



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Handwritten signature

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
Chemin Sans Terre – BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Beauvais, le 13 novembre 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2013.512

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : VAUDANCOURT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vaudancourt, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 3 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm ayant un débit insuffisant
- 1 PI de 100 mm ayant un débit insuffisant.
- 1 réserve artificielle normalisée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT









Défense Incendie de la commune de VAUDANCOURT

60659

VAUDANCOURT

Légende

- * Etat  -En service  -Non conforme en service
- * Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalie
- * Visite  -Non autorisée
- * Accès  -Problématique  -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P070	rue du vieux chemin de Boury	100	070/2x100		23,00		5,00		 				Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 10/04/2009
00002	P100	route de Montjavoult à coté de la menuiserie	150	100/2x070		16,00		4,00		 				Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 10/04/2009

Légende

- * Etat  -En service  -Non conforme en service
- * Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalie
- * Visite  -Non autorisée
- * Accès  -Problématique  -Sans problème

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations