



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
Chemin Sans Terre – BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393  
Fax : 03 44 06 21 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Beauvais, le 9 mai 2011

Affaire suivie par : M. le Major COPPIN  
Réf. : SL.2011.316

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine – BP 317  
60021 BEAUVAIS CEDEX

**OBJET** : Elaboration de la carte communale de la commune de : Thibivillers  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique

Dans le cadre de l'élaboration de la carte communale de la commune de Thibivillers, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 points d'eau :

;

- 1 PI de 70 mm;
- 9 PI de 100 mm dont 1 avec un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci va concerner essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration de la carte communale.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

  
Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense incendie de la commune de Thibivillers

06/05/2011

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	E t a	A o	A c	V i s	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m <sup>3</sup>	Ré alim	Réa /rés	Débit réalim m <sup>3</sup> /h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60630	THIBIVILLERS	00001	P100	✓	✓	✓	✓	rue de Saint Brice	5,80	4,30	60,00			150	100/2x070		□	□				
Voie publique	60630	THIBIVILLERS	00002	P100	✓	✓	✓	✓	rue Taillis face n°2	5,50	3,60	60,00			150	100		□	□				
Voie publique	60630	THIBIVILLERS	00003	P070	✓	✓	✓	✓	rue des crainnes avant n°6	4,50	3,00	60,00			150	100/2x070		□	□				
Voie publique	60630	THIBIVILLERS	00004	P100	✓	✓	✓	✓	rue du fayel bocage	5,00	3,00	60,00			150	100/2x070		□	□				
Voie publique	60630	THIBIVILLERS	00005	P100	✓	✓	✓	✓	6 rue des tilleuls	5,20	3,40	60,00			150	100/2x070		□	□				
Voie publique	60630	THIBIVILLERS	00006	P100	✗	✗	✗	✗	cooperative agricole	3,00	1,00	55,00			150	100/2x070		□	□				
Voie publique	60630	THIBIVILLERS	00007	P100	✓	✓	✓	✓	rue des tilleuls (transformateur)	4,80	3,30	60,00			150	100/2x070		□	□				
Voie publique	60630	THIBIVILLERS	00008	P100	✓	✓	✓	✓	rue de Saint Brice	5,80	4,10	60,00			150	100/2x070		□	□				
Voie publique	60630	THIBIVILLERS	00009	P100	✓	✓	✓	✓	rue des crainnes	4,40	3,00	60,00			150	100/2x070		□	□				
Voie publique	60630	THIBIVILLERS	00010	P100	✓	✓	✓	✓	impasse de la chaumière	4,00	2,50	60,00			150	100		□	□				