



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 31 mai 2017

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2017 163

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme, commune de Villers Saint Paul
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Villers Saint Paul, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 77 Points d'Eau Incendie dont 3 sont actuellement indisponibles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Colonel hc Luc CORACK

Défense Incendie commune de VILLERS SAINT PAUL

60684

VILLERS SAINT PAUL

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	rue Charles Notaire (face au CES emile lambert)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	rue Jean Jaures , face au n°2	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible	
3	P100	rue Pasteur face au n°16	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	Prevoir , interdiction de stationner entre le n°14 et le n°16
4	P100	rue Jules Uhry face au n°19	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		ras
5	P100	rue Belle Visée face au n°01	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		RAS
6	P100	rue Belle Visée face au n°07	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	Difficile à ouvrir
7	P100	rue Belle Visée face au n°17	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		ras
8	P100	rue Aristide Briand angle rue Jules uhry	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		ras
9	P100	rue du marechal gerard face au n°52	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		ras
10	P100	rue du marechal gerard face au n°27	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
11	P100	16 rue du marechal Gérard	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
12	P100	18 rue du marechal gerard	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
13	P100	allée des glaielus face au n°03	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
14	P100	rue de la Moulinière angle rue mortefontaine	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
15	P100	rue Arthur Dutilleuil face au n°15	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		ras
16	P100	rue Aristide Briand face au n°31	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		fuite sur hydrant mis hors service par la yonnaise

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Défense Incendie commune de VILLERS SAINT PAUL

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Statut				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anormale	*Accès	*Sign.		
17	P100	rue de la mouliniere angle rue de monchy	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
18	B100	rue de la mouliniere face au n°21	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
19	P100	rue des Côteaux face au n°41	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras
20	P100	rue du comte d'archiac angle rue marcel pagnol	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras
21	P100	rue marcel pagnol face au n°06	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras
22	P100	Boulevard de la République angle avenue des Marions	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
23	P100	rue des champs face au n°08	100	100/2x070	✔	✘	✔	✔	Manque 1 bouchon de 70	
24	P100	rue des côteaux face au n°23	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras
25	P100	allée belle vue face au n°14	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras
26	P100	rue de la montagne taralle face à l'école	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras
27	P100	rue de la montagne taralle face à la chaufferie	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras
28	P100	rue Aristide Briand face au n°60	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras
29	B100	rue Entre deux Villers face au n°9	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras
30	P100	avenue de la Renardiere face au n°15	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
31	P100	avenue de la Renardiere face au n°02	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
32	P100	rue Aristide Briand face au n°129	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
33	P100	rue Aristide Briand face au n°159	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras

Légende

*Etat	✔	-Indisponible	✘	-En service	✔	-Non conforme en service	✘
*Anormale	✘	-Avec anomalies	✔	-Sans anomalie	✔		
*Accès	✔	-Non autorisée	✘	-Autorisée	✔		
*Signalisation	✔	-Problématique	✔	-Sans problème	✔		

Défense Incendie commune de VILLERS SAINT PAUL

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
34	P100	15 square serge gainsbourg	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Raccord de 70 coté gauche non utilisable collé au mur	
35	P100	Cité de l'Épine, face au n°35	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓		
36	P100	cité de l'Épine face au n°13 et n°14	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		ras
37	P100	rue des Marquets face au n°16	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		ras
38	P100	rue grignard (Stade municipal)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
39	P100	rue grignard angle rue fauchois	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		réparé par la lyonnaise des eaux le 31/2/2015
40	P100	Rue Albert Thomas, angle rue grignard	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
41	P100	rue albert thomas angle rue gay lussac	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
42	P100	rue gay lussac, face au n°40	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
43	P100	avenue frederic et irene joliot curie (face Ets cray valley)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		manque le volant d'ouverture
44	P100	angle rue general leclerc / rue albert thomas	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
45	B100	rue albert thomas angle rue jean jaurès	100	100	✓	✓	✓	✓		
46	P100	rue aristide briand face au n°96	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
47	P100	rue de la saveuse, face au n°18	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
48	P100	rue de la saveuse, face au n°19	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
49	P100	rue jean jaurès, face au n°79	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Défense Incendie commune de VILLERS SAINT PAUL

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
50	P100	07 Ruelle Richard	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		ras
51	P100	CD 200 parking restauramarché	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
53	P100	RUE BECQUEREL FACE ETS PLC	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		ras
54	P100	rue jacques monod (face Ets MIVO)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
55	P100	gare de villers st paul face au transformateur EDF, rue du grand pré	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
56	P100	gymnase Emile Lambert	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
57	P100	rue pauli sabatier angle rue denis papin	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
59	P100	rue de la saveuse face au n°06	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
60	P100	rue de la moulinière	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible	potEAU mis hors service par la Lyonnaise
62	P100	rue du général de gaulle angle ruelle lenette	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
63	P100	rue de la moulinière face au n°43	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
64	P100	rue du grand pré haut face à l'entrée AFPA	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		réparé par la Lyonnaise le 01/03/20106
66	P100	rue du grand pré haut face Ets Giset	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
67	P100	face au n°1 cavée des renards	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
68	P100	28 rue mortefontaine	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		remis en service ce jour par la Lyonnaise des eaux
70	P100	rue frederic kulhmann face ets Aprolis	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
71	P100	Rue Frédéric Kulhmann face au poste de garde ARKEMA	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ -Inaccessible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Défense Incendie commune de VILLERS SAINT PAUL

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende			Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès		
72	P100	45 avenue de l'orangerie	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
73	P100	rue Jean Jaures , face au 42	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	

- Légende
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Accès
 - * Signalisation
 - ✗ -Indisponible
 - ✗ -Avec anomalies
 - ✗ -Non autorisée
 - ✗ -Problématique
 - ✓ -En service
 - ✓ -Sans anomalie
 - ✓ -Autorisée
 - ✓ -Sans problème
 - ✗ -Non conforme en service

PENNA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	Légende			Anomalies	Observations	
				*Etat	*Anomalie	*Accès			*Sign.
74	RES	Chemin du Moulin de la Brèche,, Recyclerie (Bâtiment appartenant à la CAC de Creil), ZI du pont la brèche			✗	✓	✓	✓	Réserve indisponible suite à dégradation.

- Légende
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Accès
 - * Signalisation
 - ✗ -Indisponible
 - ✗ -Avec anomalies
 - ✗ -Non autorisée
 - ✗ -Problématique
 - ✓ -En service
 - ✓ -Sans anomalie
 - ✓ -Autorisée
 - ✓ -Sans problème
 - ✗ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende			Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès		
75	P100	rue du Marais, face à la recyclerie	150	070/2x10 0	✓	✓	✓	✓	

- Légende
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Accès
 - * Signalisation
 - ✗ -Indisponible
 - ✗ -Avec anomalies
 - ✗ -Non autorisée
 - ✗ -Problématique
 - ✓ -En service
 - ✓ -Sans anomalie
 - ✓ -Autorisée
 - ✓ -Sans problème
 - ✗ -Non conforme en service

PENNA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	Légende			Anomalies	Observations
				*Etat	*Anomalie	*Accès		
76	COUR	Quai de l'oise, chemin du halage			✓	✓	✓	
77	COUR	quai de l'oise, chemin du halage			✓	✓	✓	
78	COUR	quai de l'oise, chemin du halage			✓	✓	✓	
79	COUR	quai de l'oise, chemin du halage			✓	✓	✓	

- Légende
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Accès
 - * Signalisation
 - ✗ -Indisponible
 - ✗ -Avec anomalies
 - ✗ -Non autorisée
 - ✗ -Problématique
 - ✓ -En service
 - ✓ -Sans anomalie
 - ✓ -Autorisée
 - ✓ -Sans problème
 - ✗ -Non conforme en service

Défense Incendie commune de VILLERS SAINT PAUL

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies		Observations	
80	P100	impasse de la gare, face société BAZIN	150	070/2x100	✓	✓	✓	✓				
81	P100	Rue du Marais, face au campanile	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓				
82	B100	26 bis aristide briand, face rue Ernest Rousseaux	100	100	✓	✗	✓	✓	Manque plaque			

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service