

Commune de

FROCOURT

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**

**DOCUMENT
PROVISOIRE**

ARRET

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :

20 FEV. 2018

7 a

DÉFENSE INCENDIE

Défense Incendie de la commune de FROCOURT

60264

FROCOURT

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

✗ -Indisponible
✗ -Avec anomalies
✗ -Non autorisée
✗ -Problématique

✓ -En service
✓ -Sans anomalie
✓ -Autorisée
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme
✗ -Anomalie en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00001	P100	CHEMIN DU METZ, A 100 M DE LA FERME	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00002	P100	26 RUE DE BEAUVAIS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00003	P070	3 RUE DU CHÂTEAU, face CHEMIN PRIVÉ	060	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00004	P100	FACE 15 RUE DU CHÂTEAU	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00005	P100	FACE 14 RUE DE LA SERRE	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00006	P100	COTE DU 29 RUE LETELLIER, angle IMPASSE CANOUILLE	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00007	P100	RUE DE BEAUVAIS, BIBLIOTHEQUE ENTREE DU VILLAGE	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00008	P070	FACE 2 IMPASSE DU MONTOILLE	060	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00009	P100	FACE 2 CHEMIN DES NIARDS, VESSENCOURT	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00010	P100	5 RUE LOUIS BIZET, VESSENCOURT	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

✗ -Indisponible
✗ -Avec anomalies
✗ -Non autorisée
✗ -Problématique

✓ -En service
✓ -Sans anomalie
✓ -Autorisée
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme
✗ -Anomalie en service



N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00011	CITE	FACE 15 RUE DU CHÂTEAU, AIRE DE JEU	120	-	✓	✓	✓	✓	
00012	CITE	RUE DU CHÂTEAU, AIRE DE JEU	120	-	✓	✓	✓	✓	
00013	COUR	IMPASSE DU MONTOILLE, DANS LA RIVIERE	Inépuisable	-	✓	✓	✓	✓	
00014	CITE	FERME DU PONT	120	-	✓	✓	✓	✓	
00015	CITE	FACE 1 RUE DE L'ABBÉ, angle RUE LOUIS BIZET VESSENCOURT	120	-	✓	✓	✓	✓	

Défense Incendie de la commune de FROCOURT

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

 -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

 -Non conforme
 en service

Réserves		Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.					Anomalies	Observations
N°	Type				* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00016	CITE	RUE DE L'ÉGLISE, SUR LE PARKING DU CIMETIERE	120	-						
00017	CITE	RUE DE LA CHAPELLE	120	-						