

Commune de ROUSSELOY

PLAN LOCAL D'URBANISME

REVISION

**DOCUMENT
PROVISOIRE**

ARRET

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :
05 AVR. 2019

7a

DEFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

✎ Il est rappelé que, jusqu'alors, ce sont les normes d'une circulaire interministérielle datant de 1951 qui s'appliquaient. Les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitaient le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum ; les poteaux devaient pouvoir débiter 60 m³ par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de pression minimum. De plus, le champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne devait pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable, distance qui pouvait être étendue à 400 m en milieu rural sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de secours.

Cette circulaire de 1951 n'est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2015, date d'entrée en application du « Référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ». En application d'un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il revenait à chaque Préfecture, dans un délai de 2 ans, d'établir un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie. Le RDDECI du SDIS 60 a ainsi été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

Source : RDDECI du SDIS 60,
« Mémento DECI
à l'usage des Maires »

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m³ utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m³ utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m³ utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

✎ En l'absence de canalisation de diamètre supérieur ou égal à 100 mm, aucun poteau incendie n'est recensé sur la commune s'agissant de poteaux qui seraient piqués sur le réseau d'eau potable.

La défense incendie est assurée par 4 réserves, dont 3 publiques :

- étang situé rue de Mello, à côté de la salle périscolaire,
- réserve enterrée de 40 m³ située rue de Clermont à côté du point de captage (non conforme car volume inférieur à 120 m³),
- citernes non enterrées de 2 x 120 m³ situées face à l'entreprise agro-industrielle au nord de la commune, en bordure de la RD 110,
- étang privé situé chemin de l'Eglise (accès depuis la rue de Clermont).

Le rayon d'action de 400 m à partir des points d'aspiration permet de couvrir l'espace aggloméré de manière convenable.

Toutefois, les relevés du SDIS ont mis en évidence quelques anomalies (accessibilité, stationnement, signalisation,...) ; des aménagements sont en cours afin de les résoudre et d'améliorer le fonctionnement des ouvrages existants.

↳ Le contrôle des hydrants est joint ci-après.

Défense Incendie de la commune de ROUSSELOY

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	en service
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	

27/04/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o	A c c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m³	Réa alim	Réa / rés	Débit réalim m³/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60551	ROUSSELOY	1	ETAN	✓	✓	✓	✓	Rue de Mello, Etang face maison des jeunes								Inépuis able	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60551	ROUSSELOY	2	ETAN	✓	✗	✓	✓	Chemin de l'église, Etang privé								Inépuis able	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60551	ROUSSELOY	3	RES	✗	✗	✓	✓	Rue de Clermont, A côté de la cabine téléphonique								40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60551	ROUSSELOY	4	RES	✓	✗	✓	✓	rue de clermont face magasin agricole								120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

2017

Fiche d'une tournée

22/02/2017

Tournée non planifiée

C.I.S. 60439 MOUY
 Tournée N° 000001
 Commune de 60551 ROUSSELOY

Personnels du service d'incendie et de secours :

Date prévisionnelle / / 00:00
 Date de réalisation / /

Type Mesures

Commentaire de la tournée :

Personnels de la commune :

Personnels du service des eaux :

PENA

Légende
 • Etat
 • Anomalie
 • Accès
 • Signalisation
 ✕ -Indisponible
 ✕ -Avec anomalies
 ✕ -Non autorisée
 ✕ -Problématique
 ✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisés
 ✓ -Sans problème
 ✕ -Non conforme en service


N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Heure	•Etat	•Anomalie	•Accès	•Sign.	Anomalies	Observations
1	ETAN	Rue de Mello, Etang face maison des jeunes	Inépuisable		Matin	✓	✓	✓	✓		Risque de voiture garer a l'emplacement engin pompe Pas d'interdiction de stationner marqué au sol Voir pour procéder à un curage, boues stagnante gênant la montée de l'eau Mesures du SDIS en 2016
2	ETAN	Chemin de l'église, Etang privé	Inépuisable		Matin	✓	✕	✓	✓	Défaut de signalisation	Défaut de signalisation Voir pour procéder a un curage, boues gênant la montée de l'eau Mesures du SDIS en 2016
3	RES	Rue de Clermont, A côté de la cabine téléphonique	40		Matin	✕	✕	✓	✓	Non conforme : volume inférieur à 120 m3 (Volume = 40m3)	Mesures du SDIS en 2015
4	RES	rue de clermont face magasin agricole	120		Matin	✓	✕	✓	✓	Défaut de signalisation	Mesures du SDIS en 2016

COMMUNE DE ROUSSELOY

Réserve Rue de clermont face maison des jeunes

Type: étang réserve inépuisable

Mise en aspiration: aire aménagée, raccord de 100 mm



COMMUNE DE ROUSSELOY

Réserve Rue de Clermont à côté de la cabine téléphonique

Type: Réserve enterrée de 40 m³

Mise en aspiration: Raccord de 100mm


Particularité: Portail sous alarme lyonnaise des eaux

Accès au raccord de 100mm difficile



Portail sous alarme

Trou d'homme




COMMUNE DE ROUSSELOY

Réserve Rue de Clermont face bâtiment agricole

Type: 2 Citerne aériennes capacité totale 240 m3 non réalimentées

Mise en aspiration : 1 Raccord de 100 mm sur chaque citerne



Prise de 100 mm



COMMUNE DE ROUSSELOY

Réserve Rue de clermont étang privé

Type: étang privé accessible tout temps inépuisable

Accès: Chemin privé par la rue de Clermont

Mise en aspiration: Raccord de 100 mm



Emprunter chemin par la Rue de clermont sur 100 mètres



République Française

Département

OISE

Nombre de membres		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
11	11	10

Date de la convocation
15/02/2018

Date d'affichage
16/02/2018
Objet de la délibération

COMMUNE.
Défense incendie. travaux.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

De la Commune de ROUSSELOY

Séance du 22 février 2018

L'an deux mille dix-huit
et le vingt-deux février
à 19 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par
la loi.
dans le lieu habituel de ses séances,
Sous la présidence de Monsieur ROSIER Didier, Maire

Présents : Mesdames DUBUT, LESUEUR, BOURDIN
Messieurs DELAHAYE, BIAGINI.

Absents excusés : Monsieur DELAFOSSE,
Madame PETIT pouvoir à Monsieur ROSIER,
Madame MANCHERON pouvoir à Madame DUBUT,
Monsieur FAUX pouvoir à Monsieur BIAGINI,
Monsieur DEVOS pouvoir à Monsieur DELAHAYE.

N°2018.13

Madame DUBUT a été nommée secrétaire

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de revoir notre réseau de défense incendie. En effet, notre réseau avait été validé par le Commandant de Brigade des Pompiers de MOUY il y a une quinzaine d'années.

Malheureusement pour nous et de facto pour notre budget, de nouvelles normes sont apparues courant 2017. Celles-ci nous ont été présentées par le Commandant de Pompiers de MOUY et un de ses assistants techniques.

Suite à cette présentation, le Conseil Municipal à l'unanimité :

1. Décide de programmer les travaux nécessaires à la mise aux normes de ce réseau de protection contre l'incendie.
2. S'engage à prévoir les crédits nécessaires lors de l'élaboration du budget 2018.
3. S'engage à demander les subventions AD HOC auprès du Conseil Départemental et de l'Etat.
4. S'engage à effectuer les travaux de réhabilitation de notre réseau suite à l'obtention de ces subventions
5. Prend acte, suite à la communication de cette délibération aux Pompiers de MOUY, que ceux-ci ne feront pas obstacle aux demandes de permis de construire ou déclaration de travaux.

Fait et délibéré. les jours mois et an susdits.

Le Maire.
Didier ROSIER

