

C.I.S. 60175 CREIL

Tournée N° 000001

Commune de 60670 VERNEUIL EN HALATTE

Date prévisionnelle \_\_/\_\_/\_\_ :\_\_

Date de réalisation 20/10/2020

## Personnels du SDIS :

-  
-  
-  
-

Type Reconnaissances opérationnelles

Commentaire de la tournée :




## Personnels de la commune :




-  
-  
-  
-



## Personnels du service des eaux :



-  
-  
-  
-



























## Hydrants

Légende \* Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme

\* Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalie  -en service

\* Accès  -Non autorisée  -Autorisée

\* Signalisation  -Problématique  -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
84	PI00	RUE DES PRUNELLIERES (PARC ALATA)	100	100/2 x070	Matin					Manque 1 bouchon de 70	
85	PI00	RUE DES CHEVREFEUILLES (PARC ALATA)	100	100/2 x070	Matin					Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100	
68	PI00	ANGLES AVENUE DES CHARMES ET AVENUE DU PARC ALATA	150	070/2 x100	Matin					Manque 1 bouchon de 70 bouchon de 110 mm cassé	
71	PI00	AVENUE DES CHARMES ENTRE STOCKOMANI ET CHRONOPOST	150	070/2 x100	Matin					Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	
89	PI00	AVENUE DES CHARMES FACE CEDEO	150	070/2 x100	Matin					Manque 1 bouchon de 70	
70	P65	AVENUE DES CHARMES DERRIERE STOCKOMANI	150	070/2 x100	Matin					Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	
72	PI00	AVENUE DES HETRES (DEVANT ETBS VYGON)	150	070/2 x100	Matin					Manque 1 bouchon de 70	
73	PI00	AVENUE DES BOULEAUX (A HAUTEUR D'ADPH)	150	070/2 x100	Matin					Manque 1 bouchon de 70	
66	PI00	ANGLE AVENUE DES BOULEAUX ET AVENUE DU PARC ALATA	150	070/2 x100	Matin					Manque 1 bouchon de 70	

## Hydrants

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	i -Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
65	PI00	AVENUE DU PARC ALATA A HAUTEUR DE LEGRAND	150	070/2 x100	Matin	✓	i	✓	✓	Défaut de signalisation Manque 1 bouchon de 70	
93	P65	AVENUE DU PARC ALATA DEVANT DSC	150	070/2 x100	Matin	✓	i	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
74	P65	AVENUE SAINTE CLAIRE DEVILLE	150	070/2 x100	Matin	✓	i	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
76	PI00	ANGLES DES RUES SAINTE CLAIRE DEVILLE ET LAVOISIER	150	070/2 x100	Matin	✓	i	✓	✓	Commande Sup HS	
75	P65	3 RUE LAURENT DE LAVOISIER FACE INERIS	150	070/2 x100	Matin	✓	✓	✓	✓		
95	PI00	1 RUE DE TAFFANEL	150	070/2 x100	Matin	✓	✓	✓	✓		

C.I.S. 60175 CREIL

Tournée N° 000002

Commune de 60670 VERNEUIL EN HALATTE

Date prévisionnelle \_\_/\_\_/\_\_ :\_\_

Date de réalisation 23/10/2020

## Personnels du SDIS :

-  
-  
-  
-

Type Reconnaissances opérationnelles

Commentaire de la tournée :

## Personnels de la commune :










-  
-  
-  
-




































## Personnels du service des eaux :

-  
-  
-  
-

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -Non autorisée
-  -Problématique
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
79	P100	8 RUE AIME LEpercq	100	100/2 x070	Matin						
80	P100	Angle chemin des briquettes et rue Lepercq	100	100/2 x070	Matin						
81	P100	13 rue Henri le Chatelier	100	100/2 x070	Matin						
4	P100	13 RUE ARISTIDE BRIAND	100	100/2 x070	Matin						
3	P100	41 RUE ARISTIDE BRIAND	100	100/2 x070	Matin						
1	P100	56 RUE ARISTIDE BRIAND	100	100/2 x070	Matin						
62	P100	7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	100	100/2 x070	Matin						
54	P100	9 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	100	100/2 x070	Matin					Végétation gênante Manque plaque	
6	P100	32 RUE JEAN JAURES	100	100/2 x070	Après midi						

## Hydrants

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	✗ -Non conforme en service
* Accès	i -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
5	P100	39 RUE JEAN JAURES	100	100/2 x070	Après midi	✓	✓	✓	✓		
8	P100	12 RUE DE L'EGALITE	150	070/2 x100	Après midi	✓	✓	✓	✓		
7	P100	11 RUE DE L'EGALITE FACE AU CIMETIERE	100	100/2 x070	Après midi	✓	✓	✓	✓		PI accidenté SLEE prévenue
99	P100	23 Rue de l'égalité Rue de l'égalité	150	100/2 x070	08:30	✓	✓	✓	✓		
77	P100	Angle des rues Bergoïde et Crussard	100	100/2 x070	Après midi	✓	✓	✓	✓		
78	P100	3 Bis rue de la Pinède	100	100/2 x070	Matin	✓	✓	✓	✓		
96	P100	CHEMIN DE RONDE	100	100/2 x070	Matin	✓	i	✓	✓	Végétation gênante	

C.I.S. 60175 CREIL

Tournée N° 000003

Commune de 60670 VERNEUIL EN HALATTE

Date prévisionnelle \_/ \_/ \_ : \_

Date de réalisation 26/10/2020

Type Reconnaissances opérationnelles

Commentaire de la tournée :

-  
-  
-  
-  
-

Personnels de la commune :

-  
-  
-  
-  
-

Personnels du SDIS :

-  
-  
-  
-

Personnels du service des eaux :

-  
-  
-  
-  
-

## Hydrants

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
18	P100	43 RUE JEAN JACQUES FUSSIEN	100	100/2 x070	Matin					vl gene l'accessibilité et l'ouverture	
19	P100	3 RUE PIERRE CURIE	100	100/2 x070	Matin						
17	P100	18 RUE JEAN JACQUES FUSSIEN	100	100/2 x070	Matin						
15	P100	8 RUE ANDROUET DU CERCEAU	080	100/2 x070	Matin					Végétation gênante	
16	P100	30 RUE DU PRESIDENT WILSON	100	100/2 x070	Matin						
14	P100	22 RUE DU PRESIDENT WILSON	100	100/2 x070	Matin						
13	P100	12 RUE DU PRESIDENT WILSON	100	100/2 x070	Matin						
97	P100	RUE MATHURIN DU RY DERRIERE LE 24	100	100/2 x070	Matin						
9	P100	RUE PASTEUR FACE A L'HOTEL DE VILLE	100	100/2 x070	Matin						

## Hydrants

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	en service
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
10	P100	RUE SAINT HONORE	100	100/2 x070	Matin	✓	✓	✓	✓		
11	P100	34 RUE PASTEUR	100	100/2 x070	Matin	✓	i	✓	✓	mur gêne l'ouverture	
61	P100	CAVEE LERAMBERT	100	100/2 x070	Matin	✓	✓	✓	✓		
12	P100	RUE DE VERDUN ANGLE RUE PASTEUR	100	100/2 x070	Matin	✓	✓	✓	✓		
90	P100	9 RUE HENRIETTE D'ENTRAGUES	100	100/2 x070	Matin	✓	✓	✓	✓		
91	P100	11 RUE JACQUES DE SAVOYE	100	100/2 x070	Matin	✓	✓	✓	✓		

C.I.S. 60175 CREIL

Tournée N° 000004

Commune de 60670 VERNEUIL EN HALATTE

Date prévisionnelle \_\_/\_\_/\_\_ :\_\_

Date de réalisation 30/10/2020

## Personnels du SDIS :

-  
-  
-  
-

Type Reconnaissances opérationnelles

Commentaire de la tournée :




## Personnels de la commune :



-  
-  
-  
-



## Personnels du service des eaux :



-  
-  
-  
-










## Hydrants

Légende \* Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme en service

\* Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalie








\* Accès  -Non autorisée  -Autorisée

\* Signalisation  -Problématique  -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
35	P100	22 RUE DES HAUTS DE FRANCE	100	100/2 x070	Matin					Ouverture point d'eau impossible Végétation gênante vegetation recouvre le poteau	Maneuvre Difficile
31	P100	RUE DU PROFESSEUR CALMETTE ANGLE ALLEE DU VIEL ETANG	100	100/2 x070	Matin						
30	P100	37 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE	100	100/2 x070	Matin					ouverture juste avec le mur derriere le poteau	
53	P100	ANGLE CHAUSSEE DES MOULINS ET RUE VICTOR HUGO	100	100/2 x070	Matin						
98	P100	20 RUE DU JEU D'ARC	150	100/2 x070	Après midi						
29	P100	RUE VICTOR HUGO ANGLE RUE DE VERDUN	100	100/2 x070	Matin						
26	P100	RUE DE VERDUN ANGLE ALLEE DU JARDINIER	100	100/2 x070	Matin						
27	P100	25 RUE DE LA VALLEE SAINTE GENIEVE	100	100/2 x070	Matin					Ouverture point d'eau difficile mur derriere le poteau	

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
28	P100	51 RUE DE LA VALLEE SAINTE GENIEVE	100	100/2 x070	Matin	✓	✓	✓	✓		
92	P100	20 RUE DES GROUETTES	100	100/2 x070	Après midi	✓	✓	✓	✓		
24	P100	7 RUE DES GROUETTES	100	100/2 x070	Matin	✓	✓	✓	✓		
25	P100	RUE DE VERDUN ANGLE RUE DES GROUETTES	100	100/2 x070	Matin	✓	✓	✓	✓		
23	P100	RUE DE VERDUN A HAUTEUR DES SERVICES TECHNIQUES	100	100/2 x070	Matin	✓	i	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	
20	P100	RUE CARNOT ANGLE RUE PIERRE CURIE	100	100/2 x070	Matin	✓	i	✓	✓	Capot cassé	
21	P100	26 RUE CARNOT	100	100/2 x070	Matin	✗	i	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m3/ (Débit à 0,6 bar = 10m3 / h)	Contrôle technique du SDIS en 2018
22	P100	21 RUE EMILE ZOLA	100	100/2 x070	Matin	✓	✓	✓	✓		



C.I.S. 60175 CREIL

Tournée N° 000005

Commune de 60670 VERNEUIL EN HALATTE

Date prévisionnelle \_\_/\_\_/\_\_ :\_\_

Date de réalisation 30/10/2020

## Personnels du SDIS :

-  
-  
-  
-

Type Reconnaissances opérationnelles

Commentaire de la tournée :




## Personnels de la commune :



-  
-  
-  
-



## Personnels du service des eaux :



-  
-  
-  
-


















## Hydrants

Légende \* Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme

\* Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalie

\* Accès  -Non autorisée  -Autorisée

\* Signalisation  -Problématique  -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
2	P100	74 RUE ARISTIDE BRIAND Devant Européus	100	100/2 x070	Matin					non conforme	
49	P100	40 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	100	100/2 x070	Matin						
52	P100	48 RUE JEAN DE LA FONTAINE	100	100/2 x070	Matin					Ouverture point d'eau difficile Manoeuvre impossible due a des poteau de part et d'autre de l'hydrant	
51	P100	5 ALLEE JOACHIM DU BELLAY	100	100/2 x070	Matin					Végétation gênante Manoeuvre Difficile	
50	P100	11 RUE DE LAVIAUMONT	100	100/2 x070	Matin						
32	P100	48 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE	080	070	Matin					Manque 1 bouchon de 70	
33	P100	ANGLE RUE DU FOND DES CHARRON ET RUE BUFOSSE	100	100/2 x070	Matin						
34	P100	4 RUE DES HAUTS DE FRANCE	100	100/2 x070	Matin					Végétation gênante	

## Hydrants

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
36	P100	24 RUE DES FONDS CHARRONS	100	100/2 x070	Matin					Capot HS déformé et non fixé au sol	
37	P100	44 RUE DES FONDS CHARRONS	100	100/2 x070	Matin					Non conforme : pression < à 1 bar Debit inferieur à 60 m3/h	
39	P100	1 RUE FRANCOIS MAURIAC	100	100/2 x070	Matin					Peinture PEI dégradée	
40	P100	29 RUE FRANCOIS MAURIAC	100	100/2 x070	Matin						
38	P100	ANGLE RUE PAUL ELUARD ET RUE JACQUES PREVERT	100	100/2 x070	Matin						
41	P100	8 RUE JACQUES PREVERT	200	100/2 x070	Matin						
43	P100	11 RUE DE L'ANGELEME	100	100/2 x070	Matin					Manoeuvre Difficile muret plus grillage	

C.I.S. 60175 CREIL

Tournée N° 000006

Commune de 60670 VERNEUIL EN HALATTE

Date prévisionnelle \_\_/\_\_/\_\_ :\_\_

Date de réalisation 30/10/2020

## Personnels du SDIS :

-  
-  
-  
-

Type Reconnaissances opérationnelles

Commentaire de la tournée :

## Personnels de la commune :

-  
-  
-  
-

## Personnels du service des eaux :

-  
-  
-  
-








## Hydrants





























Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
45	P100	ANGLE RUE DE LA JOIE ET ALLEE DES GENETS	100	100/2 x070	Matin						
48	P65	53 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	080	100/2 x070	Matin						
44	P100	66 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	100	100/2 x070	Matin					Ouverture point d'eau difficile PI TROP PRES DU MUR	
94	P100	AVENUE DU GENERAL DE GAULLE ANGLE RUE DES SABLONS	100	100/2 x070	Matin						
42	P100	6 RUE ANDRE MALRAUX	100	100/2 x070	Matin						
46	P100	16 RUE ALBERT LESCADIEU	100	100/2 x070	Matin						
47	P100	35 RUE ALBERT LESCADIEU	100	100/2 x070	Matin						
55	P100	CD120 ANGLE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE ET ALLEE DU MARAIS	100	100/2 x070	Matin						

## Hydrants

Légende \* Etat  -Indisponible  -En service  
 \* Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalie  -Non conforme  
 \* Accès  -Non autorisée  -Autorisée en service  
 \* Signalisation -Problématique -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
57	P100	ALLEE DES MARAIS ZONE ARTISANALE	100	100/2 x070	Après midi						
56	P100	CD 120 ANGLE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE A HAUTEUR DES ETS BOURGEOIS	100	100/2 x070	Matin						
63	B100	1 RUE DES BOIS	150	100/2 x070	Matin						Lyonnaise par mail du 10/10/2018  remis en service le 12/11/2018 remplace par une BI
64	PI00	RUE DES BOIS (CENTRE EQUESTRE ALATE)	150	070/2 x100	Matin						
87	P100	RUE DU PETIT HEUMONT	100	100/2 x070	Après midi					Végétation gênante	
59	B100	7 RUE DES BOIS	100	100/2 x070	Matin						Lyonnaise mail du 10/10/2018  modification suite au message du 12 /11/2018 poteau remplace par une BI
58	B100	45 RUE DES BOIS	100	100/2 x070	Matin						Lyonnaise par mail du 10/10/2018  remis en service le 12/11/2018 remplace par une BI



N° Pomp	adresses	marque	type	Φ	date	pression statique (bar)	débit mesuré (m3/h.)	pression dynamique (bar)	débit à 1 bar résiduel (m3/h)	état	observations
1	56, rue Aristide Briand	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	4.1	—	—	40	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
2	74, rue Aristide Briand	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	4.3	—	—	40	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
3	41, rue Aristide Briand	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	4.4	60	1.6		Disponible	
4	13, rue Aristide Briand	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	3.8	60	2		Disponible	barrière et gravats
5	39, rue Jean Jaures	P.A.M.	Hermès	100	02/11/20	4.0	60	3		Disponible	
6	32, rue Jean Jaures	P.A.M.	Hermès	100	02/11/20	3.8	60	2.8		Disponible	
7	rue de l'Egalité face au cimetière	Bayard	Saphir	100	02/11/20	3.1	60	3		Disponible	
8	12, rue de l'Egalité	P.A.M.	Atlas	150	02/11/20	2.1	60	1		Disponible	
9	rue Pasteur face hôtel de ville	Bayard	Saphir	100	02/11/20	3.6	60	3		Disponible	
10	rue Saint Honoré	P.A.M.	Atlas	100	04/11/20	2.8	60	1.7		Disponible	
11	34, rue Pasteur	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.2	60	1.8		Disponible	
12	rue Pasteur angle rue de Verdun	P.A.M.	Hermès	100	04/11/20	3.2	60	2.3		Disponible	
13	12, rue du Président Wilson	P.A.M.	Hermès	100	04/11/20	2.9	60	2.1		Disponible	
14	22, rue du Président Wilson	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	2.8	60	1.8		Disponible	
15	8, rue Androuet du Cerceau	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	2.2	—	—	55	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
16	30, rue du Président Wilson	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	2.8	60	1.4		Disponible	
17	18, rue Jean Jacques Fussien	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	2.3	60	1		Disponible	
18	43, rue Jean Jacques Fussien	Bayard	Saphir	100	03/11/20	1.8	—	—	30	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
19	3, rue Pierre Curie	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	2.5	60	2		Disponible	
20	rue Pierre Curie angle rue Carnot	P.A.M.	Hermès	100	03/11/20	2.6	60	1.8		Disponible	
21	26, rue Carnot	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	1.0	—	—	10	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
22	21, rue Emile Zola	P.A.M.	Atlas	100	03/11/20	2.4	60	1.1		Disponible	
23	rue de Verdun - services techniques	Bayard	Saphir	100	03/11/20	3.2	60	2.9		Disponible	
24	7, rue des Grouettes	P.A.M.	Hermès	100	03/11/20	3.4	60	2.6		Disponible	
25	rue de Verdun angle rue des Grouettes	Bayard	Saphir	100	03/11/20	3.4	60	2.8		Disponible	
26	rue de Verdun angle rue du Jardinier	P.A.M.	Hermès	100	04/11/20	3.6	60	2.9		Disponible	
27	25, rue de la Vallée Ste Geneviève	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	3.2	60	2.6		Disponible	
28	51, rue de la Vallée Ste Geneviève	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	3.1	60	2		Disponible	
29	rue Victor Hugo angle rue de Verdun	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.3	60	2.6		Disponible	
30	37, rue du Professeur Calmette	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.5	60	3.2		Disponible	
31	rue du Prof. Calmette angle Vieil Etang	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.6	60	2.8		Disponible	
32	48, rue du Professeur Calmette	Bayard	Emeraude	80	04/11/20	3.8	60	1.4		Disponible	Manque bouchon DN 65
33	rue du Fond du Charron angle rue Bufosse	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.4	60	3		Disponible	
34	face 4, rue des Hauts de France	Bayard	Emeraude	100	05/11/20	3.0	60	1.8		Disponible	
35	face 22, rue des Hauts de France	Bayard	Emeraude	100	05/11/20	2.9	60	1.6		Disponible	Végétation
36	24, rue du Fond du Charron	Bayard	Emeraude	100	05/11/20	2.5	60	1.2		Disponible	Coffre HS
37	44, rue du Fond du Charron	Bayard	Emeraude	100	05/11/20	1.7	—	—	35	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
38	rue Paul Eluard angle rue J. Prevert	P.A.M.	Ajax	100	04/11/20	1.9	60	1.2		Disponible	
39	1, rue Francois Mauriac	P.A.M.	Ajax	100	04/11/20	2.5	60	2.3		Disponible	
40	29, rue Francois Mauriac	P.A.M.	Ajax	100	04/11/20	2.0	60	1.1		Disponible	
41	8, rue Jacques Prevert	P.A.M.	Ajax	100	04/11/20	2.8	60	2.5		Disponible	
42	6, rue André Malraux	P.A.M.	Ajax	100	06/11/20	3.4	60	3		Disponible	

43	11, rue de Langelène	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.5	60	2.3		Disponible	
44	66, rue du Général Gaulle	Bayard	Emeraude	100	06/11/20	4.2	60	3.4		Disponible	
45	rue de la Joie angle allée des Genets	Bayard	Emeraude	100	06/11/20	4.3	60	3.6		Disponible	
46	16, rue Albert Lescadieu	P.A.M.	Atlas	100	06/11/20	4.3	60	3.3		Disponible	
47	derriere 35, rue Albert Lescadieu	P.A.M.	Atlas	100	06/11/20	4.2	60	3.3		Disponible	
48	53, rue du Général Gaulle	Bayard	Emeraude	80	06/11/20	4.2	60	1.8		Disponible	
49	40, rue du Général Gaulle	Bayard	Emeraude	100	06/11/20	4.3	60	2.5		Disponible	
50	11, rue de Laviaumont	Bayard	Emeraude	100	05/11/20	3.7	60	2.3		Disponible	
51	5, allée Louise Labé	P.A.M.	Ajax	100	05/11/20	4.3	60	3.3		Disponible	Végétation
52	48, rue Jean de la Fontaine angle Ronsard	P.A.M.	TRI	100	05/11/20	4.3	60	3.1		Disponible	
53	chaussée des Moulins angle rue V. Hugo	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	3.9	60	3.4		Disponible	
54	9, rue du Général de Gaulle	P.A.M.	Hermès	100	06/11/20	4.1	—	—	35	Disponible	Débit à faire valider par SDIS / Végétation
55	rue Gal. de Gaulle angle allée des Marais	Bayard	Emeraude	100	06/11/20	4.0	60	3.2		Disponible	
56	rue du Gal de Gaulle face Bourgeois	P.A.M.	Atlas	100	06/11/20	4.0	60	3.2		Disponible	
57	allée des Marais( zone artisanale )	P.A.M.	Atlas	100	06/11/20	4.3	60	2.8		Disponible	
58	45, rue des Bois	Bayard	BI	100	06/11/20	4.4	60	2.8		Disponible	Manque plaque signalétique
59	9, rue des Bois	Bayard	BI	100	06/11/20	3.5	60	3.2		Disponible	Manque plaque signalétique
61	cavée Lerambert	P.A.M.	Atlas	100	04/11/20	2.6	60	1.5		Disponible	
62	7, rue du Général Gaulle	Bayard	Saphir	100	06/11/20	4.0	60	3.2		Disponible	
63	1, rue des Bois	Bayard	BI	100	06/11/20	4.4	60	3.2		Disponible	Manque plaque signalétique
64	rue des Bois -Centre équestre Alate	G.H.M.	GHM	150	06/11/20	4.0	60	2.5		Disponible	
77	rue Louis Crussard angle rue de Bergoïde	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	4.2	60	3		Disponible	
78	3 bis, rue de la Pinede	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	4.9	60	3.3		Disponible	
79	8, rue Aimé Lepercq	P.A.M.	Atlas	100	02/11/20	5.5	60	4.4		Disponible	
80	rue Lepercq angle chemin des Briquettes	P.A.M.	Atlas	100	02/11/20	5.8	60	4		Disponible	
81	13, rue Henri Le Chatelier	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	2.9	60	1.4		Disponible	
87	rue des Bois - Petit Heumont	A.V.K.		100	06/11/20	3.9	60	2		Disponible	
90	9, rue Henriette d'Entraques	P.A.M.	Atlas	100	03/11/20	3.8	60	2.5		Disponible	
91	11, rue Jacques de Savoye	P.A.M.	Atlas	100	02/11/20	3.8	60	2.5		Disponible	
92	20, rue des Grouettes	Bayard	Saphir	100	03/11/20	3.3	60	2.5		Disponible	
94	rue Gal. de Gaulle angle rue des Sablons	P.A.M.	Hermès	100	06/11/20	4.2	60	3.3		Disponible	
97	24 Rue Mathurin du Ry (Clos Fasquelle)	Bayard	Saphir	100	03/11/20	3.2	60	2		Disponible	
98	Rue du Jeu d'Arc ( Face n°20)	Bayard	Saphir	150	03/11/20	4	60	3.8		Disponible	
99	23 Rue de Légalité	Bayard	Saphir	100	02/11/20	4.6	60	2.5		Disponible	
100	Voie Jeannette	Bayard	Saphir	100	06/11/20	3.6	60	2.3		Disponible	



VERNEUIL en HALATTE .

CONTRÔLE DES APPAREILS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DU PARC ALATA - ANNEE 2020 (19 PI)

N° Pomp	adresses	marque	type	F	date	pression statique (bar)	débit mesuré (m3/h.)	pression dynamique (bar)	débit à 1 bar résiduel (m3/h)	état	observations
95	1, rue Taffanel	P.A.M.	Hermès	150	06/11/20	7.7	60	7		Disponible	
75	Face 3, rue Laurent de Lavoisier (Face Ineris)	P.A.M.	Hermès	150	06/11/20	4.6	60	4.1		Disponible	
76	Rue Lavoisier angle rue Sainte Claire Deville .	Bayard	Saphir	150	06/11/20	4.2	60	3.7		Disponible	Renouvellement Fait par SUEZ
73	Rue des Bouleaux entre Legrand et ADHP	Bayard	Saphir	150	06/11/20	3.8	60	3.4		Disponible	Manque Bouchon 65
66	Av. du Parc Alata angle rue des Bouleaux	Bayard	Saphir	150	06/11/20	3.5	60	3.2		Disponible	Manque Bouchon 65
65	Av. du Parc Alata devant Legrand	Bayard	Saphir	150	06/11/20	3.4	60	3.1		Disponible	Manque Bouchon 65
74	Av. Sainte Claire Deville	Bayard	Saphir	150	06/11/20	4.0	60	3.5		Disponible	Manque Bouchon 65
93	Av. du Parc Alata devant DSC	Bayard	Saphir	150	06/11/20	3.4	60	3.1		Disponible	Manque Bouchon 65
68	Av. du Parc Alata angle rue des Charmes	Bayard	Saphir	150	06/11/20	3.9	60	3.6		Disponible	Manque Bouchon 65
71	Av. des Charmes	Bayard	Saphir	150	06/11/20	3.8	60	3.2		Disponible	Manque Bouchon 65 et 100,Chapeau Cassé
89	Av. des Charmes	Bayard	Saphir	150	06/11/20	4.1	60	3.6		Disponible	Manque Bouchon 65
70	Av. des Charmes	Bayard	Saphir	150	06/11/20	4.0	60	3.8		Disponible	Manque Bouchon 65 et 100
72	Av. des Hêtres - Vygon	Bayard	Saphir	150	06/11/20	4.0	60	3.5		Disponible	Manque Bouchon 65
96	Chemin de Ronde	Bayard	Emeraude	100	06/11/20	5.1	60	2.7		Disponible	Végétation Gênante
84	Rue des Pruneliers	Bayard	Saphir	100	06/11/20	4.5	60	4		Disponible	
85	Rue des Chevreuilles	Bayard	Saphir	100	06/11/20	4.3	60	2.7		Disponible	Manque Bouchon 65 et 100
342	Av. du Parc Alata / devant Chronopost	Bayard	Saphir	150	06/11/20	4.5	60	4		Disponible	Manque Bouchon 65
345	Av. des Noisetiers	Bayard	Saphir	100	06/11/20	3.9	60	2.2		Disponible	Manque Bouchon 65
349	Face 11 Av. des Noisetiers	P.A.M.	Atlas plus	100	06/11/20	4.6	60	2.7		Disponible	Manque Bonchon 65



N° Pomp	adresses	marque	type	Φ	date	pression statique (bar)	débit mesuré (m3/h.)	pression dynamique (bar)	débit à 1 bar résiduel (m3/h)	état	observations
1	56, rue Aristide Briand	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	4.1	-	-	40	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
2	74, rue Aristide Briand	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	4.3	-	-	40	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
3	41, rue Aristide Briand	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	4.4	60	1.6		Disponible	
4	13, rue Aristide Briand	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	3.8	60	2		Disponible	barrière et gravats
5	39, rue Jean Jaures	P.A.M.	Hermès	100	02/11/20	4.0	60	3		Disponible	
6	32, rue Jean Jaures	P.A.M.	Hermès	100	02/11/20	3.8	60	2.8		Disponible	
7	rue de l'Egalité face au cimetière	Bayard	Saphir	100	02/11/20	3.1	60	3		Disponible	
8	12, rue de l'Egalité	P.A.M.	Atlas	150	02/11/20	2.1	60	1		Disponible	
9	rue Pasteur face hôtel de ville	Bayard	Saphir	100	02/11/20	3.6	60	3		Disponible	
10	rue Saint Honoré	P.A.M.	Atlas	100	04/11/20	2.8	60	1.7		Disponible	
11	34, rue Pasteur	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.2	60	1.8		Disponible	
12	rue Pasteur angle rue de Verdun	P.A.M.	Hermès	100	04/11/20	3.2	60	2.3		Disponible	
13	12, rue du Président Wilson	P.A.M.	Hermès	100	04/11/20	2.9	60	2.1		Disponible	
14	22, rue du Président Wilson	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	2.8	60	1.8		Disponible	
15	8, rue Androuet du Cerceau	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	2.2	-	-	55	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
16	30, rue du Président Wilson	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	2.8	60	1.4		Disponible	
17	18, rue Jean Jacques Fussien	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	2.3	60	1		Disponible	
18	43, rue Jean Jacques Fussien	Bayard	Saphir	100	03/11/20	1.8	-	-	30	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
19	3, rue Pierre Curie	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	2.5	60	2		Disponible	
20	rue Pierre Curie angle rue Carnot	P.A.M.	Hermès	100	03/11/20	2.6	60	1.8		Disponible	
21	26, rue Carnot	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	1.0	-	-	10	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
22	21, rue Emile Zola	P.A.M.	Atlas	100	03/11/20	2.4	60	1.1		Disponible	
23	rue de Verdun - services techniques	Bayard	Saphir	100	03/11/20	3.2	60	2.9		Disponible	



24	7, rue des Grouettes	P.A.M.	Hermès	100	03/11/20	3.4	60	2.6		Disponible	
25	rue de Verdun angle rue des Grouettes	Bayard	Saphir	100	03/11/20	3.4	60	2.8		Disponible	
26	rue de Verdun angle rue du Jardinier	P.A.M.	Hermès	100	04/11/20	3.6	60	2.9		Disponible	
27	25, rue de la Vallée Ste Geneviève	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	3.2	60	2.6		Disponible	
28	51, rue de la Vallée Ste Geneviève	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	3.1	60	2		Disponible	
29	rue Victor Hugo angle rue de Verdun	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.3	60	2.6		Disponible	
30	37, rue du Professeur Calmette	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.5	60	3.2		Disponible	
31	rue du Prof. Calmette angle Vieil Etang	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.6	60	2.8		Disponible	
32	48, rue du Professeur Calmette	Bayard	Emeraude	80	04/11/20	3.8	60	1.4		Disponible	Manque bouchon DN 65
33	rue du Fond du Charron angle rue Bufosse	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.4	60	3		Disponible	
34	face 4, rue des Hauts de France	Bayard	Emeraude	100	05/11/20	3.0	60	1.8		Disponible	
35	face 22, rue des Hauts de France	Bayard	Emeraude	100	05/11/20	2.9	60	1.6		Disponible	Végétation
36	24, rue du Fond du Charron	Bayard	Emeraude	100	05/11/20	2.5	60	1.2		Disponible	Coffre HS
37	44, rue du Fond du Charron	Bayard	Emeraude	100	05/11/20	1.7	-	-	35	Disponible	Débit inférieur à 60 m3/h conformité à faire valider par SDIS
38	rue Paul Eluard angle rue J. Prevert	P.A.M.	Ajax	100	04/11/20	1.9	60	1.2		Disponible	
39	1, rue Francois Mauriac	P.A.M.	Ajax	100	04/11/20	2.5	60	2.3		Disponible	
40	29, rue Francois Mauriac	P.A.M.	Ajax	100	04/11/20	2.0	60	1.1		Disponible	
41	8, rue Jacques Prevert	P.A.M.	Ajax	100	04/11/20	2.8	60	2.5		Disponible	
42	6, rue André Malraux	P.A.M.	Ajax	100	06/11/20	3.4	60	3		Disponible	
43	11, rue de Langelène	Bayard	Emeraude	100	04/11/20	3.5	60	2.3		Disponible	
44	66, rue du Général Gaulle	Bayard	Emeraude	100	06/11/20	4.2	60	3.4		Disponible	
45	rue de la Joie angle allée des Genets	Bayard	Emeraude	100	06/11/20	4.3	60	3.6		Disponible	
46	16, rue Albert Lescadieu	P.A.M.	Atlas	100	06/11/20	4.3	60	3.3		Disponible	
47	derriere 35, rue Albert Lescadieu	P.A.M.	Atlas	100	06/11/20	4.2	60	3.3		Disponible	
48	53, rue du Général Gaulle	Bayard	Emeraude	80	06/11/20	4.2	60	1.8		Disponible	
49	40, rue du Général Gaulle	Bayard	Emeraude	100	06/11/20	4.3	60	2.5		Disponible	
50	11, rue de Laviaumont	Bayard	Emeraude	100	05/11/20	3.7	60	2.3		Disponible	
51	5, allée Louise Labé	P.A.M.	Ajax	100	05/11/20	4.3	60	3.3		Disponible	Végétation
52	48, rue Jean de la Fontaine angle Ronsard	P.A.M.	TRI	100	05/11/20	4.3	60	3.1		Disponible	

53	chaussée des Moulins angle rue V. Hugo	Bayard	Emeraude	100	03/11/20	3.9	60	3.4		Disponible	
54	9, rue du Général de Gaulle	P.A.M.	Hermès	100	06/11/20	4.1	—	—	35	Disponible	Débit à faire valider par SDIS / Végétation
55	rue Gal. de Gaulle angle allée des Marais	Bayard	Emeraude	100	06/11/20	4.0	60	3.2		Disponible	
56	rue du Gal de Gaulle face Bourgeois	P.A.M.	Atlas	100	06/11/20	4.0	60	3.2		Disponible	
57	allée des Marais( zone artisanale )	P.A.M.	Atlas	100	06/11/20	4.3	60	2.8		Disponible	
58	45, rue des Bois	Bayard	BI	100	06/11/20	4.4	60	2.8		Disponible	Manque plaque signalétique
59	9, rue des Bois	Bayard	BI	100	06/11/20	3.5	60	3.2		Disponible	Manque plaque signalétique
61	cavée Lerambert	P.A.M.	Atlas	100	04/11/20	2.6	60	1.5		Disponible	
62	7, rue du Général Gaulle	Bayard	Saphir	100	06/11/20	4.0	60	3.2		Disponible	
63	1, rue des Bois	Bayard	BI	100	06/11/20	4.4	60	3.2		Disponible	Manque plaque signalétique
64	rue des Bois -Centre équestre Alate	G.H.M.	GHM	150	06/11/20	4.0	60	2.5		Disponible	
77	rue Louis Crussard angle rue de Bergoïde	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	4.2	60	3		Disponible	
78	3 bis, rue de la Pinede	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	4.9	60	3.3		Disponible	
79	8, rue Aimé Lepercq	P.A.M.	Atlas	100	02/11/20	5.5	60	4.4		Disponible	
80	rue Lepercq angle chemin des Briquettes	P.A.M.	Atlas	100	02/11/20	5.8	60	4		Disponible	
81	13, rue Henri Le Chatelier	Bayard	Emeraude	100	02/11/20	2.9	60	1.4		Disponible	
87	rue des Bois - Petit Heumont	A.V.K.		100	06/11/20	3.9	60	2		Disponible	
90	9, rue Henriette d'Entragues	P.A.M.	Atlas	100	03/11/20	3.8	60	2.5		Disponible	
91	11, rue Jacques de Savoye	P.A.M.	Atlas	100	02/11/20	3.8	60	2.5		Disponible	
92	20, rue des Grouettes	Bayard	Saphir	100	03/11/20	3.3	60	2.5		Disponible	
94	rue Gal. de Gaulle angle rue des Sablons	P.A.M.	Hermès	100	06/11/20	4.2	60	3.3		Disponible	
97	24 Rue Mathurin du Ry (Clos Fasquelle)	Bayard	Saphir	100	03/11/20	3.2	60	2		Disponible	
98	Rue du Jeu d'Arc ( Face n°20)	Bayard	Saphir	150	03/11/20	4	60	3.8		Disponible	
99	23 Rue de Légalité	Bayard	Saphir	100	02/11/20	4.6	60	2.5		Disponible	
100	Voie Jeannette	Bayard	Saphir	100	06/11/20	3.6	60	2.3		Disponible	