

LEGENDE STEP

1. Regard d'arrivée
2. Dégrilleur
3. Bypass dégrilleur
4. Chasse à clapets 1er étage
5. 1er étage casiers 1 à 3
6. Chasse à clapets 2ème étage
7. 2ème étage casiers 1 et 2
8. Canal de comptage sortie STEP
9. Zone de repli végétalisée
10. Trop plein vers le bassin
11. Local technique
12. Portail largeur 5.00m
13. Clôture à poser

LEGENDE SUP

Passage concerné par la SUP

Refoulement concerné par la SUP

Profil entre les noeuds RF.1-RF.12

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/50

PC : 93.00 m

Numéros des regards	RF.1	RF.2	RF.3	RF.4	RF.5	RF.6	RF.7	RF.8	RF.9	RF.10	RF.11	RF.12
Cotes Terrain Naturel	98.00	98.00	97.09	97.26	97.91	98.06	98.06	99.60	100.74	100.50	100.50	100.50
Cotes fil d'eau	96.80	96.80	96.51	96.36	96.06	97.31	97.31	98.81	99.74	99.50	99.50	99.50
Profondeurs fil d'eau	1.20	1.20	1.71	1.03	1.12	1.13	1.15	1.13	1.15	1.15	1.15	1.15
Pentes (%)			2.30	2.94		10.03				12.94		
Distances partielles	0.00	3.42	8.34	8.29	5.67	4.46	8.62	5.67	5.41	1.11	0.00	0.00
Distances cumulées	0.00	3.42	11.76	20.05	25.72	30.18	38.80	44.47	49.88	50.99	50.99	50.99
Dimensions et Matériaux	PEHD 63											

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE D'ESQUENNOY

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

DEPARTEMENT DE L'OISE (60)
COMMUNE D'ESQUENNOY

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF D'ESQUENNOY

PLAN DES OUVRAGES PREVUS

A	27.05.2020 : PREMIERE DIFFUSION	FT	PIECE N°2
B	16.11.2020 : Modification tracé EP	FT	
C	08.07.2021 : Profils en long	FT	
D	-	-	
E	-	-	Echelle : 1/250 — Code Mission : SN19027000
F	-	-	Dessiné par : FT — Vérifié par : AP — A0+

AMODIAG ENVIRONNEMENT
GROUPE HIOLLE INDUSTRIES

NOS AGENCES:
Seine Normandie
CAILLON [27]
Tél : 02 32 77 34 48 – Fax : 02 32 77 34 57
Sud Ouest
MONTAUBAN [82]
Tél : 05 56 24 70 55

Tél : 03 27 20 11 80 – Fax : 03 27 20 11 89
Email : contact@amodiag.com
Site web : www.amodiag.com