



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



WINK
D

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
Chemin Sans Terre – BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Beauvais, le 13 novembre 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2013.511

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : SAINT-MAUR
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Maur, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 16 points d'eau :

- 14 PI de 100 mm dont 2 avec un débit insuffisant.
- 2 réserves artificielles normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de SAINT MAUR

60588

SAINT MAUR

Légende

- * Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	Rue de Briot	250	100/2x070	160,00			5,00						Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00002	P100	38 Rue de Feuquieres	100	100/2x070	122,00			5,00						Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00003	P100	11 rue de Feuquieres	100	100/2x070	112,00			4,80						Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00004	P100	Lotissement Carouge	100	100/2x070	105,00			4,90						Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00005	P100	2 Rue de la vallée	100	100/2x070	105,00			5,00					Capot cassé	Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00006	P100	22 Rue de la vallée	100	100/2x070	105,00			5,00					Capot cassé	Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00007	P100	49 Rue de la vallée	100	100/2x070	100,00			5,20						Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00008	P100	71 Rue de la vallée	100	100/2x070	92,00			7,10						Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00009	P100	Rue de Marseille	100	100/2x070	102,00			5,20						Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00010	P100	21 Rue de Marseille	100	100/2x070	84,00			5,00						Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00013	P100	37 Rue de Marseille	100	100/2x070	75,00			5,50						Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00014	P100	RD-7 au chateau d'eau	150	100/2x070	225,00			3,50						Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00015	P100	4 Hameau de Ecatelet	080	100/2x070	36,00			3,80					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 31/07/2013	
00016	P100	5 Hameau de Ecatelet	080	100/2x070	30,00			3,80					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 31/07/2013	

Légende

- * Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00017	RES	Rue de la vallée	120	-							
00018	RES	Hameau de Ecorchevache	120	3							