

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 12 octobre 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC.2015.390

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : TRIE CHATEAU
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de TRIE CHATEAU, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 44 points :


- 43PI de 100 mm
- 1 réserve artificielle

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de TRIE CHATEAU

60644

TRIE CHATEAU

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation

✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique

✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme
 ✗ -en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	P100	RD 981 garage Peugeot	100	100/2x070		60,00		6,50	5,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
2	P100	RD 981 (magasin ED)	100	100/2x070		60,00		6,60	5,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
3	P100	RD 981 (magasin OPEL)	100	100/2x070		60,00		6,20	5,30	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
4	P100	RD 981 (face LECLERC)	100	100/2x070		60,00		5,50	4,10	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
5	P100	rue de la Troesne a coté de la station d'épuration	100	100/2x070		60,00		6,40	5,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
6	P100	RD 981	100	100/2x070		60,00		6,20	5,70	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
7	P100	RD 981 face rue de la Troesne	100	100/2x070		60,00		5,90	5,30	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
8	P100	RD 981	100	100/2x070		60,00		6,20	5,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
9	P100	RD 981 place publique	100	100/2x070		60,00		6,00	5,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
10	P100	RD 981 angle rue de Trie la Ville	100	100/2x070		60,00		6,00	5,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
11	P100	132, RD 981	150	100/2x070		60,00		5,20	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
12	P100	RD 981 coté du no 152	150	100		60,00		5,60	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
13	P100	rue de Trie la ville	100	100/2x070		60,00		5,10	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
14	P100	Chemin de la folie (devant élysée fermeture)	100	100/2x070		60,00		5,00	4,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
15	P100	rue de la forêt	100	100/2x070		60,00		6,00	4,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
16	P100	rue de la gare	100	100/2x070		60,00		5,80	6,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
17	P100	avenue des tilleuls	100	100/2x070		60,00		5,20	2,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	

Défense Incendie de la commune de TRIE CHATEAU

Légende

- * Etat  - En service  - Non conforme
 * Anomalie  - Sans anomalie  en service
 * Accès  - Autorisée
 * Signalisation  - Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
						à 1 bar	à 0,6 bar		Statique	Dynamique						
18	P100	rue des oiseaux face au n°6	100	100/2x070		60,00			5,00	2,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
19	P100	rue des lauriers	100	100/2x070		60,00			4,00	1,90	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
20	P100	rue des glycides	100	100/2x070		60,00			4,00	1,90	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
21	P100	avenue des Lilas	100	100/2x070		60,00			3,00	1,30	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
22	P100	avenue des Tamaris	100	100/2x070		60,00			2,40	1,10	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
23	P100	rue des Tamaris	100	100/2x070		60,00			3,10	1,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
24	P100	rue des Genets	100	100/2x070		60,00			5,00	3,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
25	P100	avenue des Tamaris	100	100/2x070		60,00			5,20	3,30	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
26	P100	chemin de la folie (devant ets WILFER)	100	100/2x070		60,00			5,20	4,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
27	P100	Lieu dit les Boudins	100	100/2x070		60,00			4,60	2,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
28	P100	Chemin de la folie (entre élysée fermeture et wilfer)	100	100/2x070		60,00			5,40	4,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
29	P100	rue des Prés	100	100/2x070		60,00			5,40	4,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
30	P100	rue de la gare (au niveau du lavoir)	100	100/2x070		60,00			6,00	4,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
31	P100	RD 981 (ets escalier moderne)	100	100/2x070		60,00			5,80	4,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
32	P100	Lotissement Saint Marguerite	100	100/2x070		60,00			7,70	6,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
33	P100	RD 981	100	100/2x070		60,00			7,60	5,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
34	P100	Place de la cage ouverte	100	070/2x100		60,00			4,80	2,30	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/09/2015	
35	P100	Ets SEREMAT (proximité rue de Trie la ville)	100	100/2x070		60,00			5,50	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 13/06/2014	

Défense Incendie de la commune de TRIE CHATEAU

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
36	P100	chemin des Groux	100	100/2x070	60,00	60,00		2,40	1,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 13/06/2014	
37	P100	direction villers sue Trie, angle chemin de la ferme des Kroumiris	100	100/2x070	60,00	60,00		5,00	3,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 13/06/2014	
38	P100	RD 981 maison de retraite	100	100/2x070	60,00	60,00		6,00	5,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 13/06/2014	
39	P100	Poste interconnection (proximité rue de Trie la Ville)	100	100/2x070	60,00	60,00		6,00	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 13/06/2014	
40	P100	Angle RD 981 et chemin de la Folie	inconnu	100/2x070	60,00	60,00		5,80	4,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 13/06/2014	
41	P100	Entrée Centre commercial (après escalier mordeme)	150	100/2x070	60,00	60,00		5,80	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 13/06/2014	
42	P100	RD981, devant KOODZA	100	100/2x070	60,00	60,00		6,00	5,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 13/06/2014	
43	P100	angle rue Joseph le Caron et rue Camille Renaud	100	100/2x070	60,00	60,00		7,00	4,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 13/06/2014	

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies			Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	
44	RES	Ferme de la croix blanche, rue de la croix blanche	120	-	✓	✗	✓	Privé aire de stationnement non stabilisé