

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 31 octobre 2017

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2017 337

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme, commune de THOUROTTE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Thourotte, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 85 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel hc Pascal PAILLOT

Défense Incendie commune de THOUROTTE

60636 THOUROTTE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisés
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisés
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RUE DE PROVENCE, (H L M n°5)	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
2	P100	1 RUE DE SAVOIE, (PELOUSE)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
3	P100	AVENUE JEAN MOULIN, (TRANSFORMATEUR)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
4	P100	AVENUE JEAN MOULIN, PLACE RAYMOND POINCARE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
5	P100	AVENUE JEAN MOULIN, (FACE A EUROPE MEUBLES)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
6	P100	AVENUE JEAN MOULIN, (NOUVEAU LOTISSEMENT)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
7	P100	20 RUE DU GENERAL DE GAULLE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
8	P100	7 AVENUE DU GROS BUISSON	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
9	B100	15 AVENUE DU GROS BUISSON	100	100	✓	✓	✓	✓		
10	P100	RUE DE CAUMONT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	B100	2 AVENUE DU MOULIN	100	100	✗	✗	✗	✗	débit insuffisant	
12	P100	RUE KEBEMER, (TRANSFORMATEUR)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
13	P100	RUE CHARLEMAGNE	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
14	P100	RUE GUSTAVE MANIN	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
15	P100	RUE DE LA REPUBLIQUE, RUE JEAN JAURES	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
16	P100	RUE DE LA REPUBLIQUE, (FACE AU KEBAB)	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
17	P100	48 RUE DE LONGUEIL	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
18	P100	RUE DE LONGUEIL, /RUE D'AUSTERLITZ	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
19	P100	10 RUE D'AUSTERLITZ	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
20	P100	RUE D'AUSTERLITZ, /RUE JOHANN STRAUSS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Défense Incendie commune de THOUROTTE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalies
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*sign.		
21	P100	RUE D'AUSTERLITZ, /RUE DES MIMOSAS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
22	P100	RUE D'AUSTERLITZ, /RUE DES AUBEPINES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
23	P100	AVENUE GEORGES POMPIDOU	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
24	P100	15 RUE DES AMOURS	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	a repeindre	
25	P100	RUE DES AMOURS, FACE ETABLISSEMENT EUROSORB	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
26	P100	RUE DES AMOURS, ETABLISSEMENT GUERDIN	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
27	P100	2 BIS BOULEVARD HENRI BARBUSE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
28	P100	BOULEVARD HENRI BARBUSE, SORTIE ETS GRANOR	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
29	P100	12 BOULEVARD HENRI BARBUSE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
30	P100	16 BOULEVARD HENRI BARBUSE, GARAGE PIVETEAU	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
31	B100	BOULEVARD HENRI BARBUSE, DERRIERE LOGEMENTS CS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
32	P100	BOULEVARD HENRI BARBUSE, ENTREE ETS GRANOR	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
33	P100	BOULEVARD HENRI BARBUSE, CENTRE DE SECOURS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
34	P100	18 RUE DE FRANIERE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
35	P100	RUE DE MONTLUCON	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
36	P100	RUE DU MARECHAL JOFFRE, FACE PARKING SAINT GOBAIN	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
37	P100	RUE DU MARECHAL JOFFRE, /RUE SERPENTE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
38	P100	PLACE SAINT GOBAIN, (RUE FOCH)	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓	débit insuffisant sous 1 bar	
39	P100	RUE DE LA COOPERATIVE	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	débit insuffisant sous 1 bar	
40	P100	RUE DE VOGUE, /RUE ANDRE THOME	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
41	P100	RUE PIERRE BOCHAND	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Défense Incendie commune de THOUROTTE

Légende	*Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service	
	*Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie			
	*Accès		-Non autorisée		-Autorisée			
	*Signalisation		-Problématique		-Sans problème			

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
42	P100	RUE DU COLONEL FABIEN	150	100/2x070						
43	P100	91 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 29m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2016
44	P100	RUE ESTIENNE D'ORVES, RUE DU MARECHAL LECLERC	080	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 0,6 bar = 27m3 / h) (Débit à 1 bar = 23m3 / h) Manque 1 bouchon de 70 débit insuffisant	Contrôle technique du service des eaux en 2016
45	P100	RUE CHARLES ANCELIN, /RUE RENE COTY	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 0,6 bar = 23m3 / h) (Débit à 1 bar = 20m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2016
46	P100	RUE DE VERDUN, /RUE ESTIENNE D ORVES	080	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 29m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2016
47	P100	RUE JEAN JAURES, ANGLE RUE DE PISE	100	100/2x070						
48	P100	RUE JEAN JAURES, RUE MARCEL DODE	100	100/2x070					débit insuffisant sous 1 bar	
49	B100	RUE DES BASSES VIGNES, (HLM) ENTRE LE 11 ET LE 13	100	100					débit insuffisant sous 1 bar	
50	P100	RUE MICHEL NEUVILLE, (H L M)	080	100					Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 0,6 bar = 21m3 / h) (Débit à 1 bar = 18m3 / h) (Débit Maxi = 26m3 / h) débit insuffisant	Contrôle technique du service des eaux en 2016
51	B100	RUE JEAN JAURES, (ECOLE MATERNELLE DEVANT LA RAMPE D'ESCALIER)	080	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 29m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2016
52	P100	15 RUE JEAN JAURES, (HLM n°15)	125	100/2x070					débit sous un bar insuffisant	
53	P100	16 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY	080	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 28m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2016
54	P100	RUE DU 57 RI (REGIMENT D'INFANTERIE)	200	100/2x070						
55	P100	RUE DU 57 RI (REGIMENT D'INFANTERIE)	200	100/2x070						
56	P100	RUE DU 57 RI (REGIMENT D'INFANTERIE)	200	100/2x070						
57	P100	29 RUE DU DOCTEUR FLEMMING	100	100/2x070						

Défense Incendie commune de THOUROTTE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalies
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
58	P100	PLACE MENDES FRANCE, (TRANSFO)	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI FUIITE SUR BOUCHON 70	
59	B100	RUE KOENIG	100	100	✗	✗	✓	✓	débit insuffisant sous 1 bar	
60	P100	ZAC DU GROS GRELOT AVENUE FRANCOIS MITTERAND, (FACE PIVETTA)	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
61	B100	ZAC DU GROS GRELOT, NIVEAU ROND POINT	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
62	P100	ZAC DU GROS GRELOT AVENUE DU GROS GRELOT, (FACE RUE BARRE KLEBER BIBAUT), DERRIERE LE PANNEAU D INDICATION DE SOCIETE	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
63	P100	ZAC DU GROS GRELOT RUE AMOUR BAILLON, FACE A PRO2000)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
64	P100	ZAC DU GROS GRELOT, (FACE ENTREPOT CC2V RUE AMOUR	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
65	P100	PLACE MENDES FRANCE, (PORTE 12) DANS LE PRE	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
66	B100	RUE DU MARECHAL LECLERC, /RUE JOLIO CURIE	080	100	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 20m3 / h) Défaut de signalisation	Contrôle technique du service des eaux en 2017
67	B100	AVENUE DU GROS BUISSON	100	100	✓	✓	✓	✓		
68	P100	18 RUE DU MARTELOIS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
69	P100	20 AVENUE JEAN MOULIN	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
70	P100	7 RUE JEANNE ET RAYMOND HERMANN	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
71	P100	RUE DU MARECHAL JUIN, (FACE A LIDL)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
72	P100	RUE DU MARECHAL FOCH, /RUE JEAN JAURES	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓	débit sous 1 bar insuffisant	
73	P100	AVENUE FRANCOIS MITTERAND, PARKING BRICO DEPOT	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Défense Incendie commune de THOUROTTE

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Observations
75	COUR	CHEMIN DU HALAGE		✓	✓	✓	✓	
76	COUR	BOULEVARD LAFAYETTE		✓	✓	✓	✓	

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Observations
77	P100	BOULEVARD GEORGES POMPIDOU, PARKING LEADER PRICE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
78	P100	MAISON DE RETRAITE DES 2 VALLEES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Observations
79	RES	BRICO DEPOT, A PROXIMITE DU PARC EXTERIEUR		✓	✓	✓	✓	

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Observations
80	P100	PARKING BRICO DEPOT(entrée fournisseurs)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
81	B100	22 RUE PASTEUR	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
82	B100	50 RUE PASTEUR	150	100	✓	✓	✓	✓	
83	P100	AVENUE HENRI MAILLARD, ZAC DU GROS GRELOT	150	070/2x100	✓	✓	✓	✓	
86	P100	ZAC DU GROS GRELOT (SUPER U), A L'ENTREE DE LA ZAC PROCHE STATION LAVAGE	150	070/2x100	✓	✓	✓	✓	
87	P100	ZAC DU GROS GRELOT (SUPER U), PROXIMITE DU PARKING DE SUPER U	150	070/2x100	✓	✓	✓	✓	

Défense Incendie commune de THOUROTTE

- Légende
- *Etat
 - *Anomalie
 - *Accès
 - *Signalisation
 -  -Indisponible
 -  -En service
 -  -Non conforme en service
 - Avec anomalies
 - Sans anomalie
 - Non autorisée
 - Autorisée
 - Problématique
 - Sans problème

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
88	COUR	ROUTE NATIONALE 932, PONT DU MATZ							