

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**  
Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 27 février 2018

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : AC. 2018 63

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

**OBJET** : Révisioin Plan Local d'Urbanisme, commune de TRIE CHATEAU  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Trie-Chateau, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.


La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 43 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours



Contrôleur général Luc CORACK

## Défence Incendie de la commune de TRIE CHATEAU

60644

TRIE CHATEAU

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- X
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✘
- Non conforme en service

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RD 981 garage Peugeot	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	RD 981 (magasin ED)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
3	P100	RD 981 (magasin OPEL)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
4	P100	RD 981 (face LECLERC)	100	100/2x07 0	✘	✓	✓	✓		
5	P100	rue de la Troesne, à côté de la station d'épuration	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
6	P100	24 rue Nationale	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
7	P100	RD 981 face rue de la Troesne	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P100	RD 981	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
9	P100	RD 981 place publique	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
10	P100	RD 981 angle rue de Trie la Ville	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
11	P100	132 RD 981	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
12	P100	RD 981 coté du numéro152	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
13	P100	rue de Trie la ville	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
14	P100	Chemin de la folie (devant Elysée fermeture)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
15	P100	rue de la forêt	100	100/2x07 0	✓	✘	✓	✓		
16	P100	rue de la gare	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

## Défence Incendie de la commune de TRIE CHATEAU

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique

- ✓ En service
- ✗ Sans anomalie
- ✗ Autorisée
- ✗ Sans problème

- ✗ Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies		Observations
17	P100	avenue des tilleuls	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
18	P100	rue des oiseaux face au n°6	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
19	P100	rue des lauriers	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
20	P100	rue des glycides	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
21	P100	avenue des Lilas	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
22	P100	avenue des Tamaris	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
23	P100	rue des Tamaris	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
24	P100	rue des Genets	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
25	P100	avenue des Tamaris	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
26	P100	chemin de la folie (devant ets WILFER)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
27	P100	Lieu dit les Boudins	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
28	P100	Chemin de la folie (entre élysée fermeture et wilfer)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
29	P100	rue des Prés	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
30	P100	rue de la gare (au niveau du lavoir)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
31	P100	RD 981 (ets escalier moderne)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
32	P100	Lotissement Saint Marguerite	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
33	P100	RD 981	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			

## Défence Incendie de la commune de TRIE CHATEAU

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
34	P100	rue des Nids Douilletts	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
35	P100	Ets SEREMAT (proximité rue de Trie la ville)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
36	P100	chemin des Groux	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
37	P100	direction Villers sur Trie, angle chemin de la ferme des Kroumirs	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
38	P100	RD 981 maison de retraite	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
39	P100	Poste interconnection (proximité rue de Trie la Ville)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
40	P100	Angle RD 981 et chemin de la Folie	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
41	P100	Entrée Centre commercial (après escalier moderne)	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
42	P100	RD981 / Décathlon	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
43	P100	angle rue Joseph le Caron et rue Camille Renaud	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende

- \*Etat
- \*Anomalie
- \*Accès
- \*Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- ✓ -Non autorisée
- ✓ -Problématique
- ✗ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- ✗ -Autorisée
- ✗ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service