



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 22 mars 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2016 116

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

*nyluc*

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de CHAMBLY  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan local d'urbanisme de la commune de Chambly, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 147 hydrants dont 4 actuellement indisponibles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à révision du plan local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Colonel Luc CORACK

## Défense Incendie de la commune de CHAMBLY

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

- ✗ -Indisponible
- ✔ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✔ -Autorisée
- ✗ -Problématique

- ✔ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- ✔ -Autorisée
- ✗ -Sans problème

- ✔ -Non conforme en service

21/03/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a t	A n o m a l i e	A c c è s	S i g n a l i s a t i o n	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre allim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré allim	Réa / rés	Débit réallim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60139	CHAMBLY	1	P100	✗	✔	✔	✔	100 rue Wolf, Services techniques	5,2		60	47	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	2	P100	✔	✔	✔	✔	283 place de l'hôtel de ville	5,2	1,0	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	3	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue de la pomarède et rue conti	5,0	1,4	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	4	P100	✔	✔	✔	✔	Place Carnot	4,9	1,8	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	5	P100	✗	✔	✔	✔	262 rue du 8 mai 1945	4,0		10	8	070	070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	6	P100	✔	✔	✔	✔	87 rue pierre cuire	4,3	1,0	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	7	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue des marchands et rue dufos	4,8	1,6	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	8	P100	✔	✔	✔	✔	54 rue de la mame, entrée parking sous terrain	5,0	1,6	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	9	P100	✔	✔	✔	✔	152 rue des marchands	4,4	1,3	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	10	P100	✔	✔	✔	✔	Angle rue J Jaures et sente du pont des écluses	4,9	1,4	60	60	070	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	11	P100	✔	✔	✔	✔	Angle rue de la chevalerie et rue Lecorme	5,2	1,8	60	60	070	070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	12	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue henri barbusse et rue donatien marquis	5,4	1,4	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	13	P100	✔	✔	✔	✔	face 128 rue de l'hospice	5,2	2,3	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	14	P100	✗	✔	✔	✔	218 rue de vigneseuil	10,8		45	42	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	15	P100	✔	✔	✔	✔	638 rue henri barbusse	5,2	2,5	60	60	070	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	16	P100	✗	✔	✔	✔	205 rue roger salengro	5,4		40	36	070	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	17	P100	✔	✔	✔	✔	337 rue roger salengro	5,2	2,5	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	18	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue de menneville et rue antoine lavoisier	5,1	3,7	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	19	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue de menneville et allée des rossignols	5,5	1,0	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	20	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue lavoisier et rue de menneville	5,4	4,3	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	21	P100	✔	✔	✔	✔	231 rue antoine de lavoisier	5,6	2,9	60	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	22	P100	✔	✔	✔	✔	angle place charles de gaulle et aurélien cronier	5,6	4,2	103	60	100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	23	P100	✔	✔	✔	✔	1 avenue aristide briand	5,6	4,0	60	60	100	100/2x070		☐	☐				

## Défense Incendie de la commune de CHAMBLY

Légende  
 \*Etat  
 \*Anomalie  
 \*Accès  
 \*Signalisation

✗ -Incapable  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

✔ -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

✗ -Non conforme  
 en service

21/03/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o m a l i e	A c c è s	S i g n a l i s a t i o n	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Max	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Volume réservoir m3	Réa / débit réalm rés	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60139	CHAMBLY	24	P100	✔	✔	✔	✔	271 avenue aristide briand	5,8	4,1		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	25	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue du 11 novembre, century 21	5,2	3,6		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	26	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue de 11 novembre 1918 et rue edouard bourchy	4,3	4,2		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	27	P100	✔	✔	✗	✔	angle rue pierre réthoré et alfred goriot	4,2	3,0		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	28	PI80	✔	✔	✔	✔	83 rue martial foubert	5,9	4,4		60		070	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	29	P100	✔	✔	✔	✔	route de Beaumont, (FRANCK France)(entrée LIDL)	5,7	4,0		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	30	PI80	✔	✔	✔	✔	11 rue alfred rouzé	5,6	4,9		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	31	P100	✔	✔	✔	✔	angle avenue des martyrs et avenue aristide briand	5,5	4,6		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	32	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue de l'église et rue aurélien cronier	4,2	2,6		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	33	P100	✔	✔	✔	✔	182 rue andré caron	5,5	4,2		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	34	P100	✔	✔	✗	✔	Angle rue andré caron et rue decourtray	5,2	3,9		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	35	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue chevot et rue des ormetaux	5,1	2,2		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	36	P65	✔	✔	✔	✔	216 rue florentin gaudefroy	4,7		27	22	19	070	070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	37	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue marc seguin et avenue de verdun	5,8	4,4		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	38	P100	✔	✔	✔	✔	10 rue edouard branly	5,1	4,0		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	39	P100	✔	✔	✔	✔	10 rue léon fouet	5,8	4,7		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	40	P100	✔	✔	✔	✔	3 rue ernest huyot	6,3	4,2		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	41	PI80	✔	✔	✔	✔	angle rue ernest létouffé et eugène mathieu	5,0	3,0		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	42	P100	✔	✔	✔	✔	2 rue eugène mathieu	5,0	2,3		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	43	P100	✔	✔	✔	✔	15 rue eugène despierres	5,0	2,3		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	44	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue eugène des pierre et rue marcel foumet	4,8	2,9		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	45	P100	✔	✔	✔	✔	place jean jacques boitiaux, (salle P Sernard)	6,6	3,8		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	46	P100	✔	✔	✔	✔	Angle rue alfred rouzé et rue marcel vincent	6,3	4,7		60		100	100/2x070						

## Défense Incendie de la commune de CHAMBLY

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

- ✗ -Indisponible
- ✔ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✔ -En service
- ✗ -Problématique
- ✔ -Sans anomalie
- ✗ -Non conforme
- ✔ -Autorisée
- ✗ -Sans problème
- ✔ -en service

21/03/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a t	A n o m a l i e	A c c è s	S i g n a l i s a t i o n	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Debit Maxi	Debit à 1 bar	Debit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m <sup>3</sup>	Ré alim	Rés / Débit réélim m <sup>3</sup> /s/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60139	CHAMBLY	47	P100	✔	✔	✔	✔	12 rue léon rolland	5,1	2,2		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	48	P100	✔	✔	✔	✔	171 rue mozart	4,7	3,5		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	49	P100	✔	✔	✔	✔	120 rue franz litz	5,0	3,0		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	50	P100	✔	✗	✔	✔	4 chemin des ateliers	5,2	3,4		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	51	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue dangeville et rue presson	5,3	2,3		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	52	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue dangeville et rue henno	6,0	1,4		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	53	P100	✔	✔	✔	✔	254 avenue des martyrs	5,7	2,8		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	54	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue dangeville et rue macquart	5,3	1,4		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	55	P100	✔	✔	✔	✔	55 rue joly, (GYMNASE)	5,5	2,9		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	56	P100	✗	✔	✔	✔	Angle rue joly et rue école triolet						100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	57	P100	✗	✔	✔	✔	36 rue alfred de musset	5,0		56	52		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	58	P100	✔	✔	✔	✔	488 rue anatole france, face au 488	4,6	2,9		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	59	P100	✔	✔	✔	✔	121 rue zola	4,4	3,9		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	60	P100	✔	✔	✔	✔	35 rue marcel pagnol	5,0	2,9		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	61	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue maurice lemaire et rue des lilas	5,3	2,8		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	62	P100	✔	✔	✔	✔	Face 186 rue maurice lemaire	5,1	2,9		60		070	070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	63	P100	✔	✔	✔	✔	Face 200 rue des chasses courtieux	5,7	1,1		60		070	070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	64	P100	✔	✔	✔	✔	rue du 11 novembre, ( rond point )	4,7	2,5		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	65	P100	✔	✔	✔	✔	237 rue jean lantremange	6,1	3,6		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	66	P100	✔	✔	✔	✔	3 rue des tilleuls	5,8	3,0		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	67	P100	✔	✔	✔	✔	Face 171 rue du grand beffroy	5,4		47	43		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	68	P100	✔	✔	✔	✔	R.N.1 sens Paris Beauvais	3,0		34	32		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	69	P100	✔	✔	✔	✔	angle allée georges de buiffon et rue aragon	3,8	1,5		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	70	P100	✔	✔	✔	✔	angle avenue de verdun et route de neuilly en thelle	5,9	4,7		60		100	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	71	P100	✔	✔	✔	✔	3 rue marc sequin, (place rené descartes)	5,0	3,6		60		100	100/2x070		☐	☐			



## Défense Incendie de la commune de CHAMBLY

Légende \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Accès  
 \* Signalisation

✗ -Indisponible  
 ✗ -Avec anomalies  
 ✗ -Non autorisée  
 ✗ -Problématique

✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme  
 ✗ -en service

21/03/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o	A c c è s	S i g n a l i s a t i o n	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré a ff é a ff é a ff	Rés / Débit résim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Reserve inc
Voie publique	60139	CHAMBLY	78	P100	✓	✓	✓	✓	Angle rue Lumière et allée ader	4,1	2,8		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	79	P100	✗	✓	✓	✓	Rue Nicephore Niepce	3,5	1,2		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	80	P100	✓	✗	✓	✓	Rue des grands prés, ( entrée zone des pointes)(SCHMOLZ)	5,0	3,1		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	81	P100	✓	✓	✓	✓	Rue des grands prés, (zone des pointes)(face aaz lazer)	5,0	3,0		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	82	P100	✓	✓	✓	✓	Rue des grands prés, (zone despointes)(face au transfo électrique)	5,0	2,6		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	83	P100	✓	✓	✓	✓	Chemin du moulin a drap	5,7	3,5		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	84	P100	✓	✓	✓	✓	Rue Francois Truffaut, (face sortie livraison FRANKE FRANCE)	5,8	4,3		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	85	P100	✓	✓	✓	✓	angle rue Pliatre de rosier et rue papin	2,9	1,3		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	86	P100	✓	✓	✓	✓	R.D 105, (centre de secours)	4,9	4,0		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	87	P100	✓	✓	✓	✓	rue de pissaro	5,0	3,4		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	88	P100	✓	✓	✓	✓	Face au 18 rue sidonie spiler	4,9	2,4		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	89	P100	✓	✓	✓	✓	route de beaumont, (face AUTO SUR)	5,7	4,6		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	90	P100	✓	✗	✓	✓	rue lemuis, ( angle rue lemuis et crunet)	5,3	4,6		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	91	P100	✓	✓	✓	✓	place charpak	3,1	1,2		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	92	P100	✓	✓	✓	✓	angle rue pasteur et rue de champagne	5,1	3,3		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	93	P100	✓	✗	✓	✓	572 rue aristide briand	5,6	3,8		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	94	P100	✓	✗	✓	✓	route de beaumont, (entrée victor martinet)	6,8	3,9		60		100	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	95	P100	✓	✓	✓	✓	22 impasse du clos monet	4,9	1,4		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	96	P100	✓	✗	✓	✓	Rue Newton, ZAC portes de loise, (face transfo)	5,1	4,1		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	97	P100	✓	✗	✓	✓	rue Edison, ZAC porte de l'oise (proximité Renault)	3,8	2,6		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	98	P100	✓	✗	✓	✓	rue newton, ZAC de porte de l'oise, (societe rim2)	4,9	3,6		60		150	100/2x070						
Voie publique	60139	CHAMBLY	99	P100	✓	✓	✓	✓	rue newton, ZAC porte de l'oise, (entrée livraison BRINDELICE)	4,4	3,5		60		150	100/2x070						

## Défense Incendie de la commune de CHAMBLY

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

✗ -Indisponible  
✔ -Avec anomalies  
✔ -Non autorisée  
✔ -Problématique

✔ -En service  
✔ -Sans anomalie  
✔ -Autorisée  
✔ -Sans problème

21/03/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o m a l i e	A c c e s	S i g n a l i s a t i o n	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Max	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Fré allim	Rés / Débit réélim rés	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60139	CHAMBLY	100	P100	✔	✔	✔	✔	66 rue toulouse lautrec	5,1	2,9		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	101	P100	✔	✔	✔	✔	110 rue pierre de coubertin	5,2	2,9		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	102	P100	✔	✗	✔	✔	rue newton(, ZAC porte de l'oise, face au parking BRINDELICE)	4,6	3,0		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	103	P100	✔	✔	✗	✔	(angle rue bequerel et copernic), ZAC porte de l'oise Poste EDF	4,9	3,5		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	104	P100	✔	✔	✔	✔	rue Newton, ZAC porte de l'oise, (entrée feu vert)	4,8	4,0		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	105	P100	✔	✔	✔	✔	rue vinci, ZAC porte de l'oise, (face peugeot)	5,0	4,5		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	106	P100	✔	✔	✔	✗	rue vinci, ZAC porte de l'oise, (face bat christiaen)	4,5	3,3		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	107	P100	✔	✔	✔	✔	allée du château d'amblaincourt, (ferme)	10,2	1,2		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	108	P100	✔	✔	✔	✔	rue d'amblaincourt, allée du château d'amblaincourt	9,8	1,6		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	109	P100	✔	✔	✔	✔	rue truffaut, face à la station essence leclerc (entrée parc aria)	5,2	4,5		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	110	P100	✔	✔	✔	✔	derrière leclerc, fond de parcelle face bache défense à incendie	4,5	1,1	72	60		125	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	111	P100	✔	✔	✔	✔	parking leclerc, face caisse centrale	4,5		71	60		125	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	112	P100	✔	✔	✔	✗	allée cote Lyly World	4,1	1,1	76	60		125	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	113	P100	✔	✔	✔	✔	rue truffaut, (rond point entrée principale LECLERC)	5,6	4,8		60		125	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	114	P100	✔	✔	✔	✔	rue truffaut, (face entrée livraison LECLERC)	6,1	4,2		60		125	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	115	P100	✔	✔	✔	✗	ZAC porte de l'oise, derriere "halle aux chaussures"	6,0	2,4		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	116	P100	✔	✔	✔	✔	ZAC porte de l'oise, devant la halle aux chaussures	5,5	2,0		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	118	P100	✔	✔	✔	✔	rue prévert, CES Jacques Prevert entrée principale	4,0	2,6		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	119	P100	✔	✔	✔	✔	rue prévert, CES Jacques prevert entrée secondaire	7,0	4,0		60		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	120	P100	✔	✔	✔	✗	rue truffaut, parking sport et loisir	4,5		50	50		150	100/2x070		☐	☐			
Voie publique	60139	CHAMBLY	121	P100	✔	✔	✔	✔	rue becquerel	4,9	3,9		60		150	100/2x070		☐	☐			

## Défense Incendie de la commune de CHAMBLY

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

- ✗ -Indisponible
- ✔ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✔ -Problématique

- ✔ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- ✗ -Autorisée
- ✔ -Sans problème

21/03/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o c i g	S i c i c g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volum réserve m3	Re alim	Rés / rés	Débit réalm m3/h	Volum château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60139	CHAMBLY	122	P100	✔	✔	✔	angle rue de l'ancien monastere et impasse du moulin, (mesnil st martin)	4,9	1,9		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	123	P100	✔	✔	✔	400 impasse du moulin, (mesnil st martin)	5,7	2,3		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	124	P100	✔	✔	✔	rue du pont de pierre, (mesnil st martin)	5,5	1,2		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	125	P100	✔	✔	✔	Derniere batiment parc aria						100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	126	P100	✔	✔	✔	Parking PARC ARIA						100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	127	P100	✔	✔	✔	Ancienne route de champagne	4,6	3,0		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	128	P100	✔	✔	✔	Ancienne route de champagne, face rue jaures	5,1	3,9		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	129	P100	✔	✔	✔	Rue Léon Blum	5,1	1,3		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	130	P100	✔	✔	✔	Rue de la chevalerie, (face GTB renov)	5,1	1,5		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	131	P100	✔	✔	✔	rue anatole france, entrée de la piscine	4,0	1,5		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	132	P100	✔	✔	✔	rue casarés maria	5,0	3,2		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	133	P100	✔	✔	✔	rue villard, (face rue vittez)	4,0	3,0		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	134	P100	✔	✔	✔	rue villard	5,0	2,1		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	135	P100	✔	✔	✔	Angle rue d acate et de sicile	5,4	4,4		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	136	P100	✔	✔	✔	Parking Leclerc, (a cote du toileteur pour animaux)	4,0		50	50		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	137	P100	✔	✔	✔	Rue Desproges	4,8	2,7		60		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	138	RES	✔	✔	✔	rue bequerel, societe DEMO INJECTION								340	☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	139	RES	✔	✔	✔	rue truffaut, livraison LECLERC								240	☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	140	RES	✔	✔	✔	rue truffaut, sav LECLERC								415	☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	141	RES	✔	✔	✔	parking college j prévert								120	☐	☐				
Voie publique	60139	CHAMBLY	142	RES	✔	✔	✔	rue leonard de vinci, etablissement CHRISTIAEN face cell 33 bat B								1000	☐	☑				
Voie publique	60139	CHAMBLY	143	RES	✔	✔	✔	rue leonard de vinci, etablissement CHRISTIAEN face cell 36 bat B								1000	☐	☑				
Voie publique	60139	CHAMBLY	144	RES	✔	✔	✔	rue leonard de vinci, etablissement CHRISTIAEN face cell 10b bat C								1000	☐	☑				

## Défense Incendie de la commune de CHAMBLY

Légende  
 \* Etat  
 \* Anormale  
 \* Accès  
 \* Signalisation

-Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Non conforme  
 en service

21/03/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n	A c	S i	g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Voluma réserve m3	Ré alim	Rés / Réa	Débit résalim m3/h	Voluma château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc	
Voie publique	60139	CHAMBLY	145	RES						rue Copernic, établissement CHRISTIAEN cell 30 bat D coté droit								610	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60139	CHAMBLY	146	RES						rue Copernic, établissement CHRISTIAEN cell 21 bat D coté gauche								610	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60139	CHAMBLY	147	RES						rue newton, établissement CHRISTIAEN bat F societe rim2										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60139	CHAMBLY	148	RES						rue newton, établissement CHRISTIAEN bat G societe garage people contact										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60139	CHAMBLY	150	P100						2 Rue Martial Monchaux	5,0	3,0		60		100	100/2x070			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60139	CHAMBLY	151	P100						Rue Jean Renoir, Face aumagasin NOZ	5,5	3,5		60		150	100/2x070			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60139	CHAMBLY	152	RES						ZI CHAMBLY RAMA ROUTE DE BEAUMONT, SUR LE PARKING DU CINEMA								300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60139	CHAMBLY	153	P100						Chemin du moulin a drap angle route de BEAUMONT, PROXIMITEE PN N° 26	5,0	4,0		60		150	100/2x070			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60139	CHAMBLY	154	P100						RUE JEAN RENOIR, PROXIMITEE DE LA RIVIERE ESCHES ADRESSE PROVISOIRE	5,0	4,0		60		150	100/2x070			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60139	CHAMBLY	155	P100						GIRATOIRE ANGLE ROUTE DE BEAUMONT ET RUE TRUFFAUT	5,0	4,0		60		150	100/2x070			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				