

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
Chemin Sans Terre – BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Beauvais, le 8 août 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2013.385

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET Elaboration de la carte communale de la commune de : BROMBOS
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de la carte communale de la commune de Brombos, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 5 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm non-conforme ;
- 1 réserve artificielle normalisée ;
- 3 réserves naturelles aménagées normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration de la carte communale.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**



Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de BROMBOS

60109

BROMBOS

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alm.					Anomalies		Observations	
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Etat * Anomalie * Visite * Accès	- Indisponible - Avec anomalies - Non autorisée - Problématique	- En service - Sans anomalie - Autorisée - Sans problème	* -Non conforme en service
00001	MARE	Angle rue verte/rue de la ville	120	-	✓	✓	✓	✓				
00002	RES	Rue brûlée	120	-	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation			
00003	MARE	Rue de la ville	200	-	✗	✗	✓	✓	Végétation gênante Pas d'aire de stationnement			

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alm.	Diamètre de sortie					Anomalies		Observations	
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Etat * Anomalie * Visite * Accès	- Indisponible - Avec anomalies - Non autorisée - Problématique	- En service - Sans anomalie - Autorisée - Sans problème	* -Non conforme en service
00004	P070	Angle rue de Feuquieres/rue de Hautbos	inconnu	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque 1 bouchon de 70 Fuite hydrant BI PI Fuite à la purge			A repeindre

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alm.					Anomalies		Observations	
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Etat * Anomalie * Visite * Accès	- Indisponible - Avec anomalies - Non autorisée - Problématique	- En service - Sans anomalie - Autorisée - Sans problème	* -Non conforme en service
00005	MARE	Ferme du Flot léger	120	-	✓	✓	✓	✓				Privé