


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
Chemin Sans Terre – BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Beauvais, le 17 septembre 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2012.523

**LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : Campagne
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Campagne, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 7 points d'eau :

- 4 PI de 100 mm
- 3 points d'aspiration dans des cours d'eau naturels.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**



Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune Campagne

60121

CAMPAGNE

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ Indisponible
 ✗ Avec anomalies
 ✗ Non autorisée
 ✗ Problématique

✔ En service
 ✔ Sans anomalie
 ✔ Autorisée
 ✔ Sans problème

✗ Non conforme
 ✗ en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	RUE DU CHEMIN BLANC EGLISE	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔		Pont à Mousson
00002	P100	327 RUE DU CHEMIN BLANC	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔		Pont à Mousson
00003	P100	RUE DU CHEMIN BLANC AU NIVEAU DE L'ECLUSE	125	100/2x070	✔	✗	✔	✔		Ouverture point d'eau difficile BANC PUBLIC DEVANT LE POTEAU
00004	P100	190 RUE DE LA MONTAGNE	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔		Pont à Mousson

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-allim.	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00005	COUR	D39 ÉCLUSE CANAL DU NORD	Inépuisable	-	✔	✗	✔	✔		Défaut de signalisation DÉFAUT DE SIGNALISATION
00006	COUR	RUE DU PLAPOTY CANAL DU NORD	Inépuisable	-	✔	✗	✔	✔		Défaut de signalisation DÉFAUT DE SIGNALISATION
00007	COUR	CD39 CANAL DU NORD	Inépuisable	-	✔	✗	✔	✔		Défaut de signalisation DÉFAUT DE SIGNALISATION