



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
Chemin Sans Terre – BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Beauvais, le 14 novembre 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2012.588

**LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : **Creil**
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Creil, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 204 points d'eau :

- 70 BI de 100 dont une avec un débit insuffisant
- 132 PI de 100 mm dont 6 indisponibles
- 2 réserves artificielles normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune CREIL

60175

CREIL

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h		Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	28 RUE D'HERBEVAL	100	100/2x070	60,00	60,00	5,20	3,80	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00002	P100	RUE D'HERBEVAL (FACE N°12 DANS LE VIRAGE)	100	100/2x070	60,00	60,00	5,00	4,20	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00128	P100	RUE ALPHONSE DAUDET (N°1 ANGLE DU BATIMENT)	100	100/2x070	60,00	60,00	5,20	3,20	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00129	P100	RUE ALFRED DE MUSSET (ANGLE ALPHONSE DAUDET)	100	100/2x070	60,00	60,00	4,30	3,30	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00130	P100	RUE HENRY DUNANT (FACE AU N°4 ANGLE PAUL VALERIE)	100	100/2x070	60,00	60,00	4,20	3,30	■	■	■	■	■	Remis en service ce jour par la Lyonnaise des Eaux (carré de manoeuvre cassé) Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00131	P100	RUE HENRI DUNANT (HAUTEUR MAGASIN ED)	100	100/2x070	60,00	60,00	4,20	3,30	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00132	P100	RUE ALBERT CAMUS (ANGLE ALLEE LAFAYETTE)	100	100/2x070	60,00	60,00	4,40	4,00	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00133	P100	ALLEE LAFAYETTE (HAUTEUR BATIMENT LES PLEIADES)	100	100/2x070	60,00	60,00	4,20	3,50	■	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 29/05/2012
00134	P100	RUE JEAN MOULIN (FACE A LA MOSQUEE)	100	100/2x070	60,00	60,00	4,50	3,80	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00135	P100	RUE JEAN MOULIN (FACE AU N°9)	100	100/2x070	60,00	60,00	5,40	5,30	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00136	P100	RUE JEAN DE LA FONTAINE (ANGLE CHARLES PERRAULT)	100	100/2x070	60,00	60,00	4,80	3,80	■	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 21/05/2012
00137	P100	RUE ALFRED DE MUSSET (FACE AU N°22)	100	100/2x070	60,00	60,00	4,30	3,70	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00138	P100	19 RUE WINSTON CHURCHILL	100	100/2x070	60,00	60,00	5,50	5,30	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00139	P100	RUE CAMILLE DES MOULINS ANGLE BOULEVARD LAENNEC	100	100/2x070	60,00	60,00	4,60	3,50	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00140	P100	ALLEE SAINT JUST (ANGLE BOULEVARD LAENNEC)	100	100/2x070	60,00	60,00	4,80	3,60	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00141	P100	ROUTE DE CHANTILLY (HAUTEUR RESTAURANT COURTE PAILLE)	100	100/2x070	60,00	60,00	5,10	4,00	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 22/06/2012

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

■ Indisponible
 ■ Avec anomalies
 ■ Non autorisée
 ■ Problématique

■ -En service
 ■ -Sans anomalie
 ■ -Autorisée
 ■ -Sans problème

■ -Non conforme
 ■ en service

Défense Incendie de la commune CREIL

N°	Type	Adresse	Diamètre d'entrée	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h		Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique						
00142	P100	ALLEE JUSTICE HAUTEUR DU N°8 CITEE DES INFIRMIERES	100	100/2x070		60,00		4,80	3,70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00143	P100	RUE CERISIERS (RUE DU BOIS DES)	100	100/2x070		60,00		4,80	3,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00144	P100	37 RUE GERARD DE NERVAL	100	100/2x070		60,00		5,40	5,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00145	P100	11 RUE GERARD DE NERVAL	100	100/2x070		60,00		5,40	5,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00146	B100	17 BOULEVARD JEAN BIONDI	100	100		60,00		5,30	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00147	B100	BOULEVARD JEAN BIONDI (FACE N°1)	100	100		60,00		5,20	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00148	B100	1 BOULEVARD JEAN BIONDI	100	100		60,00		5,20	5,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00149	B100	IMPASSE JEAN MACE (ANGLE BLD SALVADOR ALLENDEE)	100	100		60,00		5,20	4,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00150	B100	BOULEVARD SALVADOR ALLENDE (FACE BATIMENT C2)	100	100		60,00		4,40	3,30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00151	P100	ALLEE VAN GOGH (TOUR G1 FACE ALLE COLLETTE)	100	100/2x070		60,00		4,40	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00152	P100	11 RUE PAUL VERLAINE	100	100/2x070		60,00		4,50	2,30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P1 vétuste Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00153	P100	13 RUE GUY DE MAUPASSANT	100	100/2x070		60,00		5,30	3,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 1 bouchon de 70 Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00155	P100	BOULEVARD GABRIEL HAVEZ (COTE TRANSFORMATEUR EDF)	100	100/2x070		60,00		4,30	3,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 1 bouchon de 70 Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00156	P100	BOULEVARD SALVADOR ALLENDE (CD162 FACE A LA GRANGE A MUSIQUE)	100	100/2x070		60,00		5,50	5,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 1 bouchon de 70 Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00158	P100	RUE DE GALILEE (FACE AUX ES CONFORAMA) Z.A.E.T.	100	100/2x070		60,00		5,10	4,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00160	P100	RUE HENRI BESSEMER (FACE ETS TRYBA) Z.A.E.T.	100	100/2x070		60,00		4,80	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du service des eaux le 21/05/2012
00161	P100	RUE JOSEPH MARIE JACQUARD Z.A.E.T.	100	100/2x070				5,20	4,30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fuite hydrant BI PI Mesures du SDIS le 21/05/2012

Hydrants

Etat -Indisponible
 Anomalie -Avec anomalies
 Visite -Non autorisée
 Accès -Problématique

En service -Sans anomalie
 Autorisée -Sans problème
 Non conforme en service

Défense Incendie de la commune CREIL

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		Etat	Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Stratigique	Dynamique						
00164	P100	BOULEVARD JEAN BIONDI / ANGLE RUE DU MEGRET	100	100/2x070		60,00		4,40	4,20	■	■	■		PI vétuste Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00165	B100	37 BOULEVARD JEAN BIONDI	100	100		60,00		5,50	5,00	■	■	■		Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00166	P100	BOULEVARD JEAN BIONDI (FACE AU No 10)	100	100/2x070		60,00		5,20	4,30	■	■	■		Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00167	P100	RUE DE LA GARENNE (FACE AU N°4)	100	100/2x070		60,00		5,20	2,70	■	■	■		Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00168	B070	22 RUE DES CHAMPS	080	070		60,00		4,30	2,30	■	■	■		Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00169	P65	8 RUE DE LA LIBERTE	080	070		60,00		4,40	1,80	■	■	■		Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00170	P070	14 RUE DE LA MATERNITE	070	070		60,00		5,30	1,40	■	■	■		Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00171	P100	RUE ALBERT CAMIUS (HAUTEUR ECOLE)	100	100/2x070		60,00		4,40	3,70	■	■	■		Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00172	P100	AVENUE DE LA RAINETTE (FACE AU N° 17)	100	100/2x070		60,00		5,60	5,50	■	■	■		Mesures du service des eaux le 23/05/2012	
00173	P100	RUE DE L' OUEST (FACE AU N° 1)	100	100/2x070		60,00		5,20	4,10	■	■	■		Mesures du service des eaux le 23/05/2012	
00174	P100	RUE DE MARTINIQUE (FACE AU N°15)	100	100/2x070		60,00		4,40	3,80	■	■	■		fermé suite a rupture sur canalisation Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00175	P100	RUE DE LA MATERNITE (FACE AU N°6)	100	100/2x070		60,00		5,20	3,20	■	■	■		Mesures du service des eaux le 23/05/2012	
00176	B100	RUE ARISTIDE BRIAND / ANGLE RUE BUHL	100	070		60,00		6,00	5,80	■	■	■	Végétation gênante	Mesures du service des eaux le 23/05/2012	
00177	B070	RUE JEAN BOUIN (FACE AU N° 7)	100	070		60,00		5,60	5,00	■	■	■		Mesures du service des eaux le 23/05/2012	
00178	B070	RUE ARISTIDE BRIAND / ANGLE RUE MARCEL SAMBAT	080	070		60,00		6,20	5,20	■	■	■		Mesures du service des eaux le 23/05/2012	
00179	B100	PLACE ROGER SALENGRO / ANGLE AVENUE DE LA RAINETTE	100	100		60,00		4,30	3,80	■	■	■		Mesures du service des eaux le 23/05/2012	
00180	P100	RUE DE BUHL (ANGLE AVENUE DE LA RAINETTE)	100	100/2x070		60,00		1,60	1,50	■	■	■		Mesures du service des eaux le 23/05/2012	

Hydrants

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

■ Indisponible
■ Avec anomalies
■ Non autorisée
■ Problématique

■ En service
■ Sans anomalie
■ Autorisée
■ Sans problème

■ Non conforme en service

Défense Incendie de la commune CREIL

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'extr.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h		Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00181	P100	RUE DES HIRONVALLÉS / ANGLE RUE DES CHAMPS	100	100/2x070	60,00		4,40	3,40						Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00182	P100	RUE DES CHAMPS FACE A LA RUE DES ACCACIAS	100	100/2x070	60,00		4,40	1,60						Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00183	B100	RUE DU GENERAL LECLERC / ANGLE RUE FELIX EBOUE	100	100	60,00		5,10	5,00						Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00184	P100	RUE JULES FERRY (HAUTEUR ECOLE JEAN BIONDI)	100	100/2x070	60,00		5,10	2,40						Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00186	B100	RUE ROBERT SCHUMAN (ANGLE RUE DE CHATILLON)	100	100	60,00		4,80	4,70						Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00187	P100	37 BIS RUE DU PLESSIS POMMERAYE	100	100/2x070	37,00		6,80						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00188	P100	RUE DENIS PAPIN (ANGLE RUE PIERRE ET MARIE CURIE)	100	100/2x070	60,00		4,00	3,50						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00190	P100	SQUARE D'ALSACE (ANGLE RUE D'ARTOIS)	100	100/2x070	60,00		4,00	3,40						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00191	P100	RUE DES FLANDRES (FACE PLACE ILE DE FRANCE)	100	100/2x070	60,00		4,30	3,50						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00193	P100	3 RUE DE L'LOIRRAINE	100	100/2x070	60,00		4,60	4,30						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00194	P100	RUE DE NORMANDIE (FACE AU N°3)	100	100/2x070	60,00		4,70	4,40						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00195	P100	RUE DES CHERVIGNES (N°3 ANGLE DE LA PIERRE BLANCHE)	100	100/2x070	60,00		4,70	4,20						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00196	P100	SQUARE DE LA BRETAGNE (FACE N°1 ANGLE DES FLANDRES)	100	100/2x070	60,00		4,70	4,20						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00197	P100	1 IMPASSE DE CHAMPAGNE (ACOTE ROUTE DE CHANTILLY)	100	100/2x070	60,00		4,30	3,60						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00198	P100	RUE PHILBERT BORIN (ANGLE RUE PIERRE ET MARIE CURIE)	100	100/2x070	60,00		5,00	4,30						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00199	P100	SQUARE CLAUDE BERNARD (ANGLE PHILIPPE BORIN)	100	100/2x070	60,00		5,00	4,50						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00200	P100	20 RUE ALBERT SCHWEITZER	100	100/2x070	60,00		4,60	3,20						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00201	P100	RUE DOCTEUR SCHWEITZER (N°23 RESIDENCE AURELIE LEROY)	100	100/2x070	60,00		5,00	3,00						Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00202	P100	21 IMPASSE DE POMMERAYE	100	100/2x070	60,00		4,80	3,50						Mesures du service des eaux le 22/06/2012

*Etat -Indisponible -En service -Non conforme
 *Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie en service
 *Visite -Non autorisée -Autorisée
 *Accès -Problématique -Sans problème

Défense Incendie de la commune CREIL

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00203	P100	37 IMPASSE DE LA POMMERAYE	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,70	3,80	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 22/06/2012	
00204	P100	9 BIS RUE ALBERT SCHWEITZER	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,30	3,10	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 22/06/2012	
00205	B100	6 RUELE SAINT SAUVEUR	100	100	60,00	60,00	60,00	4,50	3,50	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 25/05/2012	
00206	B100	9 rue de Chatillon	100	100	60,00	60,00	60,00	5,40	5,00	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 25/05/2012	
00207	P100	RUE EDOUARD BRANLY (ANGLE RUE DU PLESSIS POMMERAYE)	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,80	4,60	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 22/06/2012	
00208	P100	RUE GUYNEMER (HAUTEUR HOTEL DES IMPOTS)	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,40	4,00	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 22/06/2012 Végétation gênante	
00209	P100	12 RUE GUYNEMER	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,50	4,20	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 22/06/2012	
00210	P100	IMPASSE RENE LEFEBVRE	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,50	4,20	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 22/06/2012	
00212	P100	SQUARE CLAUDE MONET (FACE AU N° 169 DE LA RUE PUVIS DE CHAVANNES)	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	3,90	3,20	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 06/06/2012	
00213	P100	5 RUE BLAISE PASCAL	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,20	3,60	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 06/06/2012	
00214	P100	9 RUE DESCARTES	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,20	3,00	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 06/06/2012	
00215	P100	10 RUE DESCARTES (HAUTEUR TRANSFORMATEUR EDF)	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,30	3,70	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 06/06/2012	
00216	P100	SQUARE DIDEROT ANGLE RUE HENRY BERGSON	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,50	4,40	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 06/06/2012	
00217	P100	20 RUE VINCENT AURIOL	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,90	4,00	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 22/06/2012	
00218	P100	RUE LAVOISIER / ANGLE RUE BLAISE PASCAL	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,50	4,10	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 06/06/2012	
00219	P100	RUE LAVOISIER (AU COIN DU BATIMENT)	100	100/2x070				4,80	3,50	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 06/06/2012	
00220	P100	RUE LEON JOUHAUX / ANGLE N°20 RUE LEON LAVOISIER	100	100/2x070				4,80	3,70	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 06/06/2012	
00221	P100	RUE VICTOR DURUY / ANGLE RUE GISEL GRELIER	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,80	4,20	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 22/06/2012	
00222	B100	96 RUE ROBERT SCHUMAN	100	100	60,00	60,00	60,00	4,80	1,20	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 25/05/2012	

* Etat

* Anomalie

* Visite

* Accès

-Indisponible

-Avec anomalies

-Non autorisée

-Problématique

-En service

-Sans anomalie

-Non conforme

-en service

Défense Incendie de la commune CREIL

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h			Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Max	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00223	B100	86 BIS RUE ROBERT SCHUMAN	100	100		50,00		5,80		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h support coffre cassé	DEBIT INFÉRIEUR A 60 M3/H Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00224	B100	58 RUE ROBERT SCHUMAN (HAUTEUR ARRET DE BUS)	100	100		60,00		4,30	4,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00225	B100	RUE PABLO PICASSO (FACE ENTREE BATIMENT D'HABITATION R+12)	100	100		60,00		4,30	4,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00226	P100	RUE LEON BLUM (MILIEU DE LA COTE)	100	100/2x070		60,00		6,20	4,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00227	B100	RUE LEON BLUM / ANGLE RUE DU PLESSIS POMMERAYE	100	100		60,00		4,60	4,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00228	P100	ALLEE DU SOUVENIR FACE AU No 88 (HAMEAU DU PLESSIS POMMERAYE)	100	100/2x070				3,90	3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : pas d'écoulement d'eau	poteau percute par un vehicule Mesures du SDIS le 06/06/2012
00229	P100	693 AVENUE LEONARD DE VINCI	100	100/2x070		60,00		3,50	2,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100	Mesures du SDIS le 06/06/2012
00230	P100	AVENUE LEONARD DE VINCI / ANGLE AVENUE D HALATTE	100	100/2x070		60,00		3,60	2,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du SDIS le 06/06/2012
00231	P100	AVENUE LEONARD DE VINCI (FACE A LA COUR DE L'ECOLE RABELAIS)	100	100/2x070		60,00		4,00	2,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du SDIS le 06/06/2012
00232	P100	208 RUE HECTOR BERLIOZ	100	100/2x070		60,00		3,60	2,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du SDIS le 06/06/2012
00233	P100	RUE HENRY BERGSON / ANGLE RUE VINCENT AURIOL	100	100/2x070		60,00		4,60	4,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 22/06/2012
00234	P100	62 RUE MAURICE RAVEL	100	100/2x070				3,80	2,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 06/06/2012
00235	P100	AVENUE LEONARD DE VINCI / ANGLE ALLEE VINCENT D'INDY	100	100/2x070		60,00		3,90	3,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du SDIS le 06/06/2012
00236	P100	77 RUE LEONARD DE VINCI	100	100/2x070		60,00		3,90	2,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 06/06/2012
00237	P100	78 SQUARE LALO	100	100/2x070		60,00		3,90	2,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du SDIS le 06/06/2012
00238	P100	RUE CLAUDE DEBUSSY FACE AU No 95	100	100/2x070		60,00		3,90	2,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		coffre à renouveler Mesures du SDIS le 06/06/2012
00239	P100	286 RUE CLAUDE DEBUSSY	100	100/2x070		60,00		4,50	3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du SDIS le 06/06/2012
00240	P100	RUE ARTHUR HONNIGER FACE AU No 157	100	100/2x070				4,40	2,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 06/06/2012
00241	P100	84 RUE JEAN BAPTISTE CARPEAUX	100	100/2x070		60,00		4,20	3,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du SDIS le 06/06/2012

Etat -Indisponible -En service -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie en service
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

Défense Incendie de la commune CREIL

N°	Type	Adresse	Diamètre d'admt.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h			Pressions		Etat	Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00242	P100	RUE JEAN BAPTISTE CARPEAUX / ANGLE RUE DU MOULIN A VENT	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,30	3,50	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 06/06/2012	
00243	P100	ALLEE FRANCOIS RUDE	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	5,20	4,80	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 25/05/2012	
00244	P100	AVENUE DU MOULIN A VENT FACE AU No 266	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	5,00	4,40	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 26/05/2012	
00245	P100	RUE EUGENE DELACROIX (FACE AU 116 SQUARE WATTEAU)	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	5,00	4,70	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 25/05/2012	
00246	P100	RUE JEAN HONORE FRAGONARD (ANGLE RUE DU HAUT DES TUFS)	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,50	3,40	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 25/05/2012	
00247	B100	IMPASSE BOURSIER / ANGLE RUE DU HAUT DES TUFS	100	100	60,00	60,00	60,00	7,00	6,40	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 25/05/2012	
00248	B100	ROUTE DE VAUX / ANGLE RUES MARCEL PHILIPPE ET BOURSIER	100	100	60,00	60,00	60,00	5,60	5,50	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 25/05/2012	
00249	P100	AVENUE FORET D' HALATTE (HAUTEUR GENDARMERIE)	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	4,10	2,80	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 06/06/2012	
00250	B100	81 RUE DE LA REPUBLIQUE	100	100	60,00	60,00	60,00	5,40	5,30	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 23/05/2012	
00251	B100	55 RUE DE LA REPUBLIQUE (HAUTEUR TRANSFORMATEUR EDF)	100	100	60,00	60,00	60,00	5,90	5,80	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00252	B100	44 RUE DE LA REPUBLIQUE	100	100	60,00	60,00	60,00	5,90	3,30	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00255	P100	ALLEE DE LA FAIENCERIE (HAUTEUR DE I.U.T.)	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	6,10	6,00	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00256	P100	ALLEE DE LA FAIENCERIE (HAUTEUR DU GYMNASE JULES UHRY)	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	6,20	6,10	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00257	B100	ALLEE NELSON / ANGLE RUE ST CRIC CAZEAU	100	100	60,00	60,00	60,00	6,10	6,00	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00258	B100	CENTRE CULTUREL LA FAIENCERIE (ENTREE DU PARKING)	100	100	60,00	60,00	60,00	6,00	5,60	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00259	B100	CENTRE CULTUREL LA FAIENCERIE (COTE LYCEE JULES UHRY PRES DU PORTAIL)	100	100	60,00	60,00	60,00	6,00	5,60	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012	
00260	B100	11 RUE RIBOT (ENTREE DU PARKING)	100	100	60,00	60,00	60,00	5,90	5,70	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012	

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

-Non conforme
 en service

Défense Incendie de la commune CREIL

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'entrée	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h		Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00261	B100	RUE JULES MICHELET (AU PIED DU CINEMA THEATRE)	100	100	60,00		6,30	6,20						Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00262	B100	RUE CHARLES AUGUSTE DUGUET/ ANGLE MARCEL PHILIPPE (PRES DE LA CABINE TELEPHONIQUE)	100	100	60,00		5,80	5,60						Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00263	P100	RUE ALBERT DUGUE FACE AU N° 13 HAUTEUR DESCENTE PARKING SCUTERRAIN	100	100/2x070	60,00		5,70	5,60						Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00264	P100	RUE ARISTIDE BRIAND (HAUTEUR FOYER DU 3ieme AGE)	100	100/2x070	60,00		5,40	5,30						Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00265	P100	7 RUE DE VERDUN	100	100/2x070	60,00		6,50	3,80						Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00266	P100	10 RUE DE VERDUN (A COTE DU CIMETIERE)	100	100/2x070	60,00		4,40	2,80						Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00267	P100	AVENUE DU TREMBLAY (Z.I. DE VAUX HAUTEUR DECORUM)	100	100/2x070	60,00		6,00	5,00						Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00268	P100	AVENUE DU TREMBLAY (Z.I. DE VAUX HAUTEUR Es EVRARD)	100	100/2x070	60,00		6,00	5,10						Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00269	P100	AVENUE DU TREMBLAY (Z.I. DE VAUX HAUTEUR Es GCA)	100	100/2x070	60,00		6,00	5,30						Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00270	P100	AVENUE DU TREMBLAY (Z.I. DE VAUX FACE AU MAGASIN AU DOIGT DE FEE)	100	100/2x070	60,00		6,00	5,40						Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00271	P100	AVENUE DU TREMBLAY (Z.I. DE VAUX HAUTEUR CENTER COFFE)	100	100	60,00		5,90	5,30						Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00272	P100	32 AVENUE DU TREMBLAY (Z.I. DE VAUX FACE AU RESTAURANT LA FERME DE VAUX)	100	100/2x070	60,00		6,00	5,40						Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00273	B100	384 ROUTE DE VAUX	100	100	60,00		5,70	5,40						Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00274	B100	777 ROUTE DE VAUX	100	100	60,00		5,20	4,80						Mesures du service des eaux le 25/05/2012
00275	B100	RUE BOURSIER / ANGLE RUE RIBOT (ANGLE CPAM)	100	100	60,00		5,90	5,50						Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00276	B100	RUE MICHELET / ANGLE RUE BOURSIER	100	100	60,00		6,20	6,00						Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00277	B100	42 RUE JULES MICHELET	100	100	60,00		6,20	5,00						Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00278	B100	QUAI D AMONT / ANGLE RUE DE BEAUVOISIS	100	100	60,00		6,30	6,20						Mesures du service des eaux le 29/05/2012

* Etat -Indisponible -En service -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie -Autorisées en service
 * Visite -Non autorisée -Sans problème
 * Accès -Problématique

Défense Incendie de la commune CREIL

Hydrants		Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h		Pressions		Etat	Anomalies	Accès	Visite	Etat	Anomalies	Observations
N°	Maxi					à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique							
00279		B100	RUE DE BEAUVOISIS / ANGLE RUE BENJAMIN RASPAIL	100	100	60,00	30,6 bar	6,20	6,10	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00280		B100	8 RUE BENJAMIN RASPAIL	100	100	60,00		6,20	55,00	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00281		B100	QUAI D'AMONT / ANGLE RUE VICTOR HUGO	100	100	60,00		6,10	4,90	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00282		B100	38 RUE CHARLES SOMASCO	100	100	60,00		6,30	6,20	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00283		B100	RUE CHARLES SOMASCO (FACE AU 33)	100	100	60,00		6,20	6,00	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00284		P100	RUE CHARLES SOMASCO (HAUTEUR GROUPE SCOLAIRE)	100	100/2x070	60,00		6,00	5,70	■	■	■	■	■	■	gens du voyage branchés sur le PI Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00285		P100	RUE CHARLES SOMASCO (HAUTEUR GARAGE RV)	100	100/2x070	60,00		5,90	5,60	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00286		B100	RUE DE LA REPUBLIQUE FACE ALLEE DU MUSEE	100	100	60,00		5,70	5,30	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00287		P100	RUE DE LA REPUBLIQUE (HAUTEUR SUPERMARCHÉ MATCH)	100	100/2x070	60,00		5,30	5,10	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00289		B100	21 RUE DE LA REPUBLIQUE	100	100	60,00		6,10	6,00	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 29/05/2012
00290		B100	64 RUE VICTOR HUGO	100	100	60,00		6,10	6,00	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00291		P100	RUE ETIENNE DOLET FACE AU N° 16	100	100/2x070	60,00		6,20	5,50	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00292		B100	RUE HENRY PROTAT / ANGLE RUE VICTOR HUGO	100	100	60,00		6,20	5,50	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00293		B100	RUE VOLTAIRE / ANGLE RUE DE LA BRECHE	100	100	60,00		6,20	5,10	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00294		P100	3 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	100	100/2x070	60,00		6,20	3,70	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00295		P070	RUE HENRY PAUQUET / ANGLE RUE ANATOLE FRANCE	100	070	60,00		6,30	3,20	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00296		P100	AVENUE DE L'EUROPE (HAUTEUR MAGASIN BABOU)	100	100/2x070			6,00	5,70	■	■	■	■	■	■	Mesures du SDIS le 01/06/2012

Défense Incendie de la commune CREIL

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h			Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					à 1 bar	à 0,6 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00297	P100	AVENUE DE L'EUROPE (COTE RN 16 MAGASIN AUCHAN ACCES ANCIEN BOWLING)	100	100/2x070				6,30	5,80						POTEAU FERME SOUS TAMPON (GENS DU VOYAGE A PROXIMITE DETERIORANT CELUI-CI EN PERMANENCE VU AVEC LA LYONNAISE DES EAUX) Mesures du SDIS le 14/05/2009
00298	P100	29 RUE HENRY PAUQUET /ENTREE RESIDENCE "LA BRECHE")	100	100/2x070				6,20	5,10						Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00299	B100	RUE HENRI PAUQUET / ANGLE RUE DESMAGNEZ	100	100				6,20	6,00						Mesures du SDIS le 01/06/2012
00300	B100	RUE HENRI PAUQUET / ANGLE RUE HENRI BARLJET	100	100				6,30	6,10						Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00301	B100	108 RUE HENRY PAUQUET	100	100				6,20	5,40						Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00302	B100	7 RUE ALBERT THOMAS	100	100				6,20	3,30						Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00304	B100	89 RUE GAMBETTA	100	100				6,10	5,90						Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00305	B100	63 RUE GAMBETTA	100	100				6,10	5,50						Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00306	B100	39 RUE GAMBETTA	100	100				6,00	5,80						Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00307	B100	1 RUE GAMBETTA	100	100				6,00	5,90						Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00308	B100	2 RUE GAMBETTA	100	100				6,00	5,90						Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00309	P100	16 RUE DES PIERRES	100	100/2x070				6,10	5,00						coffre a remplacer Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00310	B100	RUE ETIENNE DOLET / ANGLE RUE DU GRAND FERRE	100	100				6,10	5,80						Mesures du service des eaux le 01/06/2012
00311	B100	170 RUE JEAN JAURES	100	100				6,10	5,50						Mesures du service des eaux le 08/06/2012
00312	P100	RUE JEAN JAURES / ANGLE RUE DE LA LINGERIE	100	100				6,40	6,00						Mesures du service des eaux le 08/06/2012
00313	B100	124 RUE JEAN JAURES	100	100				6,30	5,80						Mesures du service des eaux le 08/06/2012
00314	B100	RUE JEAN JAURES / ANGLE IMPASSE DE LA VERRIERIE	100	100				6,10	5,10						Mesures du service des eaux le 08/06/2012

* Etat * Anomalie * Visite * Accès
 - Indisponible - Avec anomalies - Non autorisée - Problématique
 - En service - Sans anomalie - Non conforme en service
 - Autorisée - Sans problème

Défense Incendie de la commune CREIL

Hydrants		Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
						Maxi	a 1 bar	a 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00315	B100	RUE JEAN JAURES / ANGLE RUE DU PORT	100	100	60,00	6,10	6,10	5,80	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00316	B100	AVENUE JULES UHRY (FACE AU JOURNAL LE PARISIEN)	100	100	60,00	6,00	6,00	5,40	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00317	B100	9 RUE DELATTRE DE TASSIGNY	100	100	60,00	6,10	6,10	5,10	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00318	P100	RUE JULES JUILLET / ANGLE N°17 RUE EDOUARD VAILLANT	100	100/2x070	60,00	6,10	6,10	5,30	■	■	■	■	■	■	travaux de la lyonnaise des eaux sur la canalisation Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00319	B100	RUE DELATTRE DETASSIGNY / ANGLE PLACE CARNOT	100	100	60,00	6,10	6,10	5,90	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00320	B100	46 RUE JEAN JAURES	100	100	60,00	6,20	6,20	5,50	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00321	P100	RUE FERNAND PELLOUTIER / ANGLE RUE JEAN JAURES	100	100/2x070	60,00	6,10	6,10	5,60	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00322	P100	RUE DE GOURNAY (HAUTEUR PONT Y)	100	100/2x070	60,00	6,00	6,00	4,30	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00323	P100	41 RUE DE GOURNAY	100	100/2x070	60,00	6,20	6,20	5,80	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00324	P100	30 RUE TUMERELLE	100	100/2x070	60,00	6,20	6,20	5,70	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00325	P100	RUE DE GOURNAY / ANGLE RUE DES USINES	100	100/2x070	60,00	6,10	6,10	5,80	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00326	P100	RUE DES USINES / ANGLE RUE ROBERT FAURE	100	100/2x070	60,00	6,00	6,00	5,50	■	■	■	■	■	■	Mesures du SDJS le 08/06/2012	
00327	B100	RUE DES USINES (HAUTEUR Els TREFIL ACOR)	100	100	60,00	6,20	6,20	5,40	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00328	B100	RUE DES USINE (HAUTEUR Els RIVIERE)	100	100	60,00	6,20	6,20	5,40	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 08/06/2012	
00329	P100	RUE DE GALILEE (FACE AUX els ROCKWELL)	100	100/2x070	60,00	5,90	5,90	5,30	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 21/05/2012	
00330	P100	RUE HENRI BESSEMER (FACE ENT CIEPELA) Z.A.E.T.	100	100/2x070	60,00	5,00	5,00	3,90	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 21/05/2012	
00331	B100	FACE AU 26 RUE VOLTAIRE (HAUTEUR POLYCLINIQUE)	100	100	60,00	6,10	6,10	5,30	■	■	■	■	■	■	Mesures du service des eaux le 01/06/2012	

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

■ -Indisponible
 ■ -Avec anomalies
 ■ -Non autorisée
 ■ -Problématique

■ -En service
 ■ -Sans anomalie
 ■ -Autorisée
 ■ -Sans problème

■ -Non conforme
 en service

Défense Incendie de la commune CREIL

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h		Pressions		Etat	Anomalies	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	a 1 bar	a 0,6 bar	Statique						
00332	P100	QUAI D'AVAL (ENTRE LES GENS DU VOYAGE ET LA DERNIERE HABITATION EN ALLANT SUR LE CENTRE VILLE)	100	100/2x070			6,20	5,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ouverture point deau impossible Mesures du SDIS le 08/06/2012

Réserves														
N°	Type	Adresse	Volume m ³	Ré-alim	Débits en m ³ / h		Pressions		Etat	Anomalies	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	a 1 bar	a 0,6 bar	Statique						
00334	COUR	QUAI D'AVAL ANGLE RUE DU PORT FACE AUX ATELIERS MUNICIPAUX	Inépuisable	-					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RIVIERE OISE

Hydrants														
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h		Pressions		Etat	Anomalies	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	a 1 bar	a 0,6 bar	Statique						
00335	P100	QUAI D'AVAL (STEP)	100	100/2x070	60,00	6,10	6,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	gens du voyage branchés sur le PI Mesures du service des eaux le 08/06/2012
00336	B100	40 BIS RUE LEON BLUM	100	100	11,00	6,90			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Mesures du service des eaux le 23/05/2012
00338	P100	RUE DE VERNEUIL (FACE AU TEMOIN DE JEHOVAH)	150	100/2x070	60,00	5,50	4,20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fuite hydrant B1 P1 Mesures du service des eaux le 25/05/2012

Réserves														
N°	Type	Adresse	Volume m ³	Ré-alim	Débits en m ³ / h		Pressions		Etat	Anomalies	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	a 1 bar	a 0,6 bar	Statique						
00339	RES	AVENUE DU PARC ALATA	500	-					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Hydrants														
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h		Pressions		Etat	Anomalies	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	a 1 bar	a 0,6 bar	Statique						
00341	P100	RUE ROUGET DE LISLE (HAUTEUR RESTAURANT LA BOUCHERIE)	100	100/2x070	60,00	4,80	3,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du SDIS le 10/02/2010
00342	P100	AVENUE DU PARC ALATA DEVANT CHRONOPOST	300	070/2x100	60,00	4,00	3,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesures du SDIS le 08/06/2012

Etat
 Anomalie
 Visite
 Accès

-Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

-Non conforme
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

Défense Incendie de la commune CREIL

Hydrants	N°	Type	Adresse	Diamètre d'aitm	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
						Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
	00343	P100	Allée du musée Entrée mairie coté parking	150	100/2x070	60,00	60,00	60,00	5,90	5,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 14/09/2012
	00344	B100	FACE AU 24 RUE PASTEUR	100	100	60,00	60,00	60,00	4,30	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 26/10/2012
	00345	P100	AVENUE DES NOISETIERS PARCALATA	100	100/2x070	60,00	60,00	60,00	3,90	3,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mesures du service des eaux le 27/06/2012

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

-Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

-Non conforme
 en service

