



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## PREFET DE L'OISE

### SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais- Tillé

BP 20870 - TILLE

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Beauvais, le 8 juin 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2012.326

### LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine – BP 317  
60021 BEAUVAIS CEDEX

**OBJET** : Révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de : Eve  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune d'Eve, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 6 points d'eau :

- 6 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci va concerner essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles **GRÉGOIRE**

## Défense Incendie de la commune EVE

60226

EVE

Hydrants				<ul style="list-style-type: none"> <li>* Etat </li> <li>* Anomalie </li> <li>* Visite </li> <li>* Accès </li> </ul>				Anomalies		Observations
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	RUE DU CEDRE	100	100/2x070						
00002	P100	RUE DU CHATEAU	100	100/2x070						
00003	P100	RUE DU CLOS DES DAMES	100	100/2x070						
00004	P100	RUE DE LA COURCELLES FACE N°8	080	070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00005	P100	ANGLE RUE DU GUE GRANDE RUE	080	100/2x070						
00007	P100	CHEMIN D OTHIS	100	100/2x070						

- \* Etat 
- \* Anomalie 
- \* Visite 
- \* Accès 
- En service 
- Sans anomalie 
- Autorisée 
- Sans problème 
- Indisponible 
- Avec anomalies 
- Non autorisée 
- Problématique 
- Non conforme en service 