

me 60
1

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais- Tillé
BP 20870 - TILLE
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Beauvais, le 8 juin 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2012.324

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine – BP 317
60021 BEAUVAIS CEDEX

OBJET : Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : Maisoncelle-Tuilierie
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Maisoncelle-Tuilierie, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 points d'eau :

- 9 PI de 100 mm dont 4 avec un débit insuffisant,
- 2 réserves artificielles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci va concerner essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**



Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune MAISONCELLE TUILERIE

60377

MAISONCELLE TUILERIE

Hydrants						<ul style="list-style-type: none"> * Etat * Anomalie * Visite * Accès 				<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 				<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 				<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service 			
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies				Observations								
00001	P100	Lotissement du BOIS GAYANT	150	100/2x070																	
00002	P100	9 Rue PRINCIPALE	125	100/2x070																	
00003	P100	Rue PRINCIPALE Place de la Mairie	150	100/2x070																	
00004	P100	37 Rue PRINCIPALE Angle rue NEUVE	150	100/2x070																	
00005	P100	7 Rue NEUVE	125	100/2x070																	
00006	P100	16 Rue NEUVE	125	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h												
00007	P100	27 Rue NEUVE Face au 27 rue NEUVE	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h												
00008	P100	28 Rue NEUVE	125	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h												
00009	P100	Rue NEUVE	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h												
Réserves		Adresse		m3 / h Re-alim.		<ul style="list-style-type: none"> * Etat * Anomalie * Visite * Accès 				<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 				<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 				<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service 			
N°	Type	Adresse		Volume m3			* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies				Observations						
00010	RES	rue neuve (face au 35)		60	30																
00011	RES	la neuve rue direction troussencourt		120	-																