




Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

W3e NA  
D

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
Chemin Sans Terre – BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393  
Fax : 03 44 06 21 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Beauvais, le 13 septembre 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN  
Réf. : SL.2012.515

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : Morlincourt  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Morlincourt, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 points d'eau :

- 2 PI de 70 mm avec des débits insuffisants
- 9 PI de 100 mm conformes.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune MORLINCOURT

60431

MORLINCOURT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									* Anomalie	* Anomalie	
00001	P070	RUE DU JONQUOY	080	070	X	X	✓	✓	X	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	
00002	P070	RUE DES GREVIERES N°328	080	070	X	X	✓	✓	X	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00003	P100	RUE DE CHAMBERY N°128	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00004	P100	RUE DES GREVIERES FACE A L'EGLISE	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00005	P100	RUE DU CALVAIRE N°181	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00006	P100	RUE DU JEU D'ARC	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00007	P100	RUE DU CHATEAU	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00008	P100	RUE DU CHATEAU	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00009	P100	RUE DE MORLINCOURT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00010	P100	RUE DES GREVIERES	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00011	P100	RUE DE SALENCY	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			RAS