



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

mm  
E

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
Chemin Sans Terre – BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393  
Fax : 03 44 06 21 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)


Beauvais, le 23 janvier 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN  
Réf. : SL.2013.31

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS



**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de :QUINQUEMPOIX  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Quinquempoix, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 7 points d'eau :

- 2 PI de 70 mm avec des débits insuffisants ;
- 4 PI de 100 mm avec des débits insuffisants ;
- 1 réserve incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

# 60522 QUINQUEMPOIX

## Défense Incendie de la commune QUINQUEMPOIX

| N°     | Type | Adresse   | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Etat |            |         | Anomalies   | Observations   |
|--------|------|---|------------------|--------------------|------|------------|---------|---|--|
|        |      |   |                  |                    | Etat | * Anormale | * Accès |   |  |
| 000001 | P100 | 3 Rue notre dames. ( Lotissement des tilleuls ) | 100              | 100/2x070          | X    | X          | ✓       | Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h | Agraisé et changer joint                             |
| 000002 | P070 | Rue Charles Tourillon angle rue du Puits.       | 100              | Inconnu            | X    | X          | ✓       | Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h | Pl de 70 / 2 x 45<br>Pl à graissé, joints à changer. |
| 000003 | P100 | Rue de l'église. ( Face à la mairie ).          | 100              | 100/2x070          | X    | X          | ✓       | Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h |  |
| 000004 | P100 | Rue de l'église angle rue du moulin.            | 100              | 070/2x100          | X    | X          | ✓       | Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h | joint a changer                                      |
| 000005 | P100 | Rue de l'église angle ruelle leclerc.           | 100              | 070/2x100          | X    | X          | ✓       | Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h |  |
| 000006 | P070 | 4 rue Charles tourillon.                        | 100              | 070                | X    | X          | ✓       | Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h |  |

### Réserves

| N°     | Type | Adresse                   | VOLUME m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> / h Ré-alim. | Etat | * Anormale | * Accès | * Visite | Anomalies | Observations |
|--------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------|------------|---------|----------|-----------|--------------|
| 000007 | RES  | 25 rue Charles Tourillon. | 120                   | -                           | ✓    | ✓          | ✓       | ✓        | Anormales |              |

\* Etat **X** -Indisponible  
 \* Anormale **X** -Avec anomalies  
 \* Visite **X** -Non autorisée  
 \* Accès **X** -Problématique  
 ✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème  
**X** -Non conforme en service