



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
Chemin Sans Terre - BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 06 21 00 - Poste 2393  
Fax : 03 44 06 21 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Beauvais, le 12 février 2013

Affaire suivie par : M. leLT COPPIN  
Réf. : SL.2013.59

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : RANTIGNY  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Rantigny, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 36 points d'eau :

- 8 PI de 70 mm
- 28 PI de 100 mm dont un indisponible et 2 avec des débits insuffisants.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal **PAILLOT**

## Défense Incendie de la commune Rantigny

60524

RANTIGNY

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									* Etat	* Anomalie	
00001	P100	RUE PIERRE CURIE FACE RUE PASTEUR	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✗	✗	Ouverture point d'eau difficile Trop proche de la maison
00002	P100	30 AVENUE PIERRE CURIE	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
00003	P100	68 AVENUE PIERRE CURIE	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✗	✗	Fuite hydrant BI PI
00004	P100	86 AVENUE PIERRE CURIE	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
00005	P070	RUE DE BREUIL LE VERT AVANT PN	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
00006	P070	RUE DE BREUIL LE VERT APRES PN	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
00007	P100	IMPASSE EISELE UNY	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
00008	P100	RUE GEORGES BRASSENS UNY	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
00009	P100	CHEMIN DU MARAIS FACE EGLISE UNY	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
00010	P070	4 RUE EMILE ZOLA	080	070	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
00011	P070	RUE EMILE ZOLA ALLÉE DES FRENES	080	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00012	P100	RUE PARMENTIER BAS DU PONT SNCF	060	070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Manque capot
00013	P100	RUE PARMENTIER FACE AU GARAGE RENAULT	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
00014	P100	RUE PARMENTIER ETABLISSEMENT GRIFFITH	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✗	✗	Ouverture point d'eau difficile
00015	P100	RUE PARMENTIER DEVANT LA STATION DE LAVAGE	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✗	✗	Fuite hydrant BI PI
00016	P100	RUE DE LA PASSERELLE ANGLE RUE EMILE ZOLA	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✗	✗	trop près du mur !
00017	P100	RUE DE LA PASSERELLE COTE PLACE	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✗	✗	Ouverture point d'eau difficile trop près du mur ! PAS DE VOLANT
00018	P100	PLACE DE LA REPUBLIQUE	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	✗	

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

✗ indisponible  
✗ Avec anomalies  
✗ Non autorisés  
✗ Problématique

✓ En service  
✓ Sans anomalie  
✓ Autorisée  
✓ Sans problème

✗ -Non conforme  
en service

## Défense Incendie de la commune Rantigny

Hydrants	N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
										* Anomalie	* Etat	
	00020	P070	20 RUE SABATIER	080	070	✓	✓	✓	✓			
	00021	P100	24 RUE CHEVALIER LA BARRE	060	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
	00022	P100	RN 16 STATION TOTAL	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
	00023	P100	AVENUE JEAN JAURES RELAIS DE LA POSTE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
	00024	P100	AVENUE JEAN JAURES FACE A CAT	150	070	✓	✓	✓	✓			
	00025	P100	11BIS AVENUE JEAN JAURES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
	00027	P100	1 RELAIS DE LA POSTE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
	00028	P100	RELAIS DE LA POSTE COTE GARE	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Capot cassé	
	00029	P070	AVENUE DE LA GARE DEVANT LE PARKING	080	070	✓	✗	✓	✓		Ouverture point d'eau difficile	
	00030	P070	20 ROUTE DE MOUY	080	070	✓	✗	✓	✓		Fuite hydrant BI PI	
	00031	P070	24 RUE EDOUARD VAILLANT	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
	00032	P100	11 RUE HENRI BARBUSSE	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
	00033	P100	RUE HENRI BARBUSSE CLOS DU CHATEAU	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
	00035	P100	RUE SACCO ET VANZETTI FACE AU GYMNASSE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
	00036	P100	RUE PARMENTIER ANGLE RUE DE LA BRECHE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
	00037	P100	ZONE SOGELOC COTE CTAC DIRECTION NEUILLY	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
	00038	P100	ZONE SOGELOC COTE SOGELOC DIRECTION NEUILLY	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Végétation gênante	
	00039	P100	61 AVENUE PIERRE CURIE ANGLE IMP. O. DUBOIS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

✗ Indisponible  
- Avec anomalies  
- Non autorisée  
- Problématique

✓ En service  
- Sans anomalie  
- Autorisée  
- Sans problème

✗ - Non conforme  
en service