



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 31 janvier 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2014.54

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BETHISY SAINT MARTIN  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de BETHISY SAINT MARTIN, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 12 points d'eau :

- 12 PI de 100 mm.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

  
Colonel Pascal FAILLOT

## Défense Incendie de la commune de BETHISY SAINT MARTIN

60067

BETHISY SAINT MARTIN

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

✓ En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

| N°    | Type | Adresse  | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Débits en m <sup>3</sup> / h |         |           | Pressions |           | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | Anomalies   | Observations |
|-------|------|--|------------------|--------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|---------|----------|---|--------------|
|       |      |  |                  |                    | Maxi                         | à 1 bar | à 0,6 bar | Statique  | Dynamique |        |            |         |          |   |              |
| 00001 | P100 | RUE DE CREPY FACE AU 567                       | 100              | 100/2x070          |                              | 135,00  |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | Mesures du SDIS le 18/04/2013                             |              |
| 00002 | P100 | RUE DE CREPY FACE AU 218                       | 100              | 100/2x070          |                              | 148,00  |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | A moins de 1m du mur<br>Mesures du SDIS le 18/04/2013     |              |
| 00003 | P100 | PLACE PAUL BLONDEAU                            | 100              | 100/2x070          |                              | 144,00  |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | Mesures du SDIS le 18/04/2013                             |              |
| 00004 | P100 | RUE GEORGES CLEMENCEAU                         | 100              | 100/2x070          |                              | 144,00  |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | Mesures du SDIS le 18/04/2013                             |              |
| 00005 | P100 | ANGLE CHEMIN LATERAL/RUE GERARD DE SEROUX      | 100              | 100/2x070          |                              | 166,00  |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | Mesures du SDIS le 18/04/2013                             |              |
| 00006 | P100 | LOTISSEMENT LA MONTAGNE                        | 100              | 100/2x070          |                              | 78,00   |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | Mesures du SDIS le 18/04/2013                             |              |
| 00007 | P100 | RUE DE L'EGLISE                                | 100              | 100/2x070          |                              | 133,00  |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | Mesures du SDIS le 18/04/2013                             |              |
| 00008 | P100 | RUE DE LA PRAIE                                | 100              | 100/2x070          |                              | 99,00   |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | Mesures du SDIS le 18/04/2013                             |              |
| 00009 | P100 | RUE ST LAZARE A COTE DU N°325                  | 100              | 100/2x070          |                              | 109,00  |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | Mesures du SDIS le 18/04/2013                             |              |
| 00010 | P100 | DERRIERE LE CHATEAU DE LA MOTTE                | 100              | 100/2x070          |                              | 106,00  |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | Surpresseur<br>Mesures du SDIS le 18/04/2013              |              |
| 00011 | P100 | AU CHATEAU D'EAU EN HAUT DE LA RUE DE L'EGLISE | 100              | 100/2x070          |                              | 140,00  | 1,10      |           |           | ✓      | ✓          | ✓       |          | Attention trappe ouverte<br>Mesures du SDIS le 18/04/2013 |              |
| 00012 | P100 | FACE AU 705 RUE SAINT LAZARE                   | 100              | 100/2x070          |                              | 94,00   |           |           | 1,00      | ✓      | ✓          | ✓       |          | Mesures du SDIS le 18/04/2013                             |              |