




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

MB NP
1

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 31 janvier 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2014.51

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : LEVIGNEN
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de LEVIGNEN, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 17 points d'eau :

- 12 BI de 100 mm dont une avec un débit inférieur à 1 bar
- 3 PI de 70 mm dont un avec un débit inférieur à 1 bar
- 2 réserves artificielles normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par déléation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de LEVIGNEN

60358 LEVIGNEN

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

X -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	HAMEAU DE BOISSY LEVIGNEN RN 2 A COTE DU N°5	100	100/2x070	30,00	27,00	30,00	4,00		X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h NON CONFORME	Mesures du SDIS le 29/03/2013
00002	P070	HAMEAU DE BOISSY LEVIGNEN RN 2 A COTE DU N°28	100	070	29,00	27,00	30,00	6,00		X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h NON CONFORME	Mesures du SDIS le 29/03/2013
00004	P100	RUE DU DINOTIER (SALLE DES FETES)	100	100/2x070	160,00	130,00	140,00	2,50	1,60	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 29/03/2013	
00005	P100	RUE DU DINOTIER FACE AU N°20	100	100/2x070	130,00	110,00	120,00	2,50	1,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 29/03/2013	
00006	P100	RUE RAYMOND JOLY FACE AU N°9	100	100/2x070	100,00	90,00	95,00	2,60	1,90	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 29/03/2013	
00007	P070	RUE DE PARIS FACE AU N°9	100	100/2x070	160,00	130,00	140,00	2,50	1,70	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 29/03/2013	
00008	P100	RUE DE PARIS FACE AU N°22	100	100/2x070	140,00	80,00	90,00	2,20	1,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 29/03/2013	
00009	P100	RD 332 RUE DU VALOIS face au 38	100	100/2x070	110,00	80,00	90,00	2,50	1,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 29/03/2013	
00010	P070	RD 332 RUE DU VALOIS FACE AU N°22	080	070	40,00	25,00	32,00	2,00	0,50	X	X	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h NON CONFORME	Mesures du SDIS le 29/03/2013
00011	P100	RUE DU VALOIS FACE AU N° 210	100	100/2x070	60,00	40,00	50,00	1,50	0,50	X	X	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h NON CONFORME	Mesures du SDIS le 29/03/2013
00012	P100	RUE GEORGES ARDENNOIS FACE AU N° 15	100	100/2x070	120,00	80,00	90,00	2,20	1,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 29/03/2013	
00013	P100	RUE GEORGES ARDENNOIS FACE AU N° 18	100	100/2x070	115,00	75,00	85,00	2,00	1,60	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 29/03/2013	
00014	P100	RUE DE PARIS FACE AU N° 64	100	100/2x070	140,00	90,00	110,00	2,00	1,40	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 29/03/2013	
00015	P100	RUE GEORGES ARDENNOIS FACE AU N°57	200	100/2x070	80,00	60,00	70,00	2,00	1,40	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 29/03/2013	

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

X -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations

Défense Incendie de la commune de LEVIGNEN

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Réserves		N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
							* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00016	RES		RUE DU VALOIS	120	-	✓	✓	✓	✓		
00017	RES		HAMEAU DE BOISSY LEVIGNEN SITE STRATIVER BASSIN ORAGE RACCORDE SUR POMPE SPRINKLAGE	1000	-	✓	✓	✓	✓		

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants		N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Observations
							Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique					
00018	P100		RUE DU DINOTIER CLOS DE LA LISSIERE	150	100/2x070	110,00	70,00	80,00	2,50	1,50	✓	✓	✓	✓	Mesures du SDIS le 29/03/2013	