




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 14 octobre 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2014.416

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de : JOUY SOUS THELLE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Jouy Sous Thelle, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 26 points d'eau :

- 24 PI de 100 mm dont 2 avec un débit insuffisant
- 2 réserves naturelles aménagées normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense incendie de la commune de JOUY SOUS THELLE

60327 JOUY SOUS THELLE

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 X Indisponible
 X Avec anomalies
 X Non autorisée
 X Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	600 rue de la poste	200	100/2x070		60,00		3,20	2,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00002	P100	407 rue de la poste	100	100/2x070		60,00		3,20	2,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00003	P100	205 rue de la poste	150	100/2x070		60,00		3,50	2,90	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00004	P100	Rue des puits. Salle des fêtes	150	100/2x070		60,00		3,50	2,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00005	P100	Rue des puits à côté de la mare	150	100/2x070		60,00		3,50	2,10	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00006	P100	Rue des puits angle rue du peuple	150	100/2x070		60,00		3,50	2,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 X Indisponible
 X Avec anomalies
 X Non autorisée
 X Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 X Indisponible
 X Avec anomalies
 X Non autorisée
 X Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00008	P100	Face au 185 rue de St Clair sur Epte	080	100/2x070		60,00		4,00	3,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00009	P100	Impasse Jean Menault	100	100/2x070		60,00		3,50	2,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00010	P100	158 rue Marinnet	060	100/2x070		37,00		3,50	1,00	✗	✗	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

Défense Incendie de la commune de JOUY SOUS THELLE

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * En service
 * Sans anomalie
 * Autorisée
 * Sans problème
 X Indisponible
 X Avec anomalies
 X Non autorisée
 X Problématique
 X -En service
 X -Sans anomalie
 X -Autorisée
 X -Sans problème
 X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00011	P100	Impasse Chaire à loup	100	100/2x070		60,00		4,30	2,90	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00012	P100	290 rue de Jouy le Bois	100	100/2x070		60,00		3,80	2,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00013	P100	Hameau Les Horgnes. Ferme Delamotte	150	100		60,00		4,80	3,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00014	P100	Hameau Les Horgnes. Rue de Porcheux au 440	150	100/2x070		60,00		4,50	3,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00015	P100	Ferme de Belle assise Hameau les horgnes	150	100/2x070		60,00		3,10	2,30	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00016	P100	Rue St Michel. Face au cimetière	150	100/2x070		60,00		3,50	2,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00017	P100	la patte d'oie Rue du moulin.	100	100/2x070		60,00		3,50	2,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00018	P100	sur le chemin de terre derrière le silo force 5	150	100/2x070		60,00		4,50	1,30	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00019	P100	220 rue Gavois	150	100/2x070		60,00		3,90	3,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00020	P100	Rue du peuple	100	100/2x070		60,00		3,70	2,10	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00021	P100	Rue Marinet	060	100/2x070		37,00		4,00	1,00	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	
00022	P100	rue de Jouy le bois	150	100/2x070		60,00		4,90	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00023	P100	Coopérative agricole D 129	150	100/2x070		60,00		5,90	5,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	
00024	P100	parc beausejour	150	100/2x070		60,00		3,70	2,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 08/06/2011	

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 X Indisponible
 X Avec anomalies
 X Non autorisée
 X Problématique
 X -En service
 X -Sans anomalie
 X -Autorisée
 X -Sans problème
 X -Non conforme en service


N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
----	------	---------	-----------------------	-----------------------------	--------	------------	---------	----------	-----------	--------------


Défense Incendie de la commune de JOUY SOUS THELLE

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

 -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

 -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

 -Non conforme
en service

Réserves		N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00025	MARE											Rue st michel à coté de l'église
00026	MARE		à coté PI N°5 rue des puits	120	-	