




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 5 décembre 2014

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2014.485

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : MONTEPILLOY  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Montépilloy, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

- La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 3 points d'eau :

- 1 réserve artificielle normalisée
- 2 réserves naturelles aménagées normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de MONTEPILLOY

60415

MONTEPILLOY

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

**✓** -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-allim.					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00002	MARE	Place du Chateau	150	-	✓	X	✓	✓	Défaut de signalisation non aménagée	
00003	RES	rue du Four a cotés du réservoir communal	150	10	✓	X	✓	✓	Défaut de signalisation	
00004	MARE	hameau de Boasne	200	-	✓	X	✓	✓	Défaut de signalisation	