




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 5 février 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2015.42

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : MONNEVILLE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de MONNEVILLE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 22 points d'eau :

- 4 PI de 70 mm dont 3 ayant un débit insuffisant
- 16 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant
- 1 réserve artificielle normalisée
- 1 réserve naturelle aménagée normalisée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE








Défense Incendie de la commune de MONNEVILLE

60411

MONNEVILLE

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
-  -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
-  -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
-  -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00001	P65	rue d'Auneuil (maison de retraite)	080	070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h fermeture capot difficile	
00002	P100	rue du Berger Rouge (école)	100	100/2x070							
00003	P100	angle rue du Friège et rue de la Chapelle	080	100/2x070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque 1 bouchon de 70	
00004	P100	Place du Durant (n°3)	100	100/2x070							
00005	P65	Place du Durant (n°1)	080	070							
00006	P100	rue de Timbrel (ets S.I.M)	100	100/2x070							
00007	P100	angle rue du Balochet et rue de la Croisette	100	100/2x070							
00008	P100	Route de Marine (place)	100	100/2x070							
00009	P65	Place du Friège	080	070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Fuite hydrant BI PI	
00010	P100	rue de Lavilleterre	100	100/2x070							
00011	P100	angle rue des Vignes et rue de la Source	100	100/2x070							
00012	P100	rue du Chateau d'Eau	100	100/2x070							
00013	P100	rue de Monts, Hameau de Marquemonts (bas)	100	100/2x070						Manque capot	
00014	P65	Hameau du Bellan (face à la ferme)	080	070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation	
00015	P100	rue du Verger (lotissement la Bruyère)	100	100/2x070							
00016	P100	angle départementale 121 et rue de l'Eglise	100	100/2x070							
00017	P100	angle rue du Chateau d'Eau et rue des Vignes	100	100/2x070							
00018	P100	rue de l'Eglise, Hameau de Marquemont (Haut)	100	100/2x070							
00019	P100	Hameau du Bellan (à la ferme)	100	100/2x070							

Défense Incendie de la commune de MONNEVILLE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Réserves		N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00021	MARE	lieu dit Le Breuil	Inconnu	-							Privé	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants		N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00022	P100	17 rue de Marines	100	100/2x070								

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Réserves		N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00024	RES	Route de Bellan, route entre Monneville et le hameau du Bellan	120	-								