



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 18 novembre 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2014.458

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : CORBEIL-CERF  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Corbeil-Cerf, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 8 points d'eau :

- 8 PI de 100 mm avec des débits insuffisants.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de Corbeil Cerf

60162

CORBEIL CERF

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès

-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -Non autorisée
-  -Problématique

-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	RUE DU DELUGE A COTE DU N°82	100	100/2x070		60,00		1,50	1,20					Mesures du service des eaux le 11/06/2014	
00002	P100	RUE DE MERU FACE AU N°32	100	100/2x070		60,00		3,40	2,60					Mesures du service des eaux le 11/06/2014	
00003	P100	RUE DU DELUGE A COTE DU N°4	100	100/2x070		60,00		3,20	2,20					Mesures du service des eaux le 11/06/2014	
00004	P100	RUE DU DELUGE FACE AUX ATELIERS COMMUNAUX	100	100/2x070		60,00		3,00	2,00					Mesures du service des eaux le 11/06/2014	
00005	P100	RUE DU DELUGE A COTE DU N°60	100	100/2x070		60,00		2,00	1,60					Mesures du service des eaux le 11/06/2014	
00006	P100	RUE DU FAUBOURG ANGLE RUE DE MERU	100	100/2x070		60,00		3,30	2,60					Mesures du service des eaux le 11/06/2014	
00007	P100	RUE DU FAUBOURG A COTE DU N°29	100	100/2x070		60,00		3,20	2,70					Mesures du service des eaux le 11/06/2014	
00008	P100	RUE DE PARFONDEVALA COTE DU N°18	100	100/2x070		60,00		3,20	1,60					Mesures du service des eaux le 11/06/2014	