



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

*Recei*



Tillé, le 5 février 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2015.45

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : ROBERVAL  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de ROBERVAL, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 points d'eau :

- 4 PI de 70 mm dont 2 ayant un débit insuffisant
- 5 PI de 100 mm
- 2 réserves artificielles de 60 m<sup>3</sup>.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de ROVERVAL

60541

ROBERVAL

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

-Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Non conforme en service

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	PLACE DU CHATEAU	100	100/2x070						
00002	P100	ROUTE DE L'EGLISE	100	100/2x070						
00003	P070	ROUTE DE L'EGLISE	100	070						
00004	P100	CHEMIN D'HARCELAI ANGLE CAVEE DE L'EGLISE	100	070					Ouverture point d'eau difficile	
00005	P070	CAVEE MARTINE ANGLE CHEMIN D'HARCELAI	100	070						
00006	P100	ROUTE DU GUIDON	100	100/2x070						
00007	P100	RUE DES ECOLES	100	100/2x070					Capot cassé	Fuite sur bouchon de 70, à réparer
00008	P070	CHEMIN DE FOSSE	080	070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Poteau accessoire
00009	P070	CHEMIN DE FOSSE FACE N°9	080	070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Poteau accessoire

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

-Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Non conforme en service

## Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00010	RES	CHEMIN DES CARRIEUSES	60	-					Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Végétation gênante	Faire le niveau de la citerne rapidement idem 2013
00011	RES	FOND MAILLET	60	-					Non conforme : volume inférieur à 120 m3	