



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.94

Tillé, le 11 mars 2015

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : MELICOCQ
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de MELICOCQ, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 15 points d'eau :

- 1 BI de 100 mm
- 1 PI de 70 mm
- 13 PI de 100 mm dont 1 indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal BAILLOT

Défense Incendie de la commune de Mélicocq

60392

MELICOCQ

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

- ✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique

- ✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00001	P100	RUE DU PETIT MELICOCQ, CD15	125	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Ouverture point d'eau difficile Ouverture point d'eau impossible carré de manoeuvre cassé
00002	P100	447 RUE DU MOULIN	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00003	B100	RUE DU MOULIN	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00004	P100	PLACE DU COMMANDANT PERREAU	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00005	P100	RUE DES ACACIAS, FACE AU 159	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00006	P100	RUE DU MARAIS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00007	P070	RUE DE L'EGLISE	060	070	✓	✓	✓	✓			
00008	P100	RUE DES LOUPS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00009	P100	580 RUE EMERSON WHITE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00011	P100	RUE DES LOUPS, ANGLE RUE EMERSON WHITE	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Purge HS
00012	P100	RUE DE L'EGLISE, (AU NIVEAU DU CHATEAU)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00013	P100	RUE DE LA PLAINE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00014	P100	170 RUE DE LA PLAINE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00015	P100	CD 15, ANGLE RUE DE MACHEMONT	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00016	P100	RUE DE LA CROIX RICARD	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			