



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 10 février 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2015.53

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine.
60000 BEAUVAIS

receu

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : CHAMBORS
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de CHAMBORS, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 7 points d'eau :

- 6 PI de 100 mm
- 1 point d'aspiration dans des cours d'eau naturels.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,


Colonel Pascal PAILLOT


Défense Incendie de la commune de CHAMBORS

60140

CHAMBORS













Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

 -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique


 -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	rue des groux angle rue des prés, face au numéro 1, à coté du transformateur	150	100/2x070						
00002	P100	rue de la lande après la rue de Gomerfontaine	150	100/2x070						
00003	P100	rue du moulin angle rue des vignes	150	100/2x070						
00004	P100	rue de la ferme place de l'église	150	100/2x070						
00005	P100	hameau des coutures	150	100/2x070						
00006	P100	rue de gisors	150	100/2x070						

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

 -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

 -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00007	COUR	rue du reveillon	Inépuisable	-		