




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 10 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : SL.2015.97

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : LATTAINVILLE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de LATTAINVILLE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 6 points d'eau :

- 6 PI de 100 mm dont 3 ayant un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,


Colonel Pascal FAILLOT

Défense Incendie de la commune de Lattainville

60352

LATTAINVILLE

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

- Non conforme
en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	lotissement Les Aires d'en Bas	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00002	P100	rue de Delincourt (n°9)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00003	P100	angle rue de Delincourt et rue Jean Baptiste Crèvecoeur	100	100/2x070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00004	P100	angle rue du Petit Marais et rue Jean Baptiste Crèvecoeur	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00005	P100	rue du Chateau	100	100/2x070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00006	P100	rue du Chateau (au chateau)	100	100/2x070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	