

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 23 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : SL.2015.113

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : LABOISSIERE EN THELLE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de LABOISSIERE EN THELLE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 27 points d'eau :

- 27 PI de 100 mm dont 1 avec un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**



Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de LABOISSIERE EN THELLE

60330

LABOISSIERE EN THELLE

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme
 en service



Hydrants		Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
N°											
00001	P100	RUE MADAME A COTE DU N°17	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00002	P100	RUE VERTE A COTE DU N°9	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Fuite hydrant BI PI	
00003	P100	RUE NEUVE A COTE DU N°913	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00004	P100	GRANDE RUE FACE AU N°68	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00005	P100	GRANDE RUE A COTE DU N°49 BIS	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00006	P100	RUE NEUVE FACE AUX ETS BANGUI	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00007	P100	GRANDE RUE FACE AU N°24	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00008	P100	GRANDE RUE A COTE DE L EGLISE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00009	P100	RUE DE MERU FACE AU N°48	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00010	P100	RUE DE MERU FACE AU N°6	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00011	P100	LOTISSEMENT DES FUSCHES A COTE DU N°1151	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00012	P100	RUE DU STADE FACE AU N°97	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00013	P100	RUE NEUVE FACE AU N°155	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00014	P100	RUE DES USINES FACE ETS PELCAT	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00015	P100	RUE MADAME FACE AU N°37	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00016	P100	RUE DE CREVECOEUR A COTE DU N°21 HAMEAU DE PARFONDEVAL	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00017	P100	RUE DU COUDRAY FACE AU N°367 HAMEAU DE PARFONDEVAL	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00018	P100	RUE DU COUDRAY A COTE DU N°142 HAMEAU DE PARFONDEVAL	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00019	P100	CHEMIN DES REMISES A COTE DU N°78	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00020	P100	RUE DES ARBROTS A COTE DU N°105 HAMEAU DE CREVECOEUR	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

Défense Incendie de la commune de LABOISSIERE EN THELLE

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X - Indisponible
 - Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique

 - En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème

 - Non conforme en service

Hydrants		Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
N°	Type									
00021	P100	RUE DE PARFONDEVAL A COTE DU N°196 HAMEAU DE CREVECOEUR	150	100/2x070						
00022	P100	RUE DE PARFONDEVAL FACE AU N°36 HAMEAU DE CREVECOEUR	150	100/2x070						
00023	P100	RUE DE LARDIERES A COTE DU N°222 HAMEAU DE CREVECOEUR	150	100/2x070						
00024	P100	3 LOTISSEMENTS NEGOFIA HAMEAU DE CREVECOEUR	150	100/2x070						
00025	P100	ROUTE DE LABOISSIERE FACE POINT PROPRE HAMEAU DE CREVECOEUR	150	100/2x070		X			Végétation gênante	
00026	P100	chemin de la marre nouveau lotissement	100	100/2x070						pas de socle béton
00027	P100	rue de crevecoeur à côté du n°313 Hameau de parfondeval	150	100/2x070						trop proche de la clôture