



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 7 juillet 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.279

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : MERU  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Méru, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 159 points d'eau dont 4 indisponibles:

- 6 BI de 100 mm
- 151 PI de 100 mm
- 2 réserves naturelles aménagées

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

  
Colonel Pascal PAILLOT



## Défense Incendie de la commune MERU

60395

MERU

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès
- X -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique
- ✓ -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
1	P100	RUE ARISTIDE BRIAND STADE DE LA GALLARDIERE	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			pas de numéro
2	P100	RUE DU 11 MAI 1967 A COTE ETS FAURECIA	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
3	P100	RUE DU 11 MAI 1967 FACE ETS MGE	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			pas de numéro
4	P100	RUE DU 11 MAI 1967 FACE AU N°5	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
5	P100	RUE DU 11 MAI 1967 FACE ETS AUTOPIECE	125	100/2x070	✓	X	✓	✓		Manque capot Fuite hydrant BI PI FUIITE EN BAS DU PI	
6	P100	RUE EMILE ZOLA A HAUTEUR DU PASSAGE A NIVEAU	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			pas de numéro
7	P100	RUE EMILE ZOLA(à côté entrée faurécia poste de sécurité)	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			grillage gêne l'ouverture du PI
8	P100	RUE EMILE ZOLA A COTE DU ROND POINT	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
9	P100	RUE MARCEL COQUET A COTE DU FOYER AFTAM	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			COFFRE DEFECTUEUX
10	P100	RUE MARCEL COQUET EN FACE N°5( RUE CAPUCINE)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
11	P100	RUE MARCEL COQUET ANGLE RUE JOHANN GUTENBERG	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			BOUCHON GRIPPE
12	P100	RUE ARAGON A COTE DU N°7	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		fuite sur un bouchon de 70 (joint hs)	
13	P100	RUE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN STATION DE LAVAGE	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
14	P100	RUE DES CAPUCINES FACE AU N°7	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			CLOTURE + MUR GÈNE L'OUVERTURE DU PI
15	P100	RUE DU 11 MAI 1967 FACE ETS REMONDIS	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
16	P100	RUE VOLTAIRE FACE A L ECOLE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
17	B100	RUE DES MARTYRS FACE A L EGLISE A COTE DE LA BANQUE	100	100	✓	X	✓	✓		Ouverture point d'eau difficile Défaut de signalisation	



## Défense Incendie de la commune MERU

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 \* Indisponible  
 \* Avec anomalies  
 \* Non autorisée  
 \* Problématique  
 \* En service  
 \* Sans anomalie  
 \* Autorisée  
 \* Sans problème  
 \* Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
18	P100	RUE JEAN JAURES FACE AU N°13(EN FACE MAGASIN L'AUTRE MONDE)	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
19	P100	RUE PAUL VAILLANT COUTURIER FACE RUE BULARD	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
20	P100	RUE ANATOLE FRANCE A COTE DU N°83	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
21	B100	RUE ANATOLE FRANCE FACE AU N°2	150	100	✓	✗	✓	✓		Défaut de signalisation	
22	P100	RUE GAMBETTA FACE AU N°2	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
23	B100	RUE MIMAUULT FACE AU N°3	150	100	✓	✗	✓	✓		Défaut de signalisation	
24	B100	RUE MIMAUULT FACE RUE BELLET	150	100	✓	✗	✓	✓		Défaut de signalisation	
25	P100	RUE PARMENTIER FACE AU GARAGE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
26	P100	RUE DE LA REPUBLIQUE ANGLE RUE ERNEST RENAN	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Capot cassé	
27	B100	RUE MOUFLETTE FACE AU N°5	150	100	✓	✗	✓	✓		Défaut de signalisation	probleme de purge
28	P100	RUE ERNEST RENAN ANGLE RUE BERTHELOT	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
29	P100	RUE ROGER SALENGRO FACE AU N°23	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque capot	
30	P100	RUE DES MARTYRS A COTE DU N°52	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			MUR GENE L'OUVERTURE
31	P100	RUE ROGER SALENGRO A COTE DU N°45	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			bouchon de 100 impossible a ouvrir
32	P100	RUE ROGER SALENGRO FACE RUE JEAN BAPTISTE PLATEL	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
33	P100	RUE JEAN BAPTISTE PLATEL FACE RUE BERTHELOT	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque 2 bouchons de 70	TRAVAUX EMPECHANT LES MESURES
34	P100	RUE ANATOLE FRANCE A COTE DU N°123 BIS CMPP	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			PAS DE N°
35	P100	RUE PIERRE MENDES FRANCE FACE AU COLLEGE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			volant de manoeuvre grippé
36	P100	RUE LOUIS BLOQUET ANGLE RUE PARMENTIER	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque capot Manque 1 bouchon de 70	
37	P100	RUE DE GOURNAY ANGLE RUE MARCEAU	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

## Défense Incendie de la commune MERU

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 X -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique  
 -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème  
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
39	P100	RUE PIERRE ET MARIE CURIE ANGLE RUE MARIVAUX	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
40	P100	RUE PIERRE ET MARIE CURIE FACE AU N°21	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
41	P100	RUE LOUIS DESHAIES ANGLE RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
42	P100	RUE LOUIS DESHAIES A COTE DU N°63	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
43	P100	RUE THEODORE GERARD FACE AU N°6	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			MUR GENE LOUVERTURE DU PI
44	P100	RUE DES DENTELIERES FACE AU N°74	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
45	P100	RUE DES DENTELIERES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
46	P100	RUE DES DENTELIERES FACE AU N°46	100	100/2x070	✓	X	✓	✓			Manque 1 bouchon de 70
47	P100	RUE DE CHANZY ANGLE RUE JULES VALLE	060	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
48	P100	RUE DES BOUTONNIERS FACE AU N°10	100	100/2x070	X	✓	✓	✓			Non conforme : pas d'écoulement d'eau
50	P100	RUE PAUL VAILLANT COUTURIER FACE AU N°71	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			De nouveau en service, vu avec la Lyonnaise le 25.01.13
51	P100	RUE CARNOT ANGLE RUE LOUIS BLOQUET	150	100/2x070	✓	X	✓	✓			Fuite hydrant BI PI fuite sous bitume lors de l'ouverture de l'hydrant
52	P100	RUE DE BOULAINES FACE A LA FERME	150	100/2x070	✓	X	✓	✓			Capot cassé
53	P100	AVENUE ARTHUR RIMBAUD FACE AU N°17	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			CAPOT NE FERME PAS
54	P100	RUE JEAN SEBASTIEN BACH FACE AU N°56	200	100/2x070	✓	X	✓	✓			CHANGER LES 3 BOUCHONS (ROUILLÉS)
55	P100	RUE JEAN SEBASTIEN BACH A COTE DU N°59	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			COFFRE DEFECTUEUX
56	P100	RUE JEAN SEBASTIEN BACH FACE AU N°79	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
57	P100	RUE JEAN SEBASTIEN BACH FACE AU N°122	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
58	P100	RUE JEAN SEBASTIEN BACH A COTE DU N°122	200	100/2x070	✓	X	✓	✓			Capot cassé



## Défense Incendie de la commune MERU




## Légende









































































- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 X -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique  
 -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème  
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
59	P100	BOULEVARD PABLO PICASSO FACE AU N°10	200	100/2x070	✓	X	✓	✓		Manque capot	
60	P100	AVENUE ARTHUR RIMBAUD FACE AU N°69	150	100/2x070	✓	X	✓	✓		Capot cassé	
61	P100	ANGLE AVENUE ARTHUR RIMBAUD ET RUE PERCE NEIGE	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Manque capot	
62	P100	AVENUE ARTHUR RIMBAUD A COTE DU N°26	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
63	P100	ALLEE DES PERVENCHES FACE AU N°3	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			BOUCHON COINCE
64	P100	AVENUE HELENE BOUCHER FACE AU N°15	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
65	P100	AVENUE HELENE BOUCHER A COTE DU N°32	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Manque capot Manque 1 bouchon de 70	
66	P100	RUE DES GLYCINES A COTE DU N°24	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
67	P100	AVENUE HELENE BOUCHER FACE AU N°63	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Ouverture point d'eau impossible Manque capot	pas de volant ni de carré de manoeuvre pour ouvrir le poteau
68	P100	AVENUE HELENE BOUCHER FACE AU N°85	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
69	P100	RUE EMILE ZOLA FACE AU GARAGE CITROEN	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
70	P100	RUE DES IRIS FACE AU N°37	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
71	P100	RUE DES IRIS FACE AU N°61	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
72	P100	RUE VAILLANT RADIOLOGUE PRES DU PONT RD 927	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
73	P100	RUE DU 8 MAI 1945 FACE A L HOPITAL	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
74	P100	RUE VOLTAIRE FACE ECOLE IMMACULEE CONCEPTION	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
75	P100	RUE JULES FERRY FACE AU COLLEGE DU THELLE	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Manque 1 bouchon de 70	
76	P100	RUE JULES FERRY FACE AU LYCEE LAVOISIER	200	100/2x070	✓	X	✓	✓		Capot cassé Manque 1 bouchon de 70	
78	P100	RUE HENRY POINCARRE ANGLE ROCADÉ DES PEUPLIERS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

## Défense Incendie de la commune MERU

## Légende

- \* Etat  -En service  -Non conforme en service  
 \* Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalie   
 \* Visite  -Non autorisée  -Autorisée   
 \* Accès  -Problématique  -Sans problème 

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies		Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite			
79	P100	RUE DES DROITS DE L HOMME FACE ETS INTERMARCHÉ	200	100/2x070							
80	P100	rue salvadore allende	100	100/2x070							
81	P100	RUE PIERRE BROSOLETTTE FACE A LA PHARMACIE	100	100/2x070							
82	P100	ALLEE PABLO NERUDA FACE AU MP1-2 /angle RUE CAMILLE CLAUDEL	100	100/2x070							
83	P100	RUE CAMILLE CLAUDEL ANGLE RUE DU 11 NOVEMBRE	100	100/2x070							
84	P100	ROCADE DES ACACIAS A COTE DE LA TOUR B	100	100/2x070							
85	P100	PLACE DU 19 MARS 1962 RUE FRANCOIS VALLET FACE RESIDENCE BEAUSEJOUR	100	100/2x070							
86	P100	RUE ANATOLE FRANCE FACE N°137	150	100/2x070							
88	P100	RUE BELLONTE ANGLE RUE COSTE A COTE DU N°51	100	100/2x070							
89	P100	RUE ST EXUPERY FACE AU N°16	100	100/2x070						Ouverture point d'eau impossible Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100 tete du PI cassée et plus de bouchon	
90	P100	RUE BELLONTE FACE A L ECOLE	100	100/2x070						DIFFICILE à OUVRIR, VOLANT GRIPPÉ, BOUCHON PAS DE VIS ROUILLÉ	
91	P100	RUE VAILLANT RADIOLOGUE DANS L ENCEINTE DU GYMNASÉ	100	100/2x070							
92	P100	RUE DU 11 NOVEMBRE ANGLE RUE JULES FERRY	100	100/2x070							
93	P100	RUE JEAN MOULIN FACE A L ECOLE	100	100/2x070						Capot cassé	
95	P100	RUE ARISTIDE BRIAND FACE AU N°3	100	100/2x070						Manque 1 bouchon de 70	
96	P100	RUE ALBERT CAMIUS FACE AU N°43	100	100/2x070							
97	P100	RUE DES ETATS GENERAUX FACE AU N°22	100	100/2x070							
98	P100	RUE VICTOR SCHOELSCHER FACE AU N°32	200	100/2x070						Végétation gênante	

## Défense Incendie de la commune MERU

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 \* Indisponible  
 \* Avec anomalies  
 \* Non autorisée  
 \* Problématique  
 -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème  
 -Non conforme en service

Hydrants		Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
N°												
99	P100	RUE DES DROITS DE L HOMME FACE AU N°32	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Végétation gênante Capot cassé capot ne ferme pas inaccessible au pèse poteau		
100	P100	RUE DES DROITS DE L HOMME FACE AU N°75	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓				
101	P100	CHEMIN DE LA FONDERIE A COTE DU N°1	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			CLOTURE GENANTE	
102	P100	BOULEVARD BELLEVUE A COTE DU N°14 bis	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓				
103	P100	RUE GERARD PHILIPPE FACE AU N°6	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque capot		
104	P100	ALLEE ELYSE LEMONNIER FACE ETS CAFSI	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			mise hs par lyonnaise des eaux le 04/09/14	
105	P100	RUE TOUSSAINT L OUVERTURE FACE AU N°1	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓		Non conforme : pas d'écoulement d'eau	lyonnaise des eaux a mis hs le pi pour changement de pièces	
106	P100	RUE MAURICE CESAR FACE AU N°25	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			mur gêne l'ouverture du PI	
107	P100	RUE CONDORCET FACE AU LYCEE CONDORCET(face parking prof)	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓				
108	P100	RUE CONDORCET FACE AU LYCEE CONDORCET(face entrée piscine)	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque capot		
109	P100	RUE RAYMOND LEOURIER FACE RUE DU FOUR A CHAUD HAMEAU DE LARDIERES	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque capot		
110	P100	RUE RAYMOND LEOURIER ANGLE RUE OLYMPE DE GOUGE HAMEAU DE LARDIERES	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque capot		
111	P100	RUE DE LORMAISON FACE RUE RAYMOND LEOURIER HAMEAU DE LARDIERES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓				
114	P100	RUE OLYMPE DE GOUGE FACE AU N°16 HAMEAU DE LARDIERES	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque capot		
115	P100	RUE DE VALMY FACE AU N°9 HAMEAU DE LARDIERES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓				
116	P100	RUE ALBERT CAMUS FACE AU N°7	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓				
117	P100	RUE OLYMPE DE GOUGE A CÔTE DU N°28 BIS HAMEAU DE LARDIERES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓				



## Défense Incendie de la commune MERU

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
118	P100	ALLEE LOUIS LUMIERE FACE ETS I.T.W	150	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	Manque 1 bouchon de 100	
119	P100	ALLEE LOUIS LUMIERE APRES SECURITEST	150	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70		
120	P100	ALLEE LOUIS BARBIER A COTE DU TRI POSTE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
121	P100	PARKING AUCHAN PROCHE DE L ENTREE NUMERO 2	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
122	P100	PARKING AUCHAN ENTRE STATION SERVICE ET LA STATION DE LAVAGE	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
123	P100	PARKING AUCHAN FACE STATION DE LAVAGE	200	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70		
124	P100	BOULEVARD DE L ESCHES FACE A LA STATION D EPURATION	200	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70		
125	P100	ANGLE RUE olympo de gouge ET angle RUE LLE LEMAIRE HAMEAU DE LARDIERES	080	100/2x070	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h		

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
126	RES	PEAGE D AUTOROUTE	0	-	✓	✓	✓	✓			

## Réserves

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
127	P100	PLACE DU JEU DE PAUMES FACE ETS DUBOIS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
128	P100	ANGLE RUE DE GOURNAY ET LOUISE MICHEL	150	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70		

## Hydrants

## Défense Incendie de la commune MERU

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 \* -Indisponible  
 \* -Avec anomalies  
 \* -Non autorisée  
 \* -Problématique  
 \* -En service  
 \* -Sans anomalie  
 \* -Autorisée  
 \* -Sans problème  
 \* -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
129	P100	RUE DU 8 MAI 1945 FACE AU COLLEGE DU THELLE	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Capot cassé	
132	P100	ANGLE ROGER SALENGRO ET CHEMIN DE BOULAINES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
134	P100	rue louise michel face au n°18	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
135	P100	rue eugène Delacroix à côté du n°10	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
136	P100	rue eugène Delacroix en face du n°26	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
137	P100	rue auguste Renoir à côté du n°9	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque 1 bouchon de 70	
138	P100	rue robert schuman	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque 1 bouchon de 70 Pleins de grès et de cailloux autour du PI	
139	P100	rue gourmay à côté du cabinet médical	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
140	P100	rue wolfgang amadeus Mozart	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
141	P100	ALLEE KAMAL DJOUMBLATT	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Capot cassé	
142	P100	ANGLE RUE DU 11 NOVEMBRE ET RUE HENRY POINCARRE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
143	P100	RUE ARISTIDE BRIAND FACE INTERMARCHE	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Végétation gênante Capot cassé Manque 1 bouchon de 70 impossible de faire une mesure la sortie de 100 est au niveau de la terre	
144	P100	angle rue Jules provost et angle ruelle lemaire	100	070/2x100	✓	✓	✓	✓			
145	P100	rue eugène dupuis	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
146	P100	rue andré drobecq	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
147	P100	Roger Salengro angle rue des eventualistes	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Végétation gênante Manque capot haie gênant la manipulation du poteau et sa visibilité	
148	P100	Rue mimault prolongé face service technique	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
149	P100	Rue anside briand face à prévoté	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque 1 bouchon de 70	
150	P100	3 rue mollière	100	070/2x100	✓	✓	✓	✓			

## Défense Incendie de la commune MERU

Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès
- X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique
- ✓** -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème
- ✗** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
151	P100	11 rue jean racine	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
152	P100	24 rue jean racine	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
153	P100	16 rue cornelle	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
154	P100	35 rue molière	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
155	P100	rue jean racine, face au transformateur ERDF	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
156	P100	11 rue de molière	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès
- X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique
- ✓** -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème
- ✗** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat			Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Visite		
157	RES	rue Marcel Coquet, AUCHAN Réserve incendie 180 m3	180	-	✓	✓	✓	Privé	

Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès
- X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique
- ✓** -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème
- ✗** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
158	B100	42 Victor Hugo, Face point chaud	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation sous une plaque non homologuée (style plaque d'égouts)	
159	P100	rue Jules provost	150	070/2x100	✓	✓	✓	✓		
160	P100	rue Jules provost après chemin de fer	080	070	✓	✓	✓	✓		
162	P100	AVENUE MOLIERE FACE AU N°28	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
163	P100	rue de l'ormaison face rue devalmy	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
164	P100	RUE MOLIERE FACE AU N°23	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	



## Défense Incendie de la commune MERU

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
165	P100	RUE JACQUES CARTIER FACE N°18	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
166	P100	RUE JACQUES CARTIER FACE N°30	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
167	P100	RUE DU COMMANDANT COUSTEAU FACE N°11	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
168	P100	rue andre le noire	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
169	P100	rue marcel coquet "mac donald"	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
170	P100	44 rue aristide briand, derrière caserne pompier	150	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Capot cassé	