

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 20 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2015.211

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BETHANCOURT EN VALOIS
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Béthancourt en Valois, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 7 points d'eau :

- 6 PI de 100 mm dont 1 indisponible
- 1 réserve incendie

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de BETHANCOURT EN VALOIS

60066

BETHANCOURT EN VALOIS

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

-En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

-Non conforme
en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	29 ROUTE DE GLAIGNES	100	100/2x070						
00002	B100	RUE DE SAVOIE FACE AU N°99	100	100						
00003	P100	RUE DE SAVOIE FACE AU N°29	100	100/2x070						CARRE DE MANOEUVRE HS
00004	P100	RUE DES BOURDOTTES ANGLE RUE DE L'ORME MON CONSEIL	100	100/2x070						
00005	P100	RUE NATIONALE FACE A L'IMPASSE DE WARU	100	100/2x070						
00006	P100	SENTE A PATOU	100	100/2x070					Ouverture point d'eau impossible	

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

-En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

-Non conforme
en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00007	CITE	RUE DE SAVOIE	120	-					Défaut de signalisation	VANNE A OUVRIR POUR REMPLIR LA CITERNE