Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

ARRIVEE
16 JUIN 2015
D.D.T SAUE

Tillé, le 10 juin 2015

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN
Réf. : SL.2015.240

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine – BP 20317
60021 BEAUVAIS CEDEX

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : ENENCOURT-LEAGE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune d' ENENCOURT-LEAGE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 8 points d'eau :

- 3 PI de 70 mm ayant un débit insuffisant
- 3 PI de 100 mm dont 2 ayant un débit insuffisant
- 2 points d'aspiration dans des cours d'eau naturels

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal **PAILLOT**

10/06/2015

Défense Incendie de la commune de ENENCOURT LEAGE

60208 ENENCOURT LEAGE

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
1	P65	Rue de la tuilerie (N°11)	080	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
2	P100	Rue de la tuilerie (ferme)	080	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
3	P65	Rue du Moulin (N°2)	080	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
4	P100	place de l'église (10)	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
5	P65	rue de la tannerie (14)	080	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
6	P100	rue de la tuilerie (aprés le 29)	080	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
7	COUR	place du lavoir	Inépuisable	-	✓	✗	✓	✓	Végétation génante	
8	COUR	terrain communal face a la mairie	Inépuisable	-	✓	✓	✓	✓		