



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 10 juin 2015

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN

Réf. : SL.2015.244

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine – BP 20317
60021 BEAUVAIS CEDEX

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 17 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm ayant un débit insuffisant
- 15 PI de 100 mm
- 1 réserve artificielle

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de FRESNEAUX MOCHEVREUIL

60256

FRESNEAUX MONTCHEVREUIL

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

-En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme
en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
1	P100	RUE DU CALVAIRE ANGLE DE RUE du BECQUET	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
2	P100	RUE DU BECQUET/RUE DU MUGUET	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
3	P100	RUE DU BECQUET A COTE DU N°50	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
4	P070	RUE DU CALVAIRE/RUE DES TUILERIES	060	070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
5	P100	RUE DU CALVAIRE FACE AU N°4	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
6	P100	RUE DU MONCEL FACE AU N°15	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
7	P100	RUE DU MESNIL/RUE DU MOULIN	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
8	P100	RUE DU MESNIL FACE AU N°28	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
9	P100	RUE DU MONCEL A COTE DU N°14	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
10	P100	RUE DE GOURNAY CONTINUITER DE LA RUE DU MONCEL	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
11	P100	RUE DE GOURNAY FACE AU N°588 HAMEAU DE LORMETEAU	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
12	P100	RUE DE GOURNAY FACE AU N°362 HAMEAU DE LORMETEAU	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
13	P100	RUE DE GOURNAY FACE AU N°9 HAMEAU DE LORMETEAU	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
14	P100	RUE DES ORMES FACE AU N°201 HAMEAU DE TIRMONT	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
15	P100	RUE DES ORMES A COTE DU N°864 HAMEAU DE TIRMONT	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
16	P100	RUE DES ORMES FACE AU N°464 HAMEAU DE TIRMONT	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

Défense Incendie de la commune de FRESNEAUX MOCHEVREUIL

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- X** -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

Réserves										Anomalies		Observations		
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite						
17	CITE	RUE DES ORMES FACE A LA FERME DIRECTION FRESNEAUX HAMEAU DE TIRMONT	120	-									POTEAU BLEU D ASPIRATION + CANALISATION DE 40	