


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Fabru

Tillé, le 5 novembre 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : NL.2015.424

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine BP 317
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : ESPAUBOURG
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de ESPAUBOURG, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 12 points d'eau :

- 1 PI de 70 ayant un débit insuffisant
- 11 PI de 100 mm dont 1 indisponible

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services,
D'incendie et de secours

Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune d'ESPAUBOURG

60220

ESPAUBOURG

Légende

























* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

X - Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

 - En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

 - Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies		Observations
1	P100	RD 109 A COTE DU TRANSFORMATEUR	150	100/2x070		X					Végétation gênante Manque capot Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100
2	P100	RUE DU LOGIS FACE A L'EGLISE	150	100/2x070							
3	P100	RUE GRANDE RUE FACE AU N°44	150	100/2x070							
4	P100	RUE DES LANDRONS APRES LE N°51	125	100/2x070							
5	P100	RUE DE VILLEMURAY ENTRE LE N°15 ET LE N°17	125	100/2x070							
6	P070	RN 31 DIRECTION GOURNAY	060	070	X	X					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque capot FUIITE SUR RACCORD
9	P100	RUE GRANDE RUE FACE AU N°85	150	100/2x070							
10	P100	RUE DES CLOS FACE AU N°15	150	100/2x070	X	X					FUIITE BASE DU POTEAU, FERMETURE A FOND IMPOSSIBLE INDISPONIBLE SUITE A APPEL DE MR VANDEPUTE LE 13/11/2014
11	P100	RUE DES CLOS FACE AU N°30	100	100/2x070							
12	P100	RUE GRANDE RUE ANGLE ALLEE DU PERROQUET	070	100/2x070							
13	P100	RUE DE LA MONTAGNETTE FACE AU N°8	100	100/2x070							
15	P100	RN31 DIRECTION ST AUBIN	150	100/2x070			