Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

ARRIVEE
15 JUIL. 2015
D.D.T SAUE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 7 juillet 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : SL.2015.273

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : MOGNEVILLE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Mogneville, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 18 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm
- 17 PI de 100 mm

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal **PAILLOT**

06/07/2015

Défense Incendie de la communede MOGNEVILLE

60404 MOGNEVILLE

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
1	P100	41 RUE PAUL FAURE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
2	P100	14 RUE DU CLOS GUILLAUME	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
3	P100	63 RUE PAUL FAURE, face mairie	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
4	P100	89 RUE PAUL FAURE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
6	P100	24 RUE DE L'EGLISE	080	inconnu	✓	✗	✓	✓	Capot cassé fermeture capot HS	
7	P100	FACE AU 6 RUE DE LA COLLINE DES PUITS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Véhicules génent l'accéssibilité
8	P070	9 RUE DE LA FONTAINE SAINT DENIS	150	070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
9	P100	ANGLE RUE DU 8 MAI / RUE DE LA FONTAINE SAINT DENIS	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
10	P100	RUE PAUL FAURE, FACE RUE JEAN MOULIN	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	P100	RUE PAUL FAURE FACE RUE DU SAINT SACREMENT	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	
12	P100	RUE PAUL FAURE SORTIE MOGNEVILLE DIRECTION MONCHY	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
13	P100	RUE DE L'ORDIBEE A GAUCHE DU CAMPING	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
14	P100	18 RUE DE L'ORDIBEE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
15	P100	RUE DU CHEMIN VERT SORTIE ORDIBEE/MOGNEVILLE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
16	P100	73 RUE PAUL FAURE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
17	P100	RUE DE LA FONTAINE SAINT DENIS ZONE ARTISANALE	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot Manque 1 bouchon de 70	
18	P100	17 CHEMIN DE LA SALLE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
19	P100	RUE RENE PASQUIER	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		