




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**  
Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 13 janvier 2016

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN  
Réf. : NL.2016.11

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

*Dehance*

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine – BP 317  
60021 BEAUVAIS CEDEX

**OBJET** : Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de BRESLES  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de BRESLES ,  
vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 58 points d'eau :

- 1 BI de 100 mm
- 57 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ces informations sous forme de fiche  
technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de  
zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local  
d'Urbanisme de la commune de BRESLES.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de  
prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours

Colonel Luc CORACK

60103

BRESLES

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.		
1	P100	Rue Benjamin delessert face à RDO Springs	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
2	P100	Rue Jean Cocteau face au n°36,angle rue Marechal Leclerc	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	
3	P100	Rue Jean Cocteau face au n°1 (au stop)	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
4	P100	Rue Gault face au n°42	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
5	P100	Rue du petit Chantilly face au n°33	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Mur gênant
6	P100	Rue du Marechal Leclerc au feu tricolore	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
7	P100	Rue JF Kennedy au crédit Agricole	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
8	P100	Rue du Moulin à vent face à la cooperative Agricole	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
9	P100	Rue Eugène Seigner face au n°8	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
10	P100	Impasse Férand Delarue face au n°10	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	P100	Rue du Petit Chantilly face au n°20 (au transformateur EDF)	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
12	P100	Rue du Président Roosevelt face au 22	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
13	P100	Rue de la Mame face au n°9	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
14	P100	Rue Pierre Deméru face au n°2	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
15	P100	Rue Gault face au n°2	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
16	P100	Rue Georges Sand face au n°18	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
17	P100	Rue Roland Dorgelés face au n° 5	060	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
18	P100	Cours Philiéas Lebésgues au n°2	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
19	P100	Rue Condorcet au gymnase Intercommunal	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
20	P100	Rue Condorcet angle piscine et école maternelle	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		





Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

# Défense Incendie de la commune BRESLES

13/01/2016

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
-  -Indisponible
-  -En service
-  -Avec anomalies
-  -Non conforme en service
-  -Sans anomalies
-  -Sans anomalie
-  -Non autorisée
-  -Autorisée
-  -Problématique
-  -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	
21	P100	Angle Rue Pasteur Rue René Coty au n°2	060	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
22	P100	Rue Marcel Pagnol angle rue Abel Gance	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
23	P100	Rue Jean Renoir	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
24	P100	Rue de L'Herbier au n°6	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
25	P100	Rue de la Poterne, angle rue de l'herbier	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
26	B100	Rue de la Chaussée au n°6	150	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation
27	P100	Rue de la Chaussée foyer Résidence le village RPA	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante
28	P100	Angle Rue Charles Deneux Rue de la Chaussée	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
29	P100	Avenue de la liberation au n°29	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
30	P100	Rue du Parc face au n° 13	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
31	P100	Angle Rue du Parc Rue Charles Deneux	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
32	P100	Angle Rue de Trye Rue Charles Deneux	060	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
33	P100	Angle Rue du Curé Rue Pierre et Marie Curie	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI Mur genant Fuite sur purge
34	P100	camping municipal	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
35	P100	Angle Rue Hélène Boucher Rue Amiot	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante
36	P100	Rue du Wart	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé
37	P100	Place du Linciau Angle Rue du Général De Gaulle (Pharmacie)	125	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Reparation en cours par VEOLIA et la commune
38	P100	Chemin des Passant à la Discothèque	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
39	P100	Rue Joseph Arnal	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
40	P100	Allée François Lanzi	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
41	P100	Angle Rue du Parc Rue de la Chaussée	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	

# Défense Incendie de la commune BRESLES

13/01/2016

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies		Observations
42	P100	Rue Guynemer face au n° 13	100	100/2x070							
43	P100	Zone Industriel de l'Hermitage face Ets Lefèvre Manutention	150	100/2x070							
44	P100	Zone Industriel de l'Hermitage au Ets Ressorts de Loise	150	100/2x070							
45	P100	Rue du Wart face au n°23	150	100/2x070							
46	P100	Rue Lamartine Maison de Retraite La Mare Brulée	200	100/2x070							
47	P100	Rue Lamartine Maison de Retraite La Mare Brulée	200	100/2x070							
48	P100	Rue de Trye au Dojo	100	100/2x070							
49	P100	Chemin des Passant au Ets Transport Lumineaux	200	100/2x070							
50	P100	Rue du Maréchal Leclerc face à la Station de Lavage	200	100/2x070							
51	P100	Rue Lamartine	200	100/2x070							
52	P100	Rue Chateau Briand face au n° 4	200	100/2x070							
53	P100	Rue René Coty angle impasse Lenoir	100	100/2x070							
54	P100	Rue René Coty	150	100/2x070							
55	P100	rue joseph amal	150	100/2x070							
56	P100	rue joseph amal face à l'entreprise PBL	150	100/2x070							
57	P100	chemin des passants	150	100/2x070							
58	P100	D 931 INTERMARCHÉ	inconnu	100/2x070							