


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 5 novembre 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : NL.2015.418

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine BP 317
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : VEZ
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de VEZ, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 points d'eau :

- 5 PI de 70 mm
- 3 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant
- 1 Point d'aspiration dans un cours d'eau naturel
- 2 Réserves artificielles

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services,
D'incendie et de secours



Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune de VEZ

60672

VEZ

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allm.	Diamètre de sortie	* Etat			Anomalies	* Sign.			Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès		* Anomalie	* Accès	* Sign.	
1	P070	RUE DE LA DIME N°9	080	070				Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h				
2	P070	RUE DE LA DIME ANGLE LA CROIX REBOURS	080	070				Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h				
3	P070	RUE DE LA CROIX REBOURS	080	070				Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h				
4	P070	CHEMIN DE LA PROCESSION	080	070				Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque 1 bouchon de 70 DEBIT INF A 30 M3				
5	P100	HAMEAU LE PETIT VEZ RUE DU MOULIN	100	100/2x070								
6	P100	HAMEAU DE SAINT MARD FERME	100	100/2x070								
7	P070	HAMEAU DE FONTENEIL FERME	070	070				Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h DEBIT INF A 30 M3				

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-allm.	* Etat			Anomalies	* Sign.			Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès		* Anomalie	* Accès	* Sign.	
8	RES	RUE DE L EGLISE	120	-				Défaut de signalisation				
9	RES	RUE DE LA CROIX REBOURS PRES LOTISSEMENT	120	-				Défaut de signalisation				
10	COUR	HAMEAU DU PETIT VEZ DANS LA RIVIERE AUTOMNE	120	-				Défaut de signalisation				

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allm.	Diamètre de sortie	* Etat			Anomalies	* Sign.			Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès		* Anomalie	* Accès	* Sign.	
*11	P100	RUE DE LA TENE. SUR LA PLACETTE	080	100/2x070				Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h				

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service