



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

Chemin Sans Terre – BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393

Fax : 03 44 06 21 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Beauvais, le 22 décembre 2010

Affaire suivie par : M. le Ltn GREGOIRE

Réf. : VJ.2010.631

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : BONNEUIL-LES-EAUX  
Collecte des informations en vue du porter-à-connaissance

**P.J.** : 2 fiches techniques

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de BONNEUIL-LES-EAUX, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie de la commune est assurée par 26 points d'eau :

- 21 PI de 100 mm normalisés.
- 1 PI de 70 mm non normalisé, ayant un débit insuffisant.
- 2 BI de 70 mm non normalisées, dont une étant indisponible.
- 1 réserve naturelle.
- 1 réserve artificielle de 320 m<sup>3</sup>.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ces informations sous forme de fiches techniques. Celles-ci concernent essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le service Prévision du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.

Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie BONNEUIL LES EAUX

22/12/2010

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	E t a o	A n c i s	AV S	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Debit Maxi	Debit à 1 bar	Debit à 0,6 bar	Diam. alim.	Diam. sortie	Volume réserve m3	E g r é	R é s. /	Debit réalm. m3/m	Vol. chat. eau	Alt. chat. eau	Rés. incendie
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00001	P100	✓	✓	✓	Rue d'Amiens. Devant le N° 12.	2.90	1.40				060	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00002	P100	✓	✓	✓	Rue d'Amiens. Face au N° 1.	2.60	2.00				150	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00003	P100	✓	✓	✓	Rue du Mont Soyier. Dans la descente.	3.60	3.50				100	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00004	P100	✓	✓	✓	Rue de l'église. Face au N°4.	5.00	4.10				150	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00005	P100	✓	✓	✗	Rue du 8 Mai. Devant le N° 10.	4.00	3.30				150	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00006	P100	✓	✓	✓	Rue de la ville. Face au N° 13.	4.00	3.50				150	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00007	P100	✓	✓	✓	Rue d'en bas. A côté du N° 14.	4.60	3.80				150	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00008	P100	✓	✓	✗	Place du beau bois. Devant le N°5.	3.20	2.20				150	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00009	P100	✓	✓	✗	Rue du beau bois. Face au N°16 bis.	3.80	2.80				100	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00010	P100	✓	✓	✗	Angle Rue du beau Bois, Place de l'usine.	5.00	4.10				100	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00011	P100	✓	✓	✓	Place de l'usine. A côté du N° 8.	4.90	3.90				125	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00012	P100	✓	✓	✓	Rue des murets. Près du N°3.	3.90	2.70				150	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00013	P100	✓	✓	✗	Rue du Duc. Face au N°5.	4.00	2.40				100	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00014	P100	✓	✓	✗	Rue de la barre. Face au N° 25.	3.30	1.90				100	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00015	P100	✓	✓	✓	Rue brûlée. Devant le N° 13.	3.30	2.60				100	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00016	P100	✓	✓	✗	Rue du Prieuré. Devant le N°2.	4.20	1.90				100	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00017	P070	✗	✓	✓	RD 1001. Devant le N°8.	4.60			30.00		060	070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00018	P100	✓	✓	✓	Angle Rue des murets. RD 1001.	5.10	3.90				150	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00019	P100	✓	✓	✓	Route départementale D1001. Devant les établissements Cornilleau.	5.50	4.10	131.00	120.00	124.00	150	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00020	P100	✓	✓	✓	Dans l'établissement Cornilleau. Poteau appartenant à la commune.	5.00	2.50				inconnu	100/2x070		□	□		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00021	MARE	✓	✓	✓	Rue de Croissy/ Devant le parking de la Salle des fêtes.									□	□				

## Défense Incendie BONNEUIL LES EAUX

22/12/2010

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	E t a	A n o	A c c	V i s	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diam. alim.	Diam. sortie	Volume réserve m <sup>3</sup>	Ré alim.	Réa rés.	Débit réalim. m <sup>3</sup> /m	Vol. chat. eau	Alt. chat. eau	Res. incendie
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00022	P100					Rue de Croissy, Angle Rue d'Amiens. Carrefour D 34 / D 38.	2.40		76,00	56,00	60,00	150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00023	B070					Place de l'usine. A côté du poteau N°10.						inconnu	inconnu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00024	B070					Route D 1001. Devant le N° 9.	5.40	2.50				060	inconnu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		500		
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00025	RES					RD 1001.								320	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60082	BONNEUIL LES EAUX	00026	P100					Face au N° 7 Rue du Chauffour	4.60	3.00	125,00	111,00	117,00	inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		500		