


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 25 février 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : AC. 2016 83

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : ANGICOURT  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'ANGICOURT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 28 hydrants sous pression dont deux indisponibles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Colonel Luc **CORACK**

## Défense Incendie de la commune ANGICOURT

- Légende
- \* Etat
  - \* Anomalie
  - \* Accès
  - \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
  - ✔ -Avec anomalies
  - ✔ -Non conforme
  - ✔ -Sans anomalies
  - ✔ -En service
  - ✔ -Autorisée
  - ✔ -Non autorisée
  - ✔ -Sans problème
  - ✗ -Non conforme en service
  - ✗ -Sans problème

24/02/2016

Implantation	N°insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a t	A n o c i s	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Réa / Ré alim	Débit réajim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60013	ANGICOURT	1	P100	✔	✔	48 RUE BONTEMPS	7,0	5,0		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	2	P100	✔	✔	4 RUE DE L'EGLISE	7,0	4,0		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	3	P100	✔	✔	18 RUE BONTEMPS	6,8	6,5		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	4	P100	✔	✔	46 RUE DE L'EGLISE	6,1	3,5		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	5	P100	✔	✔	FACE AU 31 RUE DU CHAMP SAINT VAAST	5,9	2,1		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	6	P100	✔	✔	33 RUE DES TAMARIS	5,0	2,4		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	7	P100	✔	✔	95 RUE DU CHAMP SAINT VAAST	5,8	2,1		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	8	P100	✔	✔	116 RUE DU CHAMP SAINT VAAST	5,0	3,0		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	9	P100	✔	✔	134 RUE DU COLONEL FABIEN	7,8	2,5		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	10	P100	✔	✔	119 RUE DU COLONEL FABIEN	6,0	3,5		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	11	P100	✔	✔	RUE DU COLONEL FABIEN FACE CHEMIN DE LA LINIERE	5,6	4,0		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	12	P100	✔	✔	102 RUE DU COLONEL FABIEN	5,3	3,2		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	13	P100	✔	✔	49 RUE DE BECOURT	6,3	3,4		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	14	P100	✔	✔	RUE DU FRESNE ANGLE RUE JEAN MOULIN	6,1	4,5		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	15	P180	✔	✔	30 RUE DU FRESNE	5,6	3,5		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	16	P100	✗	✗	26 RUE DU COLONEL FABIEN						inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	17	P100	✔	✔	104 RUE LAISEMENT	5,2	1,1		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	18	P100	✔	✔	FACE AU 70 RUE LAISEMENT	5,5	3,8		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	19	P100	✔	✔	35 RUE LAISEMENT	6,1	4,2		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	20	P100	✔	✔	14 RUE LAISEMENT	7,0	4,0		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	28	P100	✔	✔	75 RUE BONTEMPS SENTIER CAFOSSE	7,0	5,0		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	29	P100	✔	✔	RUE DU CHAMPS SAINT VAAST FACE RUE DE BECOURT	6,1	2,2		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	30	P100	✔	✗	RUE DE TOURTECOURT A COTE DU TRANSFORMATEUR	6,0	4,2		60		inconnu	100/2x070		☐				
Voie publique	60013	ANGICOURT	31	P100	✗	✗	19 RUE JULES UHRY	3,3			16	18	inconnu	100/2x070		☐				

## Défense Incendie de la commune ANGICOURT

Légende  
 \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Accès  
 \* Signalisation

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalies  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Non conforme en service

24/02/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A c c	A c c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	VOLUME réserve m3	Réa / Ré alim rés	Réa / Débit réallim m3/h	VOLUME château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve Inc
Voie publique	60013	ANGICOURT	32	P100					2 CHEMIN DE FLEURINE	5,1	3,2		60		inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Voie publique	60013	ANGICOURT	33	P100					5 CHEMIN DE LA PLANCHETTE	5,8	3,8		60		inconnu	100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Voie publique	60013	ANGICOURT	34	P100					26 RUE DES HORGNES	3,8			57	60	inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Voie publique	60013	ANGICOURT	35	P100					51 RUE DU COLONEL FABIEN	5,8	4,1		60		inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			