


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 28 avril 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2016 183

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols MAYSEL
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan d'occupation des sols de la commune de Maysel, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 5 Point d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan d'occupation des sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours



Colonel Luc **CORACK**

Défense Incendie de la commune de MAYSEL

Légende
 * Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation

-Indisponible
 -En service
 -Avec anomalies
 -Sans anomalie
 -Non autorisée
 -Autorisée
 -Problématique
 -Sans problème

-Non conforme en service

27/04/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o	A c c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Re alim	Rés. / rés	Débit réallim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve Inc
Voie publique	60391	MAYSEL	1	P100					Rue du Connétable de Saint Pol, 60660 Maysel. (entre le 14 et le 27)	6,6	1,8		60	60	inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60391	MAYSEL	2	P100					5 Grande Rue, 60660 Maysel. Face à La Mairie.	6,4	2,8		60	60	inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60391	MAYSEL	3	P100					Chemin des Carrières, 60660 Maysel.	4,3			36	39	inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60391	MAYSEL	4	P100					Face au 4 Rue Du Petit Marais, 60660 Maysel.	6,4	2,8		60	60	inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60391	MAYSEL	5	P100					Face au 25 Grande Rue, 60660 Maysel.	5,9	1,0		57	60	inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>					