


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 24 février 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : AC. 2016 57

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : PONT L'EVEQUE  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de PONT L'EVEQUE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 7 points d'eau ;  
- 6 hydrants sous pression  
- 1 réserve artificielle

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Colonel Luc CORACK

## Défense Incendie de la commune Pont- l'Evêque

Légende  
 \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Accès  
 \* Signalisation

-Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -En service  
 -Sans anomalies  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Non conforme en service

24/02/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Max	Débit à 1 bar	Débit à 0,5 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m <sup>3</sup>	Ré sali	Rés / rés	Débit réali m <sup>3</sup> /h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60506	PONT L'EVEQUE	1	P100				RUE DE LA LIBERATION	3,6		61	49	52	125	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60506	PONT L'EVEQUE	2	P100				RUE CALVIN N°36	3,0		44	31	35	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60506	PONT L'EVEQUE	3	P100				RUE JEANNE D'ARC ( face a l'auberge)	3,5		40	30	32	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60506	PONT L'EVEQUE	4	P100				RUE DU MARECHAL LECLERC N°250	3,5		23	18	20	080	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60506	PONT L'EVEQUE	5	P100				RUE GERARD CAUVIN N°115	3,5		26	18	21	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60506	PONT L'EVEQUE	6	B100				RUE PAUL GAUGIN N°115	3,6		43	32	36	100	100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60506	PONT L'EVEQUE	7	CITE				Rue de la Roseraie, en bout d'impasse								120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20			