Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

ARRIVEE
14 AVR. 2016
D.D.T SAUE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 22 mars 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2016 117

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Elaboration de la carte communale de la commune de Hautefontaine
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'Elaboration de la carte communale de la commune de Hautefontaine, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 hydrants sous pression.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration de la carte communale

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Colonel Luc **CORACK**

Défense Incendie de la commune de HAUTEFONTAINE

Légende
* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problèmatique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗ -Non conforme en service

21/03/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	Eta	Ano	Acc	Sig	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Réa / rés	Débit réalim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	1	P100	✗	✗	✓	✓	Rue de Montauban, face entrée du Parc			30			150	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	2	P100	✓	✗	✓	✓	3, Rue de Montauban, lieu dit la Carrière	2,2		99	64		200	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	3	P100	✓	✗	✓	✓	24, Rue de Chelles	4,9		150	141		150	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	4	P100	✓	✗	✓	✓	3, Rue de Martimont	4,9		146	138		150	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	5	P100	✓	✓	✓	✓	3, Grande Rue	4,3		147	138		150	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	6	P100	✓	✗	✓	✓	5, rue du May	3,9		144	126		150	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	7	P100	✓	✓	✓	✓	1, Rue de la Carrière Suzon	7,9		152	135		150	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	8	P100	✓	✓	✓	✓	11, Rue de la Carrière Suzon	1,1		118	65		150	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	9	P100	✗	✗	✓	✓	Rue de la Ferme	4,9		61		29	150	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	10	P100	✓	✓	✓	✓	Rue de la Carrièrre Suzon			147	136		150	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60305	HAUTEFONTAINE	11	CITE	✓	✓	✓	✓	Rue de la Ferme								120	☐	☐				