

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 28 avril 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2016 136

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols ROUSSELOY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan d'occupation des sols de la commune de ROUSSELOY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 4 Point d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan d'occupation des sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours



Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune de ROUSSELOY

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

X -Indisponible
✓ -Avec anomalies
✓ -Non autorisée
✓ -Problématique

✓ -En service
✓ -Sans anomalie
✓ -Autorisée
✓ -Sans problème

X -Non conforme en service

27/04/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	Etat	A	A	S	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Mexi	Débit à 1 bar	Débit à 0.6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m ³	Réa / Débit réalim m ³ /h	Volumé châteaueu d'eau	Altitude châteaueu d'eau	Réserve inc
Voie publique	60551	ROUSSELOY	1	ETAN	✓	✓	✓	✓	Rue de Mello, Etang face maison des jeunes								Inépuisable				
Voie publique	60551	ROUSSELOY	2	ETAN	✓	✓	✓	✓	Chemin de l'église, Etang privé								Inépuisable				
Voie publique	60551	ROUSSELOY	3	RES	✓	✓	✓	✓	Rue de Clermont, A côté de la cabine téléphonique								40				
Voie publique	60551	ROUSSELOY	4	RES	✓	✓	✓	✓	rue de clermont face magasin agricole								120				