



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Affaire suivie par : M. le Ltm COPPIN
Réf. : AC. 2016 58

Tillé, le 24 février 2016

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Révision du Plan d'occupation des sols de la commune de : NEUVILLE BOSC
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de NEUVILLE BOSC, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 14 points d'eau sous pression.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'occupation des sols de la commune.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune NEUVILLE BOSC

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

✗ -Indisponible
✔ -Avec anomalies
✔ -Non autorisée
✔ -Problématique

✔ -En service
✗ -Sans anomalie
✗ -Autorisée
✗ -Sans problème

✗ -Non conforme
✗ en service

24/02/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E	A	A	S	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Volé alim	Réa / Débit réallim	Volume chateau d'eau	Altitude chateau d'eau	Réserve Inc
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	1	P100	✔	✔	✔	✔	RUE DU DOCTEUR HAVARD	5,8	4,9		60		150	100/2x070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	2	P100	✔	✔	✔	✔	RUE DU DOCTEUR HAVARD	4,3	3,7		60		150	100/2x070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	3	P070	✗	✗	✔	✔	RUE DE CHAVENCON HAMEAU DE GOUPILLON	4,0	1,0		16		060	070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	4	P070	✗	✗	✔	✔	RUE DE CHAVENCON HAMEAU DE GOUPILLON	4,0	1,0		12		060	070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	5	P100	✔	✔	✔	✔	RUE DU MOULIN HAMEAU DE TUMBREL	4,1	3,5		60		200	100/2x070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	6	P65	✗	✗	✔	✔	RUE DE LA VIGNE HAMEAU LE GRAND ALLERE	5,5	1,0		32		060	070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	7	P100	✔	✔	✔	✔	RUE DE LA VIGNE HAMEAU LE GRAND ALLERE	6,1	3,2		60		125	100/2x070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	8	P070	✔	✔	✔	✔	RUE DE LA COTE MIGNONNE HAMEAU LE PETIT ALLERE	5,0	2,2		60		060	070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	9	P65	✗	✗	✔	✔	RUE NICOLAS ROUX HAMEAU LE PETIT ALLERE	4,5	1,0		41		125	070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	10	P100	✔	✔	✔	✔	RUE DES GROUETTES HAMEAU DE CRESNES en face du 19	4,0	2,5		60		150	100/2x070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	11	P100	✔	✔	✔	✔	RUE DES GROUETTES HAMEAU DE CRESNES	5,0	3,4		60		125	100/2x070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	12	P100	✔	✔	✔	✔	CHEMIN DES GROUETTES A COTE DU N°10 HAMEAU DE CRESNES	4,9	3,8		60		100	100/2x070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	13	P100	✔	✔	✔	✔	angle rue du près nicolas roux et rue de la cote mignonne	5,1	2,0		60		150	100/2x070						
Voie publique	60452	LA NEUVILLE BOSC	14	P100	✔	✔	✔	✔	rue de la cote mignonne sortie petit alléré	6,3	3,7		60		150	100/2x070						