

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 28 avril 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2016 171

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols ROSOY EN MULTEIN
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan d'occupation des sols de la commune de Rosoy en Multien, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 8 Points d'Eau Incendie dont 1 indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan d'occupation des sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune de ROSOY EN MULTTIEN

Légende *Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation

✗ -Indisponible
✔ -Avec anomalies
✗ -Non autorisée
✔ -Problématique

✔ -En service
✗ -Sans anomalie
✗ -Autorisée
✔ -Sans problème

✗ -Non conforme
 en service

27/04/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o	A c c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Max	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Réa / Ré alim rés	Débit réalm m3/h	Volume chateau d'eau	Altitude chateau d'eau	Réserve inc
Voie publique	60548	ROSOY EN MULTTIEN	1	P100	✔	✔	✔	✔	34 grand rue	3,6		111	108	111	150	100/2x070		<input type="checkbox"/>		60		
Voie publique	60548	ROSOY EN MULTTIEN	2	P100	✔	✔	✔	✔	rue de glaigny	4,0		120	108	112	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>		60		
Voie publique	60548	ROSOY EN MULTTIEN	3	P100	✔	✔	✔	✔	rue de la fontaine angle grande rue	4,4		142	123	130	150	100/2x070		<input type="checkbox"/>		60		
Voie publique	60548	ROSOY EN MULTTIEN	4	B070	✔	✔	✔	✔	rue du moulin						inconnu	070		<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60548	ROSOY EN MULTTIEN	5	P100	✔	✔	✔	✔	pavé de la cornue angle chemin du fond des forêts	2,6		110	102	110	150	100/2x070		<input type="checkbox"/>		60		
Voie publique	60548	ROSOY EN MULTTIEN	6	P100	✔	✔	✔	✔	pavé de la cornue			61		61	150	100/2x070		<input type="checkbox"/>		60		
Voie publique	60548	ROSOY EN MULTTIEN	7	PISC	✔	✔	✔	✔	camping								160	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60548	ROSOY EN MULTTIEN	9	P100	✔	✔	✔	✔	chemin de Chantenois	4,5		116	102	109	150	100/2x070		<input type="checkbox"/>		60		