



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**  
Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 31 mai 2017

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : AC. 2017 167

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme, commune de Enencourt  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Enencourt, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 9 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Colonel hc Luc **CORACK**

## Défense Incendie commune de ENECOURT

60209

ENENCOURT LE SEC

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie	✗	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie	✗	
* Accès	✓	-Non autorisée	✓	-Autorisée	✗	
* Signalisation	✓	-Problématique	✓	-Sans problème	✗	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	
1	P100	18 rue des Bucailles	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
2	P100	rue du Manoir	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
3	P100	rue du Clos Buisson	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
4	P070	Ferme de Roncière (hameau)	100	070	✗	✗	✓	✓	Mesures du service des eaux en 2015 Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 18m3 / h)
5	P100	rue du Veau d'or	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
6	P100	rue des Bordeaux	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
7	P100	rue du Manoir	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie	✗	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie	✗	
* Accès	✓	-Non autorisée	✓	-Autorisée	✗	
* Signalisation	✓	-Problématique	✓	-Sans problème	✗	

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.					Observations
				*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	
8	CITE	Ferme de Roncière		✓	✓	✓	✓	

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie	✗	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie	✗	
* Accès	✓	-Non autorisée	✓	-Autorisée	✗	
* Signalisation	✓	-Problématique	✓	-Sans problème	✗	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	
9	P100	15 rue du Veau d'or	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	