



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DÉPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 29 avril 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : AC. 2016 185

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols MONCHY HUMIERES  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan d'occupation des sols de la commune de Monchy-Humières, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 Point d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan d'occupation des sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Colonel Luc CORACK

## Défense Incendie de la commune de MONCHY HUMIERES

Légende  
 \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Accès  
 \* Signalisation

✗ -Indisponible  
✔ -Avec anomalies  
✔ -Non autorisée  
✔ -Problématique

✔ -En service  
✔ -Sans anomalie  
✔ -Autorisée  
✔ -Sans problème

✗ -Non conforme  
✗ en service

27/04/2016

Implantation	N°Insee	Norm Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Flé alim	Réa / Débit réalm m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60408	MONCHY HUMIERES	1	B100	✔	✔	✔	face au 3 rue de Compiègne, CD 935 angle de la rue de Vaubrun	5,0	1,5	103	65		125	100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250		
Voie publique	60408	MONCHY HUMIERES	2	P100	✔	✔	✔	43 rue Vaubrun, angle rue des Alouettes	4,5	2,0	120	73		125	100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250		
Voie publique	60408	MONCHY HUMIERES	3	B100	✔	✔	✔	2 rue de Gourmay, angle rue d'Antheuil	4,8	2,0	125	82		125	100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250		
Voie publique	60408	MONCHY HUMIERES	4	B100	✔	✔	✔	face au 13 rue de Gourmay	4,5	1,3	83	68		125	100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250		
Voie publique	60408	MONCHY HUMIERES	5	P100	✗	✗	✔	face au 7 rue de Braisnes	4,0		76	52	56	080	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250		
Voie publique	60408	MONCHY HUMIERES	6	P100	✗	✗	✔	face au 4 rue du moulin	5,4		32	22	25	060	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250		
Voie publique	60408	MONCHY HUMIERES	7	P100	✗	✗	✔	rue de Compiègne, CD 935 face au garage	5,0		67	56	60	080	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250		
Voie publique	60408	MONCHY HUMIERES	8	P100	✔	✔	✔	avenue du chateau, angle rue des Hirondelles	5,5	2,0	135	90		inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250		
Voie publique	60408	MONCHY HUMIERES	9	RES	✔	✔	✔	ferme du Bois								120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Voie publique	60408	MONCHY HUMIERES	10	RES	✔	✗	✔	rue du moulin, les ateliers de l'Abbaye								120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			