

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**  
Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 13 mars 2017

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : AC. 2017 66

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de BORNEL, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 47 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieur Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours



Colonel hc Luc CORACK

Complément transmis le 05/06/2018

Concernant la défense incendie à l'échelle de la commune nouvelle de Bornel, cette dernière est assurée par un total de 69 Points d'Eau Incendie (PEI), réparties comme suit :

- Anserville : 8 PEI ;
- Bornel : 47 PEI ;
- Fosseuse : 14 PEI.

## Défense Incendie commune de BORNEL

60088

BORNEL

Légende

\*Etat

\*Anomalie

\*Accès

\*Signalisation

-Indisponible

-Avec anomalies

-Non autorisée

-Problématique

-En service

-Sans anomalie

-Autorisée

-Sans problème

-Non conforme en service

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RUE LOUIS DENOVAL A COTE DU N°11	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	RUE LOUIS DENOVAL A COTE DU N°39	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
3	P100	CHEMIN DU PARADIS A COTE ETS SA O	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
4	P100	ANGLE RUE LAMARTINE ET RUE PASTEUR	200	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
5	P100	LE CLOS D OUTREVILLE	150	100/2x07 0	✗	✓	✓	✓	Manque capot	
6	P100	RUE PASTEUR FACE AU N°56	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
7	P100	BOULEVARD DE STALINGRAD FACE AU N°8	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P100	RUE ALPHEN A COTE DU N°27	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
9	P100	RUE NORBERT DESCHAINTES FACE A L ECOLE	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
10	P100	RUE DE LAULNAIE FACE AU N°11	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
11	P100	RUE PASTEUR FACE AU 4	200	070/2x10 0	✓	✗	✓	✓	MANQUE NUMERO	
12	P100	CLOS DES LAURIERS FACE AU N°3	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
13	P100	RUE LOUIS DENOVAL FACE AU CLOS DES LAURIERS	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
14	P100	RUE GAMBETTA FACE A LA MAIRIE	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
15	P100	RUE JEANNE D ARC ANGLE RUE LAMARTINE	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
16	P100	ALLEE DES ROSES FACE AU N°7	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

## Défense Incendie commune de BORNEL

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- X -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X -Non conforme en service

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
17	P100	ANGLE RUE LOUIS DE NOUAL ET RUE D ANSERVILLE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
18	P100	ALLEE DES MELISSAS A COTE DU N°14	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
19	P100	RUE DU NOYER FACE AU N°15	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
20	P100	ANGLE RUE DE KERGOLAY ET RUE FESSART	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
21	P100	ANGLE RUE DU 11 NOVEMBRE ET RUE DU 8 MAI	150	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	PROBLEME NUMERO	
22	P100	RUE COSTE ET BELLONTE FACE AU N°21	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
23	P100	ANGLE RUE MERMOZ ET COSTE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
24	P100	RUE DU 11 NOVEMBRE A COTE DU N°14	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
25	P100	RUE DU 8 MAI 1945 A COTE DE L ECOLE	100	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Capot cassé	
26	P100	RUE NORBERT DESCHAINTES FACE AU N°1	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
27	P100	ANGLE RUE DU 11 NOVEMBRE ET CITE DES PLANTES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
28	P100	RUE LOUYOT Z.I EN BAS COTE ETS PEROUSE	150	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	PROBLEME NUMERO	
30	P100	LES BOUTONS D OR LOTISSEMENT	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
31	P100	ALLEE DE LA SANSONNE A COTE DU N°18	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
32	P100	RUE NERON FACE AU N°8 Z.I	150	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	MANQUE NUMERO + GRILLAGE GENANT L'OUVERTURE	
33	P100	ALLEE DE LA SANSONNE FACE AU N°4	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
34	P100	ANGLE RUE CARNOT ET RUE DE L EGLISE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

## Défense Incendie commune de BORNEL

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
35	P100	ANGLE RUE DU NOYER ET CHEMIN DE SAINT LIEU FACE AUX LOGEMENTS DU COLLEGE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
36	P100	RUE NERON FACE ETS BUTIN	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
37	P100	LE CLOS D OUTREVILLE A COTE DES GARAGES	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
38	P100	RUE DU STADE AU STADE DE FOOTBALL	250	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
39	P100	LOTISSEMENT DE LA TREFILERIE FACE AU N°10	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
40	P100	ANGLE RUE ALPHEN ET BOULEVARD DE BELLE EGLISE	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende

- \*Etat
- \*Anomalie
- \*Accès
- \*Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✓ -Problématique
- ✓ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- ✗ -Autorisée
- ✗ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

## PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	Légende				Anomalies	Observations
				*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
41	CITE	COLLEGE FRANCOISE SAGAN 7 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918		✓	✓	✓	✓	POTEAU BLEU	
42	CITE	COLLEGE FRANCOISE SAGAN 7 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918		✓	✓	✓	✓	POTEAU BLEU	

Légende

- \*Etat
- \*Anomalie
- \*Accès
- \*Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✓ -Problématique
- ✓ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- ✗ -Autorisée
- ✗ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
44	P100	ROUTE DE GISORS RD 105 A COTE DE L'ARRET DE BUS HAMEAU DE COURCELLES	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque capot VOLANT TORDU + MANQUE NUMERO	
45	P100	RUE DES MESANGES A COTE DU N°4 HAMEAU DE COURCELLES	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	MANQUE NUMERO	
46	P100	LOTISSEMENT DU BRIQUET HAMEAU DE COURCELLES	200	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	MANQUE NUMERO	

Légende

- \*Etat
- \*Anomalie
- \*Accès
- \*Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✓ -Problématique
- ✓ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- ✗ -Autorisée
- ✗ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

## Défense Incendie commune de BORNEL

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	
47	P100	RUE DU MENILLET A COTE DU N°4 HAMEAU DU MENILLET	125	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	MANQUE NUMERO
48	P100	ROUTE DE ST LUBIN LOTISSEMENT DES AVERNES DANS BUISSON HAMEAU DE COURCELLES	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	MANQUE NUMERO
49	P100	12 rue d'hamecourt, lieu dit montagny la poterie	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

✗

- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

✓

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

✗

- Non conforme en service